

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,39	6,29	58,74	0,29	0,40	0,39	0,25	0,08	0,29	2,70	0,01	0,02	0,02	1167
01:00	6,79	10,60	56,78	0,29	0,44	0,39	0,31	0,08	0,48	2,58	0,01	0,02	0,02	1153
01:30	6,85	8,16	57,91	0,30	0,39	0,40	0,31	0,06	0,37	2,59	0,01	0,02	0,02	1135
02:00	5,62	5,82	57,72	0,30	0,41	0,40	0,25	0,06	0,26	2,56	0,01	0,02	0,02	1153
02:30	6,26	8,14	51,30	0,31	0,45	0,41	0,27	0,09	0,35	2,23	0,01	0,02	0,02	1150
03:00	6,56	9,27	57,19	0,30	0,45	0,40	0,30	0,05	0,42	2,58	0,01	0,02	0,02	1155
03:30	6,64	8,30	57,57	0,30	0,43	0,40	0,30	0,06	0,37	2,58	0,01	0,02	0,02	1144
04:00	6,15	7,82	56,92	0,30	0,40	0,40	0,28	0,07	0,35	2,58	0,01	0,02	0,02	1161
04:30	7,99	9,04	59,78	0,30	0,39	0,40	0,36	0,05	0,41	2,68	0,01	0,02	0,02	1147
05:00	9,91	10,46	51,36	0,29	0,39	0,40	0,45	0,04	0,48	2,34	0,01	0,02	0,02	1130
05:30	7,91	8,28	61,58	0,29	0,37	0,39	0,36	0,05	0,38	2,80	0,01	0,02	0,02	1141
06:00	5,30	3,45	58,81	0,30	0,38	0,40	0,24	0,08	0,15	2,63	0,01	0,02	0,02	1150
06:30	5,98	10,23	55,04	0,29	0,34	0,39	0,28	0,04	0,48	2,56	0,01	0,02	0,02	1149
07:00	6,79	7,50	65,57	0,30	0,28	0,29	0,30	0,04	0,33	2,89	0,01	0,01	0,01	1151
07:30	7,58	9,27	64,92	0,34	0,22	0,22	0,33	0,06	0,41	2,86	0,02	0,01	0,01	1158
08:00	6,62	5,63	68,62	0,29	0,30	0,29	0,30	0,05	0,25	3,08	0,01	0,01	0,01	1156
08:30	6,21	8,57	56,60	0,29	0,41	0,37	0,30	0,06	0,41	2,69	0,01	0,02	0,02	1169
09:00	5,34	7,15	65,77	0,29	0,51	0,34	0,25	0,07	0,33	3,03	0,01	0,02	0,02	1174
09:30	9,76	15,82	58,17	0,29	0,38	0,39	0,46	0,07	0,74	2,72	0,01	0,02	0,02	1157
10:00	9,44	7,95	57,38	0,28	0,40	0,39	0,45	0,06	0,38	2,72	0,01	0,02	0,02	1170
10:30	5,38	4,01	58,88	0,29	0,37	0,39	0,25	0,08	0,19	2,74	0,01	0,02	0,02	1153
11:00	8,50	23,61	54,70	0,29	0,40	0,39	0,39	0,06	1,09	2,53	0,01	0,02	0,02	1134
11:30	8,46	22,80	52,99	0,29	0,37	0,39	0,39	0,04	1,06	2,46	0,01	0,02	0,02	1138
12:00	5,28	12,08	72,39	0,36	0,55	0,44	0,24	0,08	0,54	3,22	0,02	0,02	0,02	1193
12:30	3,86	11,39	63,31	0,31	0,57	0,48	0,18	0,07	0,52	2,89	0,01	0,03	0,02	1159
13:00	6,07	15,11	63,49	0,31	0,51	0,49	0,28	0,07	0,69	2,91	0,01	0,02	0,02	1147
13:30	6,32	11,44	65,95	0,30	0,57	0,49	0,28	0,05	0,51	2,96	0,01	0,03	0,02	1162
14:00	5,72	9,34	68,36	0,32	0,58	0,51	0,25	0,06	0,42	3,04	0,01	0,03	0,02	1160
14:30	7,21	15,37	70,08	0,35	0,55	0,49	0,33	0,07	0,70	3,20	0,02	0,03	0,02	1159
15:00	5,83	12,14	67,14	0,32	0,58	0,50	0,27	0,06	0,56	3,07	0,01	0,03	0,02	1146
15:30	6,09	15,47	65,16	0,31	0,55	0,50	0,28	0,09	0,71	2,98	0,01	0,03	0,02	1136
16:00	8,62	12,43	58,97	0,35	0,44	0,50	0,41	0,08	0,59	2,78	0,02	0,02	0,02	1139
16:30	7,08	16,25	58,91	0,36	0,39	0,51	0,33	0,07	0,76	2,75	0,02	0,02	0,02	1133
17:00	10,29	27,65	58,46	0,35	0,38	0,50	0,48	0,08	1,30	2,74	0,02	0,02	0,02	1137
17:30	8,85	9,88	57,33	0,35	0,41	0,50	0,41	0,07	0,46	2,67	0,02	0,02	0,02	1148
18:00	7,27	14,35	58,11	0,34	0,39	0,49	0,35	0,07	0,69	2,78	0,02	0,02	0,02	1158
18:30	5,93	7,91	58,24	0,35	0,43	0,50	0,28	0,07	0,37	2,75	0,02	0,02	0,02	1156
19:00	6,46	10,84	63,37	0,33	0,57	0,50	0,30	0,10	0,50	2,91	0,02	0,03	0,02	1169
19:30	4,45	4,16	63,39	0,31	0,64	0,51	0,20	0,06	0,19	2,83	0,01	0,03	0,02	1160
20:00	4,40	5,81	65,55	0,33	0,58	0,51	0,20	0,08	0,26	2,96	0,01	0,03	0,02	1140
20:30	5,26	13,91	59,49	0,35	0,46	0,51	0,25	0,08	0,65	2,78	0,02	0,02	0,02	1158
21:00	10,66	20,27	58,96	0,36	0,42	0,52	0,49	0,07	0,93	2,70	0,02	0,02	0,02	1146
21:30	6,47	6,26	56,29	0,36	0,43	0,52	0,30	0,06	0,29	2,59	0,02	0,02	0,02	1152
22:00	4,98	6,62	56,50	0,32	0,46	0,45	0,22	0,10	0,30	2,53	0,01	0,02	0,02	1151
22:30	5,63	8,67	57,21	0,31	0,49	0,42	0,26	0,08	0,40	2,61	0,01	0,02	0,02	1150
23:00	7,11	11,38	58,21	0,35	0,47	0,49	0,32	0,06	0,51	2,63	0,02	0,02	0,02	1125
23:30	9,89	11,16	57,65	0,37	0,45	0,52	0,45	0,08	0,50	2,60	0,02	0,02	0,02	1155
00:00	9,26	15,86	58,84	0,36	0,41	0,51	0,42	0,08	0,73	2,69	0,02	0,02	0,02	1134
min	3,86	3,45	51,30	0,28	0,22	0,22	0,18	0,04	0,15	2,23	0,01	0,01	0,01	1125
max	10,66	27,65	72,39	0,37	0,64	0,52	0,49	0,10	1,30	3,22	0,02	0,03	0,02	1193
moyenne	6,88	10,91	60,12	0,32	0,44	0,44								1151
Total							15,11	9,89	24,02	131,71	0,70	0,97	0,96	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.