

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.61	7.72	72.05	0.22	0.33	0.38	0.32	0.03	0.33	3.04	0.01	0.01	0.02	1148
01:00	6.16	6.24	63.77	0.22	0.33	0.37	0.27	0.05	0.27	2.77	0.01	0.01	0.02	1153
01:30	8.47	15.38	65.21	0.22	0.32	0.37	0.37	0.03	0.68	2.87	0.01	0.01	0.02	1131
02:00	8.61	7.17	70.42	0.20	0.39	0.34	0.38	0.04	0.32	3.11	0.01	0.02	0.02	1149
02:30	7.76	7.48	65.50	0.15	0.31	0.26	0.34	0.05	0.33	2.88	0.01	0.01	0.01	1125
03:00	6.62	4.72	66.80	0.14	0.35	0.24	0.29	0.05	0.21	2.96	0.01	0.02	0.01	1133
03:30	7.02	4.65	64.93	0.14	0.32	0.24	0.31	0.06	0.21	2.88	0.01	0.01	0.01	1123
04:00	7.75	11.50	64.82	0.14	0.27	0.24	0.34	0.07	0.51	2.86	0.01	0.01	0.01	1114
04:30	9.84	19.70	66.90	0.14	0.30	0.24	0.42	0.06	0.85	2.89	0.01	0.01	0.01	1122
05:00	7.28	11.54	67.02	0.22	0.42	0.10	0.31	0.04	0.48	2.81	0.01	0.02	0.00	1118
05:30	7.31	12.06	63.86	0.23	0.50	0.09	0.30	0.08	0.50	2.66	0.01	0.02	0.00	1121
06:00	6.10	6.72	70.10	0.27	0.45	0.10	0.25	0.05	0.28	2.90	0.01	0.02	0.00	1140
06:30	6.99	9.47	68.18	0.30	0.48	0.10	0.30	0.06	0.41	2.93	0.01	0.02	0.00	1129
07:00	7.14	7.45	66.65	0.23	0.46	0.10	0.31	0.08	0.32	2.89	0.01	0.02	0.00	1133
07:30	9.00	8.30	67.79	0.23	0.41	0.10	0.39	0.08	0.36	2.90	0.01	0.02	0.00	1114
08:00	7.57	5.31	64.99	0.23	0.48	0.10	0.33	0.07	0.23	2.80	0.01	0.02	0.00	1117
08:30	7.67	7.75	65.35	0.23	0.43	0.10	0.33	0.06	0.34	2.83	0.01	0.02	0.00	1120
09:00	8.72	9.67	64.97	0.22	0.41	0.12	0.38	0.08	0.42	2.82	0.01	0.02	0.01	1118
09:30	10.32	11.01	66.01	0.20	0.27	0.35	0.46	0.06	0.49	2.93	0.01	0.01	0.02	1107
10:00	7.11	6.86	65.97	0.23	0.28	0.33	0.31	0.07	0.30	2.85	0.01	0.01	0.01	1106
10:30	6.51	8.41	59.95	0.22	0.29	0.23	0.28	0.07	0.36	2.54	0.01	0.01	0.01	1085
11:00	7.41	7.46	69.21	0.21	0.28	0.22	0.31	0.06	0.31	2.85	0.01	0.01	0.01	1112
11:30	9.68	11.49	44.26	0.20	0.36	0.23	0.40	0.06	0.47	1.81	0.01	0.01	0.01	1124
12:00	5.98	3.33	50.80	0.22	0.24	0.24	0.22	0.06	0.12	1.89	0.01	0.01	0.01	1084
12:30	6.31	4.12	63.26	0.24	0.29	0.27	0.23	0.09	0.15	2.28	0.01	0.01	0.01	1105
13:00	7.18	4.72	62.99	0.22	0.31	0.39	0.27	0.08	0.18	2.34	0.01	0.01	0.01	1097
13:30	11.04	9.12	48.00	0.28	0.24	0.45	0.34	0.10	0.28	1.46	0.01	0.01	0.01	1043
14:00	7.58	2.02	51.78	0.27	0.26	0.46	0.21	0.06	0.06	1.46	0.01	0.01	0.01	1089
14:30	6.04	3.37	46.31	0.31	0.30	0.45	0.17	0.05	0.09	1.28	0.01	0.01	0.01	1084
15:00	7.32	5.81	50.34	0.24	0.31	0.42	0.20	0.04	0.16	1.39	0.01	0.01	0.01	1108
15:30	7.75	3.76	55.76	0.31	0.27	0.55	0.22	0.02	0.11	1.60	0.01	0.01	0.02	1142
16:00	8.09	4.62	52.15	0.30	0.33	0.42	0.23	0.06	0.13	1.50	0.01	0.01	0.01	1107
16:30	7.62	4.06	56.86	0.23	0.31	0.43	0.22	0.03	0.12	1.67	0.01	0.01	0.01	1127
17:00	7.37	2.13	57.96	0.34	0.25	0.62	0.22	0.04	0.06	1.74	0.01	0.01	0.02	1117
17:30	8.40	2.27	59.02	0.20	0.25	Def	0.26	0.06	0.07	1.80	0.01	0.01	0.00	1101
18:00	7.37	3.68	55.49	0.24	0.30	0.44	0.22	0.06	0.11	1.68	0.01	0.01	0.01	1094
18:30	7.87	3.84	55.83	0.25	0.37	0.45	0.24	0.05	0.12	1.67	0.01	0.01	0.01	1102
19:00	8.93	5.35	57.42	0.34	0.34	0.45	0.26	0.06	0.16	1.69	0.01	0.01	0.01	1076
19:30	7.71	4.01	54.61	0.27	0.33	0.45	0.22	0.04	0.12	1.58	0.01	0.01	0.01	1095
20:00	7.69	3.66	52.66	0.28	0.35	0.36	0.22	0.04	0.10	1.48	0.01	0.01	0.01	1097
20:30	7.39	3.58	52.34	0.34	0.31	0.29	0.22	0.06	0.11	1.57	0.01	0.01	0.01	1099
21:00	8.62	3.86	57.60	0.30	0.34	0.33	0.26	0.04	0.12	1.73	0.01	0.01	0.01	1093
21:30	7.90	1.06	57.53	0.36	0.21	0.62	0.24	0.05	0.03	1.77	0.01	0.01	0.02	1103
22:00	7.38	1.67	61.84	0.35	0.26	0.56	0.24	0.06	0.05	2.03	0.01	0.01	0.02	1155
22:30	7.76	6.04	64.44	0.37	0.21	0.24	0.26	0.04	0.20	2.18	0.01	0.01	0.01	1143
23:00	8.05	6.17	68.74	0.34	0.22	0.24	0.29	0.06	0.22	2.46	0.01	0.01	0.01	1118
23:30	9.63	11.67	65.26	0.83	0.25	0.23	0.37	0.13	0.45	2.52	0.03	0.01	0.01	1118
00:00	7.50	5.55	70.88	0.28	0.18	0.20	0.29	0.07	0.21	2.72	0.01	0.01	0.01	1119
min	5,98	1,06	44,26	0,14	0,18	0,09	0,17	0,02	0,03	1,28	0,01	0,01	0,00	1043
max	11,04	19,70	72,05	0,83	0,50	0,62	0,46	0,13	0,85	3,11	0,03	0,02	0,02	1155
moyenne	7,77	6,61	61,14	0,26	0,32	0,31								1114
Total							13,82	10,26	12,48	110,30	0,45	0,58	0,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:30
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.