



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0.10	0.00	3.30	4.80	0.00	62.65	0.31	6.25	0.00	0.00	0.00	0.13	0.19	0.00	2.47	0.01	5.34	0.0000	1116
01:00	0.52	0.02	4.17	10.64	0.00	64.34	0.30	6.28	0.00	0.02	0.00	0.17	0.43	0.00	2.58	0.01	5.47	0.0000	1128
01:30	0.12	0.02	5.25	16.35	0.00	61.16	0.30	6.25	0.00	0.01	0.00	0.21	0.67	0.00	2.49	0.01	5.51	0.0000	1122
02:00	1.62	0.03	5.53	14.73	0.00	58.26	0.26	6.20	0.00	0.06	0.00	0.22	0.59	0.00	2.32	0.01	5.41	0.0000	1099
02:30	0.07	0.02	3.38	4.64	0.00	67.10	0.29	6.22	0.00	0.00	0.00	0.14	0.19	0.00	2.69	0.01	5.43	0.0000	1118
03:00	0.84	0.05	4.10	10.24	0.00	59.86	0.30	6.25	0.00	0.03	0.00	0.17	0.41	0.00	2.41	0.01	5.47	0.0000	1123
03:30	3.16	0.03	7.64	23.98	0.00	60.34	0.28	6.34	0.00	0.13	0.00	0.31	0.98	0.00	2.47	0.01	5.54	0.0000	1120
04:00	0.58	0.01	4.16	3.98	0.00	67.46	0.31	6.07	0.00	0.02	0.00	0.17	0.16	0.00	2.75	0.01	5.49	0.0000	1112
04:30	1.42	0.00	2.82	2.86	0.00	60.42	0.32	6.16	0.00	0.06	0.00	0.12	0.12	0.00	2.51	0.01	5.62	0.0000	1129
05:00	1.68	0.02	3.77	10.87	0.00	58.97	0.33	6.19	0.00	0.07	0.00	0.16	0.45	0.00	2.46	0.01	5.64	0.0000	1115
05:30	0.82	0.00	4.62	9.62	0.00	65.29	0.34	6.15	0.00	0.03	0.00	0.19	0.40	0.00	2.71	0.01	5.61	0.0000	1131
06:00	1.12	0.13	2.97	3.63	0.00	62.65	0.44	3.06	0.00	0.04	0.01	0.12	0.14	0.00	2.46	0.02	2.79	0.0000	1133
06:30	6.02	0.16	4.30	8.81	0.00	59.84	0.53	8.19	0.00	0.23	0.01	0.17	0.34	0.00	2.30	0.02	7.47	0.0000	1103
07:00	1.02	0.04	4.27	11.31	0.00	60.82	0.51	5.90	0.00	0.04	0.00	0.17	0.45	0.00	2.40	0.02	5.36	0.0000	1114
07:30	0.16	0.03	4.82	8.74	0.00	61.18	0.52	5.86	0.00	0.01	0.00	0.19	0.34	0.00	2.36	0.02	5.28	0.0000	1106
08:00	0.05	0.01	4.00	6.48	0.00	63.64	0.55	5.99	0.00	0.00	0.00	0.16	0.26	0.00	2.52	0.02	5.43	0.0000	1122
08:30	0.14	0.02	5.30	13.18	0.00	60.64	0.51	5.91	0.00	0.01	0.00	0.21	0.52	0.00	2.39	0.02	5.36	0.0000	1103
09:00	0.62	0.03	5.94	10.47	0.00	62.29	0.51	6.07	0.00	0.02	0.00	0.24	0.42	0.00	2.49	0.02	5.47	0.0000	1122
09:30	0.90	0.03	6.89	17.39	0.00	57.49	0.49	6.14	0.00	0.04	0.00	0.27	0.69	0.00	2.27	0.02	5.43	0.0000	1110
10:00	0.63	0.02	4.33	9.39	0.00	65.21	0.50	6.20	0.00	0.02	0.00	0.17	0.37	0.00	2.60	0.02	5.48	0.0000	1117
10:30	1.08	0.00	5.52	11.68	0.00	63.06	0.51	6.13	0.00	0.04	0.00	0.22	0.47	0.00	2.54	0.02	5.53	0.0000	1138
11:00	1.30	0.01	4.62	9.10	0.00	61.26	0.53	6.13	0.08	0.05	0.00	0.19	0.37	0.00	2.50	0.02	5.58	0.0034	1126
11:30	44.16	0.33	14.50	45.07	0.00	59.83	0.51	6.14	0.16	1.80	0.01	0.59	1.83	0.00	2.44	0.02	5.51	0.0067	1111
12:00	37.92	3.10	6.12	20.10	0.01	62.39	0.52	6.21	0.50	1.60	0.13	0.26	0.85	0.00	2.64	0.02	5.59	0.0213	1115
12:30	3.08	0.00	2.93	3.61	0.00	60.60	0.56	6.13	0.21	0.13	0.00	0.12	0.15	0.00	2.48	0.02	5.60	0.0086	1126
13:00	3.49	0.00	4.04	10.58	0.00	62.40	0.55	6.12	0.12	0.14	0.00	0.17	0.43	0.00	2.55	0.02	5.59	0.0049	1116
13:30	1.36	0.00	5.68	13.78	0.00	59.30	0.54	5.99	0.00	0.05	0.00	0.23	0.55	0.00	2.36	0.02	5.44	0.0000	1083
14:00	1.19	0.00	3.58	6.67	0.00	63.23	0.56	5.96	0.00	0.05	0.00	0.14	0.26	0.00	2.49	0.02	5.38	0.0000	1118
14:30	0.89	0.00	3.99	7.67	0.00	59.79	0.52	6.05	0.00	0.03	0.00	0.16	0.30	0.00	2.33	0.02	5.32	0.0000	1115
15:00	0.91	0.02	5.80	14.30	0.00	59.21	0.51	6.23	0.00	0.03	0.00	0.22	0.55	0.00	2.28	0.02	5.28	0.0000	1114
15:30	0.57	0.00	4.16	7.25	0.09	63.44	0.53	6.31	0.00	0.02	0.00	0.16	0.28	0.00	2.47	0.02	5.30	0.0000	1127
16:00	0.05	0.00	5.19	11.92	0.00	59.59	0.53	6.33	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47	0.00	2.33	0.02	5.34	0.0000	1146
16:30	35.47	1.13	3.86	10.22	0.00	63.03	0.54	6.35	0.03	1.41	0.05	0.15	0.41	0.00	2.51	0.02	5.41	0.0012	1146
17:00	0.75	0.00	4.75	11.16	0.00	61.74	0.51	6.27	0.00	0.03	0.00	0.19	0.44	0.00	2.44	0.02	5.38	0.0000	1133
17:30	2.87	0.00	9.29	21.03	0.00	62.27	0.47	6.34	0.00	0.11	0.00	0.36	0.82	0.00	2.43	0.02	5.30	0.0000	1111
18:00	0.38	0.12	4.28	6.46	0.00	64.06	0.34	2.93	0.00	0.01	0.00	0.16	0.24	0.00	2.43	0.01	2.44	0.0000	1138
18:30	0.69	0.09	4.66	8.81	0.00	62.14	0.39	3.61	0.00	0.03	0.00	0.18	0.34	0.00	2.41	0.02	3.06	0.0000	1156
19:00	1.28	0.00	4.61	7.76	0.00	60.88	0.54	6.36	0.00	0.05	0.00	0.19	0.31	0.00	2.46	0.02	5.52	0.0000	1148
19:30	0.55	0.00	4.74	10.49	0.00	60.85	0.51	6.30	0.00	0.02	0.00	0.19	0.43	0.00	2.47	0.02	5.49	0.0000	1132
20:00	1.85	0.00	10.08	25.12	0.00	58.76	0.54	6.36	0.00	0.07	0.00	0.39	0.98	0.00	2.29	0.02	5.31	0.0000	1115
20:30	6.52	0.03	7.67	16.97	0.00	64.10	0.54	6.34	0.00	0.25	0.00	0.30	0.65	0.00	2.47	0.02	5.24	0.0000	1130
21:00	1.50	0.08	8.13	18.42	0.00	60.70	0.53	6.42	0.00	0.06	0.00	0.32	0.72	0.00	2.37	0.02	5.31	0.0000	1141
21:30	0.00	0.02	4.09	5.12	0.00	63.38	0.55	6.26	0.00	0.00	0.00	0.16	0.20	0.00	2.49	0.02	5.37	0.0000	1148
22:00	0.04	0.01	4.03	12.56	0.00	60.21	0.54	6.25	0.00	0.00	0.00	0.16	0.51	0.00	2.42	0.02	5.48	0.0000	1141
22:30	0.23	0.05	8.33	17.77	0.00	60.09	0.54	6.28	0.00	0.01	0.00	0.33	0.70	0.00	2.37	0.02	5.40	0.0000	1118
23:00	0.58	0.06	4.84	10.41	0.00	61.79	0.55	6.36	0.00	0.02	0.00	0.19	0.41	0.00	2.46	0.02	5.42	0.0000	1138
23:30	28.93	0.08	8.40	23.85	0.00	59.84	0.51	6.44	0.00	1.16	0.00	0.34	0.96	0.00	2.41	0.02	5.50	0.0000	1123
00:00	0.14	0.01	3.41	4.82	0.00	62.86	0.55	6.24	0.01	0.01	0.00	0.14	0.19	0.00	2.50	0.02	5.46	0.0003	1128
Min	0.00	0.00	2.82	2.86	0.00	57.49	0.26	2.93	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	2.27	0.01	2.44	0.0000	1083
Max	44.16	3.10	14.50	45.07	0.09	67.46	0.56	8.19	0.50	1.80	0.13	0.59	1.83	0.00	2.75	0.02	7.47	0.0213	1156
max 30 min	4.15	0.12	5.27	11.97	0.00	61.67	0.47	6.05	0.02	8.08	0.24	10.07	22.94	0.00	118.01	0.89	255.14	0.0464	1123
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	