



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,22	0,34	2,38	2,72	0,01	48,26	0,49	2,04	20,18	0,08	0,01	0,09	0,10	0,00	1,76	0,02	1,76	0,7339	1153
01:00	3,64	0,37	1,84	1,42	0,03	52,12	0,42	3,21	68,37	0,13	0,01	0,07	0,05	0,00	1,92	0,02	2,93	2,5241	1133
01:30	138,31	0,94	0,69	0,90	0,00	16,57	0,07	137,09	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	935
02:00	262,85	14,31	0,15	1,44	0,00	70,42	0,86	256,66	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1022
02:30	157,76	13,72	0,00	1,08	0,00	37,82	0,71	155,77	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1052
03:00	159,53	17,75	0,24	1,08	0,00	37,64	0,73	157,47	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	894
03:30	133,33	24,68	1,00	1,08	0,00	33,24	0,78	132,32	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	471
04:00	116,98	31,94	1,14	1,08	0,00	31,10	0,74	116,62	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	421
04:30	94,08	32,54	0,57	0,94	0,00	31,48	1,05	94,63	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	385
05:00	73,76	33,64	0,64	0,90	0,92	22,87	1,03	75,13	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	346
05:30	74,07	41,42	0,15	1,13	0,00	7,09	0,98	75,43	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	283
06:00	36,30	37,57	0,00	1,03	0,00	6,11	1,03	38,72	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	245
06:30	29,62	49,13	0,00	1,29	0,00	2,03	0,89	14,52	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	192
07:00	23,98	49,38	0,00	1,39	0,00	2,18	0,96	0,17	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	174
07:30	21,81	49,38	0,00	1,38	0,00	2,43	1,01	0,17	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	148
08:00	23,64	49,38	0,00	1,38	0,00	2,60	1,03	0,17	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	133
08:30	25,02	45,78	0,00	1,38	0,00	2,66	0,86	0,17	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	139
09:00	11,87	34,21	0,00	1,38	4,54	2,73	0,84	0,16	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	120
09:30	10,76	28,60	0,00	1,38	0,08	2,75	0,58	0,16	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	89
10:00	13,42	39,90	0,00	1,38	0,10	2,75	0,42	0,16	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	86
10:30	7,17	26,57	0,00	1,38	0,08	2,57	0,32	0,16	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	66
11:00	18,14	25,15	0,00	1,38	0,00	2,71	0,22	0,16	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	75
11:30	15,73	26,57	0,00	1,38	0,00	2,66	0,18	0,16	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	81
12:00	16,50	28,05	0,00	1,38	0,00	2,72	0,19	0,16	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	77
12:30	10,96	20,13	0,00	1,38	0,00	2,64	0,18	0,15	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	77
13:00	8,12	15,75	0,00	1,38	0,00	2,65	0,17	0,15	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	81
13:30	6,33	14,96	0,00	1,38	0,00	2,55	0,17	0,15	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	78
14:00	4,99	11,88	0,00	1,38	0,00	2,71	0,17	0,15	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	68
14:30	5,99	10,31	0,00	1,38	0,00	2,61	0,17	0,15	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	60
15:00	8,38	12,94	0,00	1,38	0,00	2,67	0,17	0,15	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	55
15:30	7,81	13,94	0,00	1,38	0,00	2,69	0,17	0,15	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	52
16:00	3,17	25,70	0,00	1,38	0,17	2,59	0,18	0,16	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	47
16:30	0,99	23,27	0,00	1,38	0,03	2,62	0,17	0,15	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	40
17:00	1,08	17,35	0,00	1,38	0,03	2,63	0,18	0,15	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	38
17:30	0,47	15,25	0,00	1,38	0,03	2,54	0,18	0,15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	34
18:00	0,26	15,54	0,00	1,08	0,03	1,71	0,32	0,04	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	32
18:30	0,05	15,22	0,00	1,17	0,03	2,04	0,27	0,01	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	30
19:00	0,11	16,98	0,00	1,38	0,02	2,42	0,21	0,15	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	29
19:30	0,09	16,05	0,00	1,38	0,02	2,45	0,21	0,15	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	27
20:00	0,11	15,03	0,00	1,38	0,00	2,45	0,20	0,15	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	26
20:30	0,10	15,31	0,00	1,38	0,02	2,52	0,23	0,15	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	25
21:00	0,05	14,98	0,00	1,38	0,01	2,36	0,18	0,15	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	24
21:30	0,01	13,62	0,00	1,38	0,01	2,49	0,22	0,15	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	23
22:00	0,01	13,70	0,00	1,38	0,01	2,50	0,22	0,15	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	22
22:30	0,01	15,64	0,00	1,38	0,03	2,57	0,21	0,15	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	22
23:00	0,00	11,67	0,00	1,38	0,00	2,56	0,19	0,14	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	21
23:30	0,03	9,90	0,00	1,38	0,00	2,49	0,19	0,14	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	23
00:00	0,03	10,58	0,00	1,38	0,00	2,48	0,19	0,14	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	27
Min	0,00	0,34	0,00	0,90	0,00	1,71	0,07	0,01	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	21
Max	262,85	49,38	2,38	2,72	4,54	70,42	1,05	256,66	68,37	0,13	0,01	0,09	0,10	0,00	1,92	0,02	2,93	2,5241	1153
	2,93	0,35	2,11	2,07	0,02	50,19	0,46	2,63	44,28	0,22	0,03	0,15	0,15	0,00	3,68	0,03	4,70	3,2580	1143

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.