

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,10	11,37	53,82	0,81	0,20	1,28	0,23	0,04	0,52	2,48	0,04	0,01	0,06	1128
01:00	5,31	12,01	59,23	0,85	0,19	1,34	0,24	0,05	0,54	2,67	0,04	0,01	0,06	1136
01:30	3,77	3,39	56,60	0,85	0,19	1,33	0,17	0,05	0,15	2,55	0,04	0,01	0,06	1146
02:00	5,32	19,94	41,43	0,82	0,21	1,31	0,26	0,06	0,96	2,00	0,04	0,01	0,06	1147
02:30	5,70	16,79	58,17	0,84	0,17	1,32	0,26	0,06	0,76	2,65	0,04	0,01	0,06	1133
03:00	7,18	18,22	54,34	0,87	0,22	1,37	0,33	0,06	0,83	2,46	0,04	0,01	0,06	1122
03:30	6,64	11,52	56,69	0,85	0,17	1,37	0,29	0,04	0,51	2,52	0,04	0,01	0,06	1132
04:00	5,18	5,90	61,49	0,85	0,24	1,34	0,24	0,08	0,27	2,79	0,04	0,01	0,06	1168
04:30	5,45	14,44	48,78	0,84	0,22	1,36	0,25	0,03	0,65	2,19	0,04	0,01	0,06	1128
05:00	5,23	13,18	50,26	0,71	0,20	1,42	0,23	0,05	0,57	2,19	0,03	0,01	0,06	1126
05:30	5,34	22,32	65,72	0,29	0,30	1,34	0,22	0,03	0,93	2,74	0,01	0,01	0,06	1132
06:00	4,68	14,99	63,09	0,26	0,25	1,36	0,18	0,04	0,59	2,47	0,01	0,01	0,05	1121
06:30	4,72	14,80	66,33	0,30	0,31	1,36	0,18	0,03	0,57	2,56	0,01	0,01	0,05	1147
07:00	6,16	21,03	51,95	0,72	0,03	1,29	0,24	0,04	0,82	2,03	0,03	0,00	0,05	1141
07:30	6,17	16,32	61,80	0,82	0,01	1,27	0,26	0,04	0,70	2,65	0,03	0,00	0,05	1136
08:00	5,32	9,25	55,45	0,82	0,04	1,32	0,24	0,09	0,43	2,55	0,04	0,00	0,06	1148
08:30	5,86	26,46	53,82	0,81	0,02	1,29	0,27	0,10	1,24	2,52	0,04	0,00	0,06	1106
09:00	5,88	6,75	58,05	0,94	0,07	1,51	0,27	0,10	0,31	2,66	0,04	0,00	0,07	1141
09:30	4,34	9,79	54,33	0,89	0,01	1,42	0,20	0,05	0,45	2,51	0,04	0,00	0,07	1121
10:00	5,28	13,20	55,97	0,84	0,01	1,34	0,24	0,09	0,61	2,59	0,04	0,00	0,06	1157
10:30	5,93	11,46	58,77	0,87	0,03	1,41	0,27	0,08	0,53	2,71	0,04	0,00	0,07	1149
11:00	3,98	4,70	56,32	1,00	0,01	1,61	0,18	0,11	0,21	2,56	0,05	0,00	0,07	1100
11:30	7,94	9,89	57,66	0,92	0,00	1,47	0,36	0,07	0,45	2,60	0,04	0,00	0,07	1107
12:00	5,89	4,71	53,96	0,87	0,02	1,38	0,27	0,08	0,21	2,45	0,04	0,00	0,06	1113
12:30	4,09	1,70	57,61	0,90	0,03	1,41	0,19	0,10	0,08	2,66	0,04	0,00	0,07	1158
13:00	6,94	19,65	55,77	0,87	0,00	1,38	0,32	0,10	0,89	2,53	0,04	0,00	0,06	1118
13:30	4,35	1,36	58,97	0,90	0,02	1,44	0,20	0,13	0,06	2,70	0,04	0,00	0,07	1130
14:00	4,99	17,03	56,72	0,87	0,03	1,36	0,23	0,11	0,79	2,63	0,04	0,00	0,06	1137
14:30	7,00	45,80	58,17	0,77	0,00	1,22	0,32	0,10	2,09	2,66	0,04	0,00	0,06	1122
15:00	5,34	28,79	54,01	0,67	0,00	1,03	0,25	0,06	1,33	2,50	0,03	0,00	0,05	1107
15:30	6,12	31,63	58,17	0,68	0,02	1,06	0,27	0,07	1,41	2,59	0,03	0,00	0,05	1116
16:00	5,45	13,47	53,37	0,69	0,01	1,08	0,24	0,05	0,59	2,33	0,03	0,00	0,05	1115
16:30	6,32	16,32	59,47	0,71	0,01	1,10	0,28	0,05	0,72	2,63	0,03	0,00	0,05	1124
17:00	6,18	16,95	61,39	0,56	0,07	1,16	0,27	0,06	0,73	2,64	0,02	0,00	0,05	1139
17:30	5,18	28,01	64,82	0,29	0,23	1,16	0,22	0,06	1,17	2,72	0,01	0,01	0,05	1143
18:00	5,31	27,29	67,53	0,25	0,21	1,25	0,22	0,07	1,12	2,77	0,01	0,01	0,05	1111
18:30	5,07	27,65	64,71	0,26	0,14	1,22	0,20	0,05	1,07	2,51	0,01	0,01	0,05	1087
19:00	4,95	28,26	60,74	0,66	0,16	1,13	0,20	0,04	1,14	2,45	0,03	0,01	0,05	1101
19:30	5,33	28,91	55,59	0,71	0,22	1,10	0,22	0,03	1,21	2,32	0,03	0,01	0,05	1146
20:00	5,22	28,09	55,92	0,70	0,26	1,09	0,23	0,08	1,23	2,45	0,03	0,01	0,05	1187
20:30	5,11	32,54	55,40	0,67	0,25	1,05	0,23	0,05	1,47	2,51	0,03	0,01	0,05	1190
21:00	4,83	33,38	54,81	0,67	0,21	1,04	0,22	0,04	1,49	2,45	0,03	0,01	0,05	1152
21:30	5,85	22,74	60,51	0,69	0,26	1,10	0,25	0,04	0,97	2,57	0,03	0,01	0,05	1171
22:00	3,57	6,85	56,71	0,69	0,26	1,09	0,16	0,07	0,30	2,52	0,03	0,01	0,05	1155
22:30	4,99	26,87	57,70	0,67	0,23	1,06	0,22	0,07	1,20	2,58	0,03	0,01	0,05	1139
23:00	7,13	28,64	55,14	0,68	0,25	1,05	0,32	0,06	1,29	2,48	0,03	0,01	0,05	1121
23:30	8,35	24,31	47,48	0,65	0,17	1,00	0,38	0,03	1,09	2,14	0,03	0,01	0,04	1112
00:00	3,85	9,81	56,13	0,61	0,21	0,94	0,17	0,07	0,43	2,48	0,03	0,01	0,04	1140
min	3,57	1,36	41,43	0,25	0,00	0,94	0,16	0,03	0,06	2,00	0,01	0,00	0,04	1087
max	8,35	45,80	67,53	1,00	0,31	1,61	0,38	0,13	2,09	2,79	0,05	0,01	0,07	1190
moyenne	5,50	17,88	57,10	0,72	0,13	1,26								1134
Total							11,68	9,31	37,71	120,91	1,54	0,28	2,67	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.