

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,76	33,16	66,02	0,30	0,36	0,10	0,41	0,05	1,40	2,80	0,01	0,02	0,00	1146
01:00	6,75	16,33	69,17	0,30	0,31	0,10	0,29	0,06	0,71	3,02	0,01	0,01	0,00	1148
01:30	2,57	1,74	67,78	0,29	0,32	0,10	0,12	0,07	0,08	3,10	0,01	0,01	0,00	1158
02:00	2,92	17,28	66,12	0,30	0,33	0,10	0,14	0,07	0,81	3,10	0,01	0,02	0,00	1126
02:30	6,18	26,11	63,80	0,31	0,36	0,10	0,29	0,08	1,21	2,96	0,01	0,02	0,00	1144
03:00	6,12	26,73	52,21	0,44	0,37	0,10	0,29	0,09	1,26	2,47	0,02	0,02	0,00	1145
03:30	6,55	25,29	57,59	0,32	0,36	0,10	0,30	0,06	1,15	2,63	0,01	0,02	0,00	1118
04:00	6,79	28,89	63,07	0,34	0,37	0,10	0,30	0,08	1,29	2,82	0,02	0,02	0,00	1130
04:30	4,68	13,78	58,00	0,36	0,37	0,11	0,19	0,05	0,57	2,39	0,01	0,02	0,00	1107
05:00	4,60	12,46	45,98	0,39	0,35	0,11	0,18	0,04	0,50	1,83	0,02	0,01	0,00	1154
05:30	6,83	20,51	52,59	0,31	0,35	0,10	0,29	0,04	0,87	2,23	0,01	0,01	0,00	1146
06:00	7,49	26,56	62,32	0,33	0,36	0,10	0,32	0,06	1,12	2,62	0,01	0,02	0,00	1142
06:30	6,26	30,85	62,51	0,33	0,33	0,10	0,27	0,06	1,32	2,67	0,01	0,01	0,00	1135
07:00	6,78	42,06	60,98	0,27	0,32	0,11	0,31	0,06	1,89	2,75	0,01	0,01	0,00	1136
07:30	6,08	34,06	53,53	0,14	0,25	0,12	0,27	0,08	1,54	2,42	0,01	0,01	0,01	1139
08:00	7,48	30,17	51,70	0,14	0,29	0,12	0,34	0,07	1,39	2,38	0,01	0,01	0,01	1115
08:30	7,62	23,31	51,73	0,14	0,30	0,13	0,35	1,09	1,06	2,36	0,01	0,01	0,01	1106
09:00	5,40	12,15	54,07	0,14	0,32	0,12	0,25	0,09	0,56	2,50	0,01	0,01	0,01	1133
09:30	4,66	2,88	45,57	0,15	0,33	0,13	0,20	0,07	0,13	1,98	0,01	0,01	0,01	1141
10:00	6,45	21,41	51,79	0,13	0,38	0,12	0,31	0,09	1,04	2,51	0,01	0,02	0,01	1176
10:30	5,94	11,61	53,33	0,14	0,33	0,13	0,28	0,08	0,54	2,47	0,01	0,02	0,01	1136
11:00	6,98	11,01	53,12	0,16	0,30	0,17	0,33	0,07	0,51	2,48	0,01	0,01	0,01	1120
11:30	7,83	9,28	55,88	0,22	0,29	0,24	0,37	0,06	0,43	2,61	0,01	0,01	0,01	1134
12:00	7,24	8,20	64,99	0,30	0,31	0,23	0,33	0,09	0,38	2,98	0,01	0,01	0,01	1134
12:30	5,17	6,66	66,05	0,29	0,28	0,23	0,24	0,08	0,31	3,09	0,01	0,01	0,01	1130
13:00	11,45	16,28	64,99	0,30	0,31	0,22	0,54	0,21	0,77	3,06	0,01	0,01	0,01	1117
13:30	8,18	14,30	69,56	0,30	0,30	0,20	0,38	0,09	0,66	3,21	0,01	0,01	0,01	1128
14:00	4,65	3,71	78,26	0,32	0,27	0,52	0,20	0,10	0,16	3,31	0,01	0,01	0,02	1158
14:30	4,17	2,88	51,09	0,48	0,24	0,24	0,16	0,04	0,11	2,00	0,02	0,01	0,01	1146
15:00	9,00	7,00	54,22	0,30	0,32	0,23	0,40	0,05	0,31	2,38	0,01	0,01	0,01	1120
15:30	6,80	6,11	68,46	0,30	0,30	0,23	0,30	0,05	0,27	2,97	0,01	0,01	0,01	1138
16:00	5,84	4,58	70,92	0,31	0,31	0,23	0,26	0,05	0,20	3,17	0,01	0,01	0,01	1170
16:30	7,70	11,20	66,12	0,31	0,32	0,23	0,35	0,09	0,51	2,98	0,01	0,01	0,01	1127
17:00	6,05	7,98	65,39	0,30	0,28	0,23	0,28	0,07	0,37	3,05	0,01	0,01	0,01	1118
17:30	5,27	7,28	67,70	0,32	0,29	0,24	0,24	0,09	0,33	3,05	0,01	0,01	0,01	1114
18:00	5,74	9,94	65,82	0,30	0,34	0,22	0,28	0,09	0,48	3,16	0,01	0,02	0,01	1146
18:30	6,52	9,77	65,87	0,31	0,30	0,12	0,30	0,09	0,46	3,08	0,01	0,01	0,01	1132
19:00	5,48	4,54	68,16	0,28	0,33	0,12	0,25	0,09	0,20	3,06	0,01	0,01	0,01	1129
19:30	5,41	7,84	52,79	0,19	0,38	0,23	0,26	0,08	0,37	2,51	0,01	0,02	0,01	1136
20:00	6,56	8,15	60,61	0,21	0,34	0,26	0,30	0,07	0,38	2,80	0,01	0,02	0,01	1139
20:30	6,50	8,96	52,38	0,21	0,33	0,26	0,30	0,06	0,42	2,43	0,01	0,02	0,01	1130
21:00	7,46	4,29	59,88	0,21	0,35	0,26	0,34	0,07	0,20	2,76	0,01	0,02	0,01	1141
21:30	6,26	2,33	57,72	0,21	0,36	0,26	0,29	0,09	0,11	2,64	0,01	0,02	0,01	1142
22:00	7,73	6,86	56,27	0,21	0,36	0,25	0,36	0,08	0,32	2,64	0,01	0,02	0,01	1135
22:30	7,30	4,15	58,94	0,21	0,36	0,26	0,32	0,09	0,18	2,55	0,01	0,02	0,01	1091
23:00	7,73	9,06	57,45	0,21	0,37	0,25	0,35	0,05	0,41	2,59	0,01	0,02	0,01	1103
23:30	7,70	8,51	59,47	0,22	0,35	0,26	0,34	0,06	0,38	2,66	0,01	0,02	0,01	1119
00:00	8,62	9,92	56,38	0,22	0,33	0,26	0,39	0,07	0,45	2,55	0,01	0,01	0,01	1118
min	2,57	1,74	45,57	0,13	0,24	0,10	0,12	0,04	0,08	1,83	0,01	0,01	0,00	1091
max	11,45	42,06	78,26	0,48	0,38	0,52	0,54	1,09	1,89	3,31	0,02	0,02	0,02	1176
moyenne	6,53	13,92	59,97	0,27	0,33	0,18								1134
Total							14,14	14,66	30,11	129,77	0,57	0,71	0,39	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.