

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.60	11.06	56.85	0.35	0.43	0.50	0.34	0.10	0.50	2.57	0.02	0.02	0.02	1121
01:00	6.31	21.99	57.88	0.31	0.40	0.43	0.29	0.09	1.02	2.68	0.01	0.02	0.02	1138
01:30	5.77	15.38	58.37	0.29	0.41	0.39	0.27	0.10	0.73	2.78	0.01	0.02	0.02	1185
02:00	8.16	18.26	58.60	0.29	0.41	0.39	0.38	0.08	0.85	2.72	0.01	0.02	0.02	1157
02:30	6.44	13.23	57.30	0.29	0.38	0.39	0.30	0.07	0.62	2.67	0.01	0.02	0.02	1143
03:00	5.45	15.38	62.09	0.29	0.39	0.39	0.26	0.06	0.72	2.93	0.01	0.02	0.02	1144
03:30	6.24	17.78	53.18	0.29	0.38	0.39	0.29	0.18	0.84	2.50	0.01	0.02	0.02	1130
04:00	8.11	13.57	61.59	0.29	0.40	0.39	0.38	0.07	0.64	2.89	0.01	0.02	0.02	1135
04:30	5.18	6.69	58.35	0.29	0.33	0.39	0.24	0.06	0.31	2.69	0.01	0.02	0.02	1141
05:00	5.48	8.58	57.16	0.29	0.36	0.39	0.25	0.06	0.40	2.65	0.01	0.02	0.02	1159
05:30	5.80	6.28	58.48	0.29	0.41	0.40	0.27	0.06	0.29	2.72	0.01	0.02	0.02	1162
06:00	5.38	9.93	56.90	0.29	0.41	0.40	0.25	0.08	0.46	2.62	0.01	0.02	0.02	1132
06:30	9.92	37.00	55.23	0.29	0.37	0.40	0.46	0.05	1.71	2.56	0.01	0.02	0.02	1123
07:00	7.76	21.06	58.93	0.34	0.31	0.29	0.34	0.05	0.93	2.59	0.01	0.01	0.01	1129
07:30	5.43	11.81	77.16	0.39	0.32	0.22	0.24	0.07	0.51	3.35	0.02	0.01	0.01	1143
08:00	7.01	17.36	63.53	0.32	0.26	0.29	0.32	0.06	0.79	2.89	0.01	0.01	0.01	1150
08:30	8.00	19.89	60.41	0.29	0.34	0.39	0.37	0.06	0.93	2.82	0.01	0.02	0.02	1164
09:00	6.01	6.00	55.96	0.29	0.37	0.39	0.28	0.10	0.28	2.62	0.01	0.02	0.02	1158
09:30	5.37	4.75	55.05	0.29	0.36	0.40	0.25	0.07	0.22	2.59	0.01	0.02	0.02	1149
10:00	3.01	2.89	57.76	0.32	0.40	0.44	0.14	0.11	0.14	2.71	0.01	0.02	0.02	1125
10:30	2.48	2.41	59.07	0.35	0.35	0.50	0.12	0.08	0.11	2.81	0.02	0.02	0.02	1142
11:00	12.07	27.00	47.15	0.34	0.38	0.49	0.58	0.11	1.30	2.28	0.02	0.02	0.02	1133
11:30	18.41	20.16	68.18	0.35	0.35	0.50	0.84	0.07	0.92	3.12	0.02	0.02	0.02	1156
12:00	15.05	34.91	50.42	0.35	0.33	0.49	0.72	0.09	1.67	2.42	0.02	0.02	0.02	1142
12:30	8.80	13.43	58.53	0.35	0.30	0.50	0.41	0.06	0.62	2.72	0.02	0.01	0.02	1145
13:00	8.34	8.01	61.17	0.36	0.29	0.51	0.38	0.05	0.37	2.81	0.02	0.01	0.02	1133
13:30	10.51	11.58	49.81	0.39	0.34	0.50	0.49	0.24	0.54	2.31	0.02	0.02	0.02	1151
14:00	4.24	2.32	51.20	0.36	0.29	0.48	0.19	0.93	0.10	2.25	0.02	0.01	0.02	1134
14:30	3.54	1.47	54.04	0.33	0.36	0.49	0.15	0.05	0.06	2.31	0.01	0.02	0.02	1136
15:00	5.77	11.46	54.25	0.64	0.28	0.48	0.24	0.10	0.49	2.30	0.03	0.01	0.02	1131
15:30	9.84	31.23	80.25	0.34	0.22	0.49	0.41	0.03	1.31	3.36	0.01	0.01	0.02	1135
16:00	12.39	26.64	64.84	0.32	0.29	0.54	0.51	0.04	1.10	2.67	0.01	0.01	0.02	1115
16:30	5.69	5.87	70.67	0.34	0.27	0.57	0.25	0.06	0.26	3.07	0.01	0.01	0.02	1138
17:00	4.69	8.10	69.57	0.29	0.33	0.57	0.21	0.06	0.37	3.15	0.01	0.01	0.03	1146
17:30	4.62	6.53	68.70	0.29	0.33	0.59	0.21	0.07	0.30	3.14	0.01	0.02	0.03	1184
18:00	4.73	7.88	63.51	0.33	0.34	0.60	0.22	0.10	0.37	2.94	0.02	0.02	0.03	1169
18:30	5.50	8.99	69.68	0.31	0.32	0.62	0.25	0.06	0.41	3.20	0.01	0.01	0.03	1164
19:00	7.05	14.03	66.66	0.31	0.37	0.61	0.32	0.05	0.64	3.05	0.01	0.02	0.03	1146
19:30	5.55	7.70	65.33	0.36	0.28	0.62	0.25	0.09	0.35	2.98	0.02	0.01	0.03	1149
20:00	6.04	8.95	64.46	0.33	0.31	0.58	0.28	0.06	0.42	3.02	0.02	0.01	0.03	1134
20:30	6.62	7.64	54.18	0.35	0.30	0.51	0.31	0.05	0.36	2.56	0.02	0.01	0.02	1138
21:00	5.85	8.63	57.64	0.34	0.28	0.49	0.28	0.06	0.41	2.75	0.02	0.01	0.02	1133
21:30	5.03	3.76	61.70	0.35	0.29	0.50	0.24	0.05	0.18	2.92	0.02	0.01	0.02	1147
22:00	5.02	5.02	57.09	0.35	0.32	0.51	0.23	0.06	0.23	2.67	0.02	0.01	0.02	1129
22:30	6.30	10.01	58.37	0.35	0.32	0.50	0.30	0.07	0.48	2.77	0.02	0.02	0.02	1146
23:00	5.68	8.33	55.58	0.34	0.33	0.49	0.27	0.07	0.40	2.68	0.02	0.02	0.02	1138
23:30	6.36	8.16	59.66	0.35	0.33	0.50	0.30	0.06	0.38	2.79	0.02	0.02	0.02	1145
00:00	4.92	3.68	53.84	0.35	0.31	0.50	0.23	0.07	0.17	2.47	0.02	0.01	0.02	1138
min	2,48	1,47	47,15	0,29	0,22	0,22	0,12	0,03	0,06	2,25	0,01	0,01	0,01	1115
max	18,41	37,00	80,25	0,64	0,43	0,62	0,84	0,93	1,71	3,36	0,03	0,02	0,03	1185
moyenne	6,86	12,35	59,92	0,33	0,34	0,47								1145
Total							15,14	15,40	27,20	132,05	0,73	0,75	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.