

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,34	0,20	4,97	12,84	0,00	59,64	0,37	0,00	0,06	0,01	0,01	0,19	0,50	0,00	2,30	0,01	0,00	0,0025	1120
01:00	1,12	0,23	7,48	22,45	0,00	62,27	0,36	0,55	0,05	0,04	0,01	0,29	0,86	0,00	2,38	0,01	0,48	0,0017	1097
01:30	0,59	0,20	4,97	8,74	0,00	65,11	0,45	0,26	0,04	0,02	0,01	0,19	0,34	0,00	2,50	0,02	0,23	0,0015	1107
02:00	0,18	0,24	6,32	23,74	0,00	58,34	0,33	0,00	0,04	0,01	0,01	0,25	0,92	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0017	1104
02:30	0,19	0,25	5,98	11,84	0,00	58,58	0,30	0,00	0,00	0,01	0,01	0,23	0,45	0,00	2,21	0,01	0,00	0,0000	1096
03:00	0,41	0,24	5,24	15,78	0,00	56,80	0,29	0,00	0,02	0,02	0,01	0,20	0,60	0,00	2,15	0,01	0,00	0,0008	1111
03:30	0,00	0,19	4,45	10,73	0,00	54,13	0,25	0,00	0,04	0,00	0,01	0,17	0,40	0,00	2,04	0,01	0,00	0,0014	1109
04:00	0,02	0,17	4,14	7,98	0,00	60,25	0,38	0,00	0,05	0,00	0,01	0,16	0,31	0,00	2,30	0,01	0,00	0,0017	1114
04:30	0,54	0,17	4,42	10,56	0,00	60,07	0,35	0,00	0,05	0,02	0,01	0,17	0,40	0,00	2,29	0,01	0,00	0,0018	1115
05:00	0,64	0,21	4,64	12,55	0,00	63,57	0,28	0,00	0,03	0,02	0,01	0,18	0,48	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0010	1134
05:30	0,04	0,17	4,11	9,17	0,00	62,45	0,42	0,00	0,04	0,00	0,01	0,16	0,35	0,00	2,40	0,02	0,00	0,0014	1147
06:00	0,44	0,17	4,59	8,74	0,00	62,79	0,40	0,29	0,06	0,02	0,01	0,18	0,34	0,00	2,45	0,02	0,26	0,0022	1125
06:30	0,59	0,09	5,02	13,95	0,00	60,77	0,35	2,80	0,93	0,02	0,00	0,20	0,56	0,00	2,44	0,01	2,52	0,0374	1122
07:00	0,64	0,02	4,67	12,74	0,00	62,08	0,39	6,10	0,69	0,03	0,00	0,19	0,52	0,00	2,55	0,02	5,54	0,0282	1118
07:30	0,67	0,00	4,74	12,73	0,02	61,69	0,40	5,97	0,70	0,03	0,00	0,19	0,51	0,00	2,48	0,02	5,45	0,0281	1110
08:00	0,43	0,00	4,35	14,42	0,01	62,86	0,39	6,02	0,94	0,02	0,00	0,18	0,58	0,00	2,54	0,02	5,50	0,0382	1108
08:30	1,52	0,00	8,05	26,58	0,02	58,41	0,34	6,08	1,09	0,06	0,00	0,33	1,09	0,00	2,40	0,01	5,55	0,0447	1105
09:00	0,81	0,02	6,25	15,74	0,01	61,06	0,39	6,03	0,18	0,03	0,00	0,25	0,64	0,00	2,49	0,02	5,50	0,0071	1092
09:30	0,02	0,00	4,31	8,30	0,03	65,82	0,39	5,99	0,09	0,00	0,00	0,17	0,34	0,00	2,67	0,02	5,47	0,0035	1112
10:00	22,95	3,38	3,50	8,22	0,08	55,55	0,40	5,93	0,64	0,92	0,14	0,14	0,33	0,00	2,24	0,02	5,42	0,0256	1107
10:30	0,86	0,00	4,40	11,01	0,02	62,63	0,40	5,89	0,11	0,03	0,00	0,17	0,44	0,00	2,49	0,02	5,38	0,0044	1089
11:00	0,38	0,02	4,04	8,71	0,00	64,84	0,41	5,94	0,04	0,02	0,00	0,16	0,35	0,00	2,61	0,02	5,43	0,0016	1088
11:30	0,23	0,00	4,57	12,56	0,00	61,01	0,40	6,01	0,04	0,01	0,00	0,18	0,51	0,00	2,45	0,02	5,49	0,0016	1103
12:00	0,03	0,00	4,60	11,17	0,00	62,54	0,40	5,99	0,04	0,00	0,00	0,19	0,45	0,00	2,53	0,02	5,46	0,0016	1107
12:30	0,29	0,00	4,85	11,10	0,00	61,33	0,40	6,04	0,04	0,01	0,00	0,20	0,45	0,00	2,51	0,02	5,52	0,0016	1127
13:00	0,38	0,00	4,67	14,20	0,04	62,82	0,45	6,01	0,04	0,02	0,00	0,19	0,58	0,00	2,56	0,02	5,49	0,0015	1133
13:30	0,01	0,00	4,13	8,57	0,00	58,01	0,45	5,97	0,10	0,00	0,00	0,16	0,34	0,00	2,32	0,02	5,41	0,0038	1107
14:00	0,00	0,00	3,51	8,33	0,00	63,06	0,49	5,91	0,68	0,00	0,00	0,14	0,33	0,00	2,51	0,02	5,37	0,0270	1146
14:30	0,55	0,11	5,57	18,24	0,00	69,55	0,58	2,70	0,91	0,02	0,00	0,22	0,72	0,00	2,74	0,02	2,46	0,0358	1126
15:00	1,07	0,20	4,64	9,62	0,00	61,77	0,53	0,91	0,14	0,04	0,01	0,18	0,37	0,00	2,38	0,02	0,83	0,0055	1116
15:30	0,67	0,17	5,23	14,21	0,00	55,97	0,44	0,57	0,04	0,03	0,01	0,20	0,55	0,00	2,17	0,02	0,52	0,0015	1100
16:00	0,97	0,16	5,97	14,11	0,00	62,07	0,46	0,87	0,04	0,04	0,01	0,23	0,55	0,00	2,41	0,02	0,79	0,0015	1114
16:30	0,66	0,17	5,00	11,05	0,01	60,49	0,42	0,56	0,01	0,03	0,01	0,19	0,43	0,00	2,35	0,02	0,51	0,0003	1112
17:00	1,19	0,20	4,64	9,96	0,00	64,91	0,51	1,10	0,02	0,05	0,01	0,18	0,39	0,00	2,53	0,02	1,00	0,0009	1114
17:30	0,94	0,17	4,66	10,26	0,00	60,08	0,48	0,88	0,04	0,04	0,01	0,18	0,40	0,00	2,37	0,02	0,80	0,0015	1120
18:00	1,05	0,16	4,14	10,13	0,00	63,98	0,43	0,98	0,04	0,04	0,01	0,16	0,40	0,00	2,52	0,02	0,90	0,0015	1117
18:30	0,81	0,08	4,21	11,55	0,00	61,55	0,43	3,14	0,00	0,03	0,00	0,17	0,45	0,00	2,41	0,02	2,86	0,0000	1130
19:00	1,69	0,15	5,66	20,73	0,00	59,33	0,48	2,53	0,03	0,07	0,01	0,23	0,83	0,00	2,37	0,02	2,31	0,0013	1113
19:30	1,18	0,17	7,13	21,63	0,00	60,98	0,37	1,12	0,21	0,05	0,01	0,28	0,86	0,00	2,42	0,01	1,02	0,0084	1103
20:00	0,78	0,17	4,81	9,68	0,00	59,93	0,49	0,69	0,49	0,03	0,01	0,19	0,38	0,00	2,33	0,02	0,63	0,0189	1101
20:30	1,25	0,18	5,52	18,28	0,00	57,98	0,50	1,17	0,05	0,05	0,01	0,21	0,70	0,00	2,24	0,02	1,04	0,0020	1091
21:00	0,98	0,19	5,13	10,88	0,00	63,84	0,38	0,85	0,03	0,04	0,01	0,20	0,42	0,00	2,47	0,01	0,74	0,0012	1108
21:30	0,19	0,17	5,22	12,64	0,00	60,61	0,29	0,00	0,09	0,01	0,01	0,20	0,49	0,00	2,34	0,01	0,00	0,0036	1110
22:00	0,34	0,18	4,32	9,17	0,00	60,77	0,52	0,12	0,49	0,01	0,01	0,17	0,35	0,00	2,33	0,02	0,10	0,0186	1117
22:30	0,71	0,17	4,57	9,19	0,00	66,73	0,43	0,58	0,72	0,03	0,01	0,18	0,35	0,00	2,56	0,02	0,51	0,0275	1127
23:00	1,04	0,19	4,06	10,33	0,00	61,40	0,42	0,97	0,12	0,04	0,01	0,16	0,41	0,00	2,43	0,02	0,86	0,0046	1146
23:30	0,62	0,16	5,42	15,24	0,00	63,31	0,51	0,58	0,04	0,02	0,01	0,22	0,61	0,00	2,52	0,02	0,52	0,0015	1139
00:00	0,46	0,16	6,13	15,54	0,00	62,22	0,34	0,36	0,04	0,02	0,01	0,24	0,62	0,00	2,47	0,01	0,32	0,0015	1136
Min	0,00	0,00	3,50	7,98	0,00	54,13	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,31	0,00	2,04	0,01	0,00	0,0000	1088
Max	22,95	3,38	8,05	26,58	0,08	69,55	0,58	6,10	1,09	0,92	0,14	0,33	1,09	0,00	2,74				