Rapport DREAL journalier: 19.08.2023

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,30	11,64	58,77	0,51	0,08	0,80	0,24	0,04	0,53	2,69	0,02	0,00	0,04	1117
01:00	8,77	23,93	61,47	0,50	0,08	0,78	0,40	0,05	1,10	2,83	0,02	0,00	0,04	1128
01:30	6,90	26,91	59,48	0,49	0,10	0,76	0,33	0,03	1,27	2,80	0,02	0,00	0,04	1110
02:00	7,27	31,20	54,06	0,49	0,05	0,75	0,33	0,02	1,43	2,48	0,02	0,00	0,03	1109
02:30	8,46	28,15	55,52	0,49	0,07	0,74	0,38	0,03	1,27	2,50	0,02	0,00	0,03	1132
03:00	8,51	35,09	58,10	0,49	0,08	0,74	0,39	0,04	1,63	2,69	0,02	0,00	0,03	1116
03:30	12,80	52,98	52,94	0,48	0,08	0,73	0,60	0,12	2,47	2,47	0,02	0,00	0,03	1113
04:00	6,58	13,62	62,04	0,49	0,09	0,75	0,31	0,05	0,63	2,88	0,02	0,00	0,03	1141
04:30	3,39	0,15	54,07	0,49	0,07	0,74	0,16	0,05	0,01	2,56	0,02	0,00	0,04	1135
05:00	3,12	5,23	62,09	0,48	0,11	0,74	0,15	0,10	0,25	2,97	0,02	0,01	0,04	1171
05:30	10,06	21,75	54,66	0,49	0,10	0,74	0,48	0,07	1,03	2,60	0,02	0,00	0,04	1116
06:00	10,24	24,94	57,71	0,49	0,13	0,74	0,47	0,05	1,15	2,67	0,02	0,01	0,03	1148
06:30	5,48	7,45	57,30	0,48	0,09	0,73	0,26	0,06	0,35	2,71	0,02	0,00	0,03	1136
07:00	4,25	9,02	59,05	0,49	0,09	0,75	0,20	0,06	0,43	2,78	0,02	0,00	0,04	1125
07:30	7,20	11,55	60,62	0,49	0,11	0,75	0,34	0,08	0,54	2,84	0,02	0,01	0,04	1167
08:00	7,28	12,39	55,75	0,49	0,13	0,74	0,35	0,07	0,59	2,65	0,02	0,01	0,04	1146
08:30	9,44	13,79	55,30	0,49	0,09	0,75	0,44	0,05	0,64	2,55	0,02	0,00	0,03	1125
09:00	5,14	1,56	61,85	0,50	0,13	0,75	0,24	0,07	0,07	2,89	0,02	0,01	0,04	1147
09:30	6,61	9,76	57,25	0,49	0,11	0,75	0,31	0,07	0,46	2,69	0,02	0,01	0,04	1117
10:00	10,92	19,51	56,11	0,50	0,06	0,75	0,51	0,06	0,91	2,61	0,02	0,00	0,03	1118
10:30	8,00	5,41	58,24	0,49	0,10	0,75	0,37	0,07	0,25	2,73	0,02	0,00	0,03	1123
11:00	4,31	0,00	58,80	0,50	0,14	0,75	0,20	0,06	0,00	2,74	0,02	0,01	0,04	1150
11:30	4,17	1,67	55,23	0,49	0,12	0,74	0,20	0,06	0,08	2,62	0,02	0,01	0,04	1140
12:00	6,35	4,53	59,86	0,50	0,12	0,75	0,30	0,07	0,21	2,80	0,02	0,01	0,04	1136
12:30	6,04	3,84	56,24	0,51	0,09	0,76	0,28	0,06	0,18	2,59	0,02	0,00	0,04	1131
13:00	10,74	9,19	56,85	0,50	0,09	0,75	0,50	0,06	0,43	2,65	0,02	0,00	0,04	1130
13:30	5,68	1,04	59,28	0,50	0,12	0,75	0,27	0,09	0,05	2,77	0,02	0,01	0,04	1163
14:00	5,08	1,03	57,33	0,50	0,16	0,75	0,24	0,04	0,05	2,67	0,02	0,01	0,04	1181
14:30	8,38	19,49	54,80	0,48	0,09	0,73	0,40	0,07	0,93	2,62	0,02	0,00	0,03	1127
15:00	10,06	12,75	58,97	0,49	0,09	0,74	0,47	0,04	0,59	2,73	0,02	0,00	0,03	1113
15:30	6,57	4,57	58,00	0,48	0,10	0,72	0,30	0,04	0,21	2,69	0,02	0,00	0,03	1150
16:00	7,40	12,27	60,78	0,47	0,11	0,71	0,35	0,04	0,58	2,85	0,02	0,01	0,03	1181
16:30	5,47	2,91	54,97	0,48	0,11	0,73	0,26	0,16	0,14	2,57	0,02	0,01	0,03	1158
17:00	7,22	6,75	57,45	0,50	0,07	0,75	0,33	0,03	0,31	2,60	0,02	0,00	0,03	1135
17:30	9,10	12,73	54,43	0,48	0,10	0,72	0,41	0,03	0,57	2,43	0,02	0,00	0,03	1136
18:00	9,79	10,76	45,16	0,50	0,09	0,77	0,45	0,04	0,50	2,10	0,02	0,00	0,04	1133
18:30	5,21	0,92	50,54	0,55	0,11	0,85	0,24	0,03	0,04	2,34	0,03	0,01	0,04	1153
19:00	6,66	7,72	55,82	0,55	0,10	0,86	0,31	1,01	0,36	2,62	0,03	0,00	0,04	1155
19:30	6,86	6,32	50,90	0,56	0,08	0,87	0,30	0,03	0,27	2,20	0,02	0,00	0,04	1150
20:00	5,23	3,96	57,73	0,53	0,08	0,82	0,22	0,01	0,17	2,46	0,02	0,00	0,04	1159
20:30	8,50	14,48	56,20	0,48	0,09	0,74	0,37	0,08	0,63	2,45	0,02	0,00	0,03	1144
21:00	7,60	10,17	64,04	0,48	0,13	0,74	0,33	0,03	0,45	2,82	0,02	0,01	0,03	1162
21:30	6,66	10,89	61,64	0,49	0,09	0,75	0,30	0,05	0,49	2,75	0,02	0,00	0,03	1129
22:00	5,10	3,72	59,74	0,50	0,14	0,75	0,24	0,04	0,17	2,77	0,02	0,01	0,03	1158
22:30	5,40	6,48	56,84	0,50	0,10	0,76	0,25	0,04	0,30	2,61	0,02	0,00	0,03	1130
23:00	5,44	4,60	55,46	0,50	0,08	0,75	0,25	0,05	0,21	2,58	0,02	0,00	0,04	1145
23:30	6,09	5,49	58,85	0,51	0,11	0,77	0,28	0,07	0,25	2,69	0,02	0,00	0,04	1144
00:00	6,19	5,46	58,60	0,50	0,13	0,75	0,29	0,08	0,26	2,74	0,02	0,01	0,04	1137
min	**3,12**	**0,00**	**45,16**	**0,47**	**0,05**	**0,71**	**0,15**	**0,01**	**0,00**	**2,10**	**0,02**	**0,00**	**0,03**	**1109**
max	**12,80**	**52,98**	**64,04**	**0,56**	**0,16**	**0,87**	**0,60**	**1,01**	**2,47**	**2,97**	**0,03**	**0,01**	**0,04**	**1181**
moyenne	**7,02**	**11,45**	**57,23**	**0,50**	**0,10**	**0,76**								**1140**
Total							**15,58**	**12,91**	**25,43**	**127,05**	**1,10**	**0,22**	**1,68**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,72				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.