

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,59	26,92	48,31	1,35	0,25	2,23	0,39	0,06	1,22	2,19	0,06	0,01	0,10	1111
01:00	5,99	92,42	51,31	1,41	0,25	2,32	0,26	0,13	3,99	2,22	0,06	0,01	0,10	1109
01:30	3,43	40,46	55,89	1,45	0,23	2,38	0,15	0,06	1,79	2,47	0,06	0,01	0,11	1150
02:00	3,90	25,02	59,57	1,56	0,29	2,57	0,18	0,24	1,14	2,72	0,07	0,01	0,12	1156
02:30	4,76	25,79	59,97	1,50	0,27	2,47	0,22	0,14	1,17	2,72	0,07	0,01	0,11	1140
03:00	7,54	26,41	53,58	1,42	0,29	2,33	0,34	0,08	1,19	2,42	0,06	0,01	0,11	1121
03:30	7,52	29,31	54,82	1,37	0,23	2,26	0,32	0,05	1,25	2,33	0,06	0,01	0,10	1125
04:00	5,03	23,81	61,79	1,39	0,25	2,28	0,21	0,07	0,98	2,55	0,06	0,01	0,09	1150
04:30	4,97	17,46	53,71	1,41	0,24	2,33	0,21	0,08	0,75	2,29	0,06	0,01	0,10	1132
05:00	4,95	12,74	61,33	1,00	0,23	2,99	0,21	0,09	0,53	2,55	0,04	0,01	0,12	1122
05:30	5,80	17,01	62,85	0,29	0,28	3,90	0,23	0,07	0,68	2,51	0,01	0,01	0,16	1121
06:00	5,55	10,67	70,63	0,28	0,25	4,01	0,22	0,08	0,42	2,78	0,01	0,01	0,16	1146
06:30	4,63	12,69	66,07	0,32	0,27	3,84	0,19	0,07	0,52	2,71	0,01	0,01	0,16	1145
07:00	6,32	24,51	52,51	1,43	0,10	2,77	0,26	0,04	1,01	2,17	0,06	0,00	0,11	1132
07:30	6,38	24,28	57,99	1,60	0,10	2,64	0,26	0,03	1,00	2,38	0,07	0,00	0,11	1145
08:00	5,14	27,48	52,48	1,56	0,12	2,58	0,21	0,03	1,15	2,19	0,07	0,00	0,11	1164
08:30	5,45	27,62	56,40	1,55	0,08	2,56	0,23	0,05	1,17	2,38	0,07	0,00	0,11	1139
09:00	6,29	30,49	58,23	1,57	0,13	2,59	0,27	0,03	1,33	2,54	0,07	0,01	0,11	1147
09:30	5,70	29,23	55,67	1,57	0,08	2,62	0,25	0,04	1,29	2,46	0,07	0,00	0,12	1140
10:00	4,68	24,45	57,35	1,57	0,11	2,59	0,21	0,04	1,09	2,56	0,07	0,01	0,12	1149
10:30	5,10	28,18	57,37	1,54	0,12	2,57	0,23	0,05	1,27	2,59	0,07	0,01	0,12	1148
11:00	5,81	21,64	56,20	1,50	0,08	2,49	0,26	0,07	0,97	2,51	0,07	0,00	0,11	1138
11:30	6,06	24,24	58,12	1,48	0,12	2,46	0,27	0,04	1,09	2,61	0,07	0,01	0,11	1137
12:00	6,19	21,18	57,31	1,55	0,10	2,57	0,28	0,03	0,95	2,57	0,07	0,00	0,11	1130
12:30	5,41	19,68	52,09	1,47	0,14	2,45	0,25	0,05	0,91	2,40	0,07	0,01	0,11	1165
13:00	5,36	19,00	59,02	1,49	0,12	2,47	0,24	0,05	0,86	2,66	0,07	0,01	0,11	1148
13:30	4,07	12,38	56,28	1,48	0,12	2,44	0,18	0,05	0,56	2,53	0,07	0,01	0,11	1141
14:00	5,92	26,02	56,96	1,47	0,16	2,42	0,27	0,06	1,17	2,57	0,07	0,01	0,11	1147
14:30	7,10	31,57	58,10	1,30	0,12	2,16	0,33	0,08	1,46	2,69	0,06	0,01	0,10	1132
15:00	5,91	22,62	55,27	1,24	0,14	2,04	0,28	0,08	1,07	2,61	0,06	0,01	0,10	1142
15:30	5,90	26,50	60,61	1,19	0,12	1,96	0,28	0,07	1,25	2,86	0,06	0,01	0,09	1148
16:00	5,39	17,42	59,63	1,22	0,13	2,02	0,25	0,08	0,80	2,75	0,06	0,01	0,09	1142
16:30	4,88	18,00	56,06	1,16	0,13	1,92	0,23	0,09	0,84	2,62	0,05	0,01	0,09	1136
17:00	5,64	20,63	59,95	0,77	0,20	2,32	0,26	0,11	0,93	2,71	0,03	0,01	0,11	1136
17:30	4,85	23,13	68,40	0,20	0,31	3,00	0,22	0,10	1,03	3,06	0,01	0,01	0,13	1134
18:00	5,11	26,70	64,37	0,21	0,22	3,16	0,22	0,07	1,18	2,84	0,01	0,01	0,14	1134
18:30	5,11	20,63	67,95	0,21	0,28	3,32	0,22	0,07	0,90	2,98	0,01	0,01	0,15	1144
19:00	6,26	15,52	59,09	1,31	0,23	2,42	0,29	0,08	0,71	2,69	0,06	0,01	0,11	1143
19:30	5,87	20,41	53,95	1,38	0,18	2,30	0,27	0,08	0,95	2,52	0,06	0,01	0,11	1138
20:00	5,50	17,74	59,42	1,39	0,18	2,33	0,25	0,08	0,82	2,75	0,06	0,01	0,11	1145
20:30	5,13	21,42	58,68	1,36	0,18	2,25	0,23	0,05	0,97	2,67	0,06	0,01	0,10	1136
21:00	5,94	30,73	55,12	1,29	0,21	2,13	0,27	0,07	1,40	2,52	0,06	0,01	0,10	1139
21:30	6,24	24,97	55,81	1,30	0,19	2,16	0,28	0,06	1,12	2,50	0,06	0,01	0,10	1147
22:00	5,08	16,17	58,41	1,34	0,19	2,23	0,22	0,09	0,71	2,56	0,06	0,01	0,10	1155
22:30	5,58	22,25	60,41	1,37	0,17	2,26	0,25	0,05	0,99	2,68	0,06	0,01	0,10	1148
23:00	7,04	27,69	58,34	1,37	0,22	2,26	0,32	0,07	1,24	2,62	0,06	0,01	0,10	1151
23:30	6,90	27,41	55,05	1,35	0,21	2,24	0,32	0,07	1,25	2,51	0,06	0,01	0,10	1151
00:00	5,94	13,12	64,36	1,40	0,22	2,32	0,27	0,10	0,60	2,93	0,06	0,01	0,11	1139
min	3,43	10,67	48,31	0,20	0,08	1,92	0,15	0,03	0,42	2,17	0,01	0,00	0,09	1109
max	8,59	92,42	70,63	1,60	0,31	4,01	0,39	0,24	3,99	3,06	0,07	0,01	0,16	1165
moyenne	5,66	24,29	58,18	1,25	0,18	2,52								1141
Total							12,06	11,49	51,68	123,66	2,67	0,39	5,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.