Rapport DREAL journalier: 20/03/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,25	0,72	5,80	10,54	1,56	66,04	0,34	0,00	0,27	0,28	0,03	0,26	0,48	0,07	2,99	0,02	0,00	0,0121	1151
01:00	6,37	0,73	5,74	11,74	1,60	66,74	0,32	0,00	0,16	0,29	0,03	0,26	0,53	0,07	3,02	0,01	0,00	0,0075	1118
01:30	5,20	0,69	5,91	11,45	1,58	67,92	0,32	0,00	0,23	0,24	0,03	0,27	0,53	0,07	3,12	0,01	0,00	0,0107	1112
02:00	6,52	0,69	4,54	7,42	1,68	63,67	0,29	0,00	0,21	0,28	0,03	0,20	0,32	0,07	2,78	0,01	0,00	0,0092	1105
02:30	7,46	0,79	4,55	6,03	1,78	64,51	0,29	0,00	0,15	0,33	0,03	0,20	0,27	0,08	2,85	0,01	0,00	0,0066	1126
03:00	6,30	0,70	5,81	6,70	1,76	60,91	0,34	0,00	0,04	0,29	0,03	0,27	0,31	0,08	2,79	0,02	0,00	0,0017	1138
03:30	6,15	0,77	6,85	6,09	1,96	68,20	0,27	0,00	0,15	0,28	0,03	0,31	0,27	0,09	3,07	0,01	0,00	0,0067	1117
04:00	6,60	0,87	6,06	5,78	2,04	67,43	0,32	0,00	0,27	0,31	0,04	0,28	0,27	0,09	3,13	0,01	0,00	0,0127	1117
04:30	6,44	0,79	4,48	2,99	2,15	65,17	0,33	0,00	0,44	0,30	0,04	0,21	0,14	0,10	3,06	0,02	0,00	0,0209	1149
05:00	6,76	0,94	3,64	3,40	2,19	68,59	0,36	0,00	0,44	0,31	0,04	0,17	0,16	0,10	3,18	0,02	0,00	0,0202	1148
05:30	6,17	0,84	5,96	10,73	2,20	65,50	0,34	0,00	0,42	0,29	0,04	0,28	0,50	0,10	3,06	0,02	0,00	0,0197	1132
06:00	5,12	0,89	7,00	7,56	2,11	62,66	0,25	0,00	0,17	0,23	0,04	0,31	0,34	0,09	2,81	0,01	0,00	0,0076	1110
06:30	5,71	0,70	5,05	10,16	1,75	59,51	0,24	0,00	0,07	0,26	0,03	0,23	0,46	0,08	2,72	0,01	0,00	0,0031	1104
07:00	7,07	0,86	4,84	6,14	1,41	54,66	0,30	0,00	0,00	0,32	0,04	0,22	0,28	0,06	2,49	0,01	0,00	0,0000	1102
07:30	4,78	0,95	5,36	6,10	1,56	59,92	0,33	0,00	0,00	0,22	0,04	0,24	0,28	0,07	2,72	0,01	0,00	0,0000	1107
08:00	5,38	0,96	5,63	4,34	1,59	57,92	0,33	0,00	0,00	0,25	0,04	0,26	0,20	0,07	2,66	0,02	0,00	0,0000	1110
08:30	4,90	0,93	5,23	2,55	1,52	55,11	0,32	0,00	0,00	0,23	0,04	0,24	0,12	0,07	2,54	0,01	0,00	0,0000	1102
09:00	9,24	0,80	7,89	9,34	1,28	53,00	0,30	0,00	0,00	0,43	0,04	0,37	0,44	0,06	2,49	0,01	0,00	0,0000	1095
09:30	5,52	0,66	5,56	5,19	1,03	61,74	0,28	0,00	0,00	0,25	0,03	0,25	0,24	0,05	2,82	0,01	0,00	0,0000	1078
10:00	5,22	0,57	3,19	0,39	0,93	58,78	0,34	0,00	12,86	0,23	0,03	0,14	0,02	0,04	2,63	0,02	0,00	0,5762	1093
10:30	4,94	0,60	2,76	7,75	1,06	60,81	0,52	0,00	0,21	0,22	0,03	0,12	0,35	0,05	2,73	0,02	0,00	0,0093	1084
11:00	6,39	0,59	5,02	8,39	0,90	74,08	0,46	0,00	0,43	0,28	0,03	0,22	0,37	0,04	3,30	0,02	0,00	0,0192	1084
11:30	5,34	0,55	7,07	21,88	0,76	64,36	0,54	0,00	0,83	0,24	0,02	0,32	0,99	0,03	2,91	0,02	0,00	0,0376	1106
12:00	42,03	16,48	18,97	38,45	29,59	120,50	0,98	0,00	2,52	0,61	0,24	0,27	0,56	0,43	1,74	0,01	0,00	0,0364	1102
12:30	17,22	0,70	4,75	4,95	1,00	44,71	0,62	0,00	0,40	0,59	0,02	0,16	0,17	0,03	1,54	0,02	0,00	0,0136	1115
13:00	4,26	0,56	3,48	5,72	0,52	57,24	0,51	0,00	0,23	0,16	0,02	0,13	0,22	0,02	2,18	0,02	0,00	0,0087	1151
13:30	2,92	0,55	5,29	10,03	0,42	60,43	0,48	0,00	0,19	0,11	0,02	0,20	0,38	0,02	2,27	0,02	0,00	0,0070	1137
14:00	4,01	0,53	5,40	7,08	0,33	68,24	0,46	0,00	0,13	0,16	0,02	0,21	0,27	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0050	1121
14:30	3,24	0,53	4,82	4,67	0,31	60,97	0,48	0,00	0,14	0,13	0,02	0,19	0,18	0,01	2,39	0,02	0,00	0,0056	1122
15:00	3,21	0,52	4,86	6,69	0,25	63,45	0,49	0,00	0,13	0,13	0,02	0,19	0,26	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0050	1118
15:30	16,66	0,50	6,73	10,44	0,11	56,77	0,47	0,00	0,28	0,69	0,02	0,28	0,43	0,00	2,36	0,02	0,00	0,0119	1134
16:00	3,47	0,48	5,36	5,45	0,15	64,37	0,51	0,00	0,04	0,14	0,02	0,22	0,23	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0017	1122
16:30	4,83	0,46	4,98	7,25	0,26	72,32	0,50	0,00	0,16	0,21	0,02	0,22	0,32	0,01	3,16	0,02	0,00	0,0070	1143
17:00	4,74	0,45	5,03	9,96	0,19	60,81	0,54	0,00	0,28	0,21	0,02	0,22	0,45	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0124	1141
17:30	4,42	0,46	6,54	10,73	0,23	70,64	0,47	0,00	0,33	0,19	0,02	0,29	0,47	0,01	3,11	0,02	0,00	0,0144	1128
18:00	5,03	0,46	5,09	13,93	0,26	63,51	0,48	0,00	0,44	0,22	0,02	0,22	0,62	0,01	2,81	0,02	0,00	0,0195	1124
18:30	5,75	0,46	5,22	13,11	0,27	69,91	0,51	0,00	0,45	0,25	0,02	0,23	0,58	0,01	3,08	0,02	0,00	0,0196	1123
19:00	5,08	0,12	4,81	3,97	0,09	56,39	0,33	0,00	5,38	0,24	0,01	0,22	0,18	0,00	2,62	0,02	0,00	0,2503	1126
19:30	5,20	0,20	4,10	2,79	0,23	61,06	0,31	0,00	7,01	0,24	0,01	0,19	0,13	0,01	2,81	0,01	0,00	0,3231	1125
20:00	5,84	0,32	5,58	6,48	0,45	52,44	0,27	0,00	5,58	0,27	0,02	0,26	0,30	0,02	2,44	0,01	0,00	0,2600	1125
20:30	4,72	0,32	5,77	4,57	0,44	58,89	0,30	0,00	5,11	0,22	0,01	0,26	0,21	0,02	2,69	0,01	0,00	0,2333	1114
21:00	4,45	0,24	6,28	6,30	0,28	55,96	0,28	0,00	6,48	0,20	0,01	0,29	0,29	0,01	2,56	0,01	0,00	0,2960	1125
21:30	4,20	0,08	5,82	2,69	0,02	60,89	0,28	0,00	1,64	0,19	0,00	0,27	0,12	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0752	1131
22:00	3,44	0,07	5,57	3,07	0,01	55,13	0,28	0,00	0,00	0,16	0,00	0,26	0,14	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0000	1127
22:30	3,96	0,13	5,65	2,60	0,11	62,11	0,29	0,00	0,00	0,18	0,01	0,26	0,12	0,01	2,86	0,01	0,00	0,0000	1121
23:00	4,13	0,15	5,92	9,59	0,15	54,41	0,28	0,00	0,25	0,19	0,01	0,27	0,44	0,01	2,51	0,01	0,00	0,0116	1114
23:30	4,07	0,16	6,51	9,34	0,18	61,86	0,30	0,00	0,00	0,19	0,01	0,30	0,43	0,01	2,87	0,01	0,00	0,0000	1123
00:00	4,55	0,26	5,62	11,14	0,34	56,40	0,29	0,00	0,00	0,21	0,01	0,26	0,52	0,02	2,65	0,01	0,00	0,0000	1131
Min	**2,92**	**0,07**	**2,76**	**0,39**	**0,01**	**44,71**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,12**	**0,02**	**0,00**	**1,54**	**0,01**	**0,00**	**0,0000**	**1078**
Max	**42,03**	**16,48**	**18,97**	**38,45**	**29,59**	**120,50**	**0,98**	**0,00**	**12,86**	**0,69**	**0,24**	**0,37**	**0,99**	**0,43**	**3,30**	**0,02**	**0,00**	**0,5762**	**1151**
Moyenne jour Flux jour	**6,48**	**0,89**	**5,39**	**7,99**	**1,51**	**62,85**	**0,38**	**0,00**	**0,98**	**12,47**	**1,40**	**11,27**	**15,88**	**2,36**	**130,40**	**0,78**	**0,00**	**1,7857**	**1119**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	99,76									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,92									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.