

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.64	3.95	59.47	0.35	0.32	0.50	0.21	0.03	0.18	2.74	0.02	0.01	0.02	1143
01:00	6.05	8.59	56.70	0.34	0.31	0.49	0.28	0.05	0.40	2.66	0.02	0.01	0.02	1184
01:30	6.76	7.76	63.52	0.34	0.32	0.48	0.32	0.07	0.37	3.04	0.02	0.02	0.02	1160
02:00	7.61	10.41	56.24	0.33	0.33	0.46	0.37	0.05	0.51	2.74	0.02	0.02	0.02	1155
02:30	6.63	6.69	57.56	0.32	0.29	0.44	0.31	0.05	0.31	2.70	0.02	0.01	0.02	1131
03:00	6.05	6.82	57.14	0.29	0.34	0.40	0.29	0.06	0.33	2.73	0.01	0.02	0.02	1149
03:30	5.26	5.32	60.58	0.28	0.31	0.39	0.25	0.05	0.25	2.86	0.01	0.01	0.02	1146
04:00	4.97	3.95	59.36	0.29	0.36	0.39	0.23	0.05	0.18	2.78	0.01	0.02	0.02	1167
04:30	4.93	8.42	57.68	0.28	0.39	0.38	0.24	0.08	0.41	2.81	0.01	0.02	0.02	1171
05:00	7.03	15.32	52.08	0.28	0.37	0.39	0.34	0.05	0.73	2.50	0.01	0.02	0.02	1151
05:30	8.85	11.52	64.75	0.29	0.34	0.39	0.42	0.04	0.54	3.04	0.01	0.02	0.02	1160
06:00	5.89	3.73	54.18	0.29	0.40	0.40	0.27	0.07	0.17	2.50	0.01	0.02	0.02	1186
06:30	4.87	4.57	59.33	0.29	0.41	0.39	0.23	0.05	0.22	2.80	0.01	0.02	0.02	1181
07:00	5.11	8.64	62.76	0.29	0.49	0.38	0.24	0.06	0.41	2.95	0.01	0.02	0.02	1148
07:30	7.40	8.54	67.68	0.30	0.52	0.38	0.34	0.11	0.40	3.14	0.01	0.02	0.02	1167
08:00	6.20	6.13	65.24	0.34	0.50	0.39	0.29	0.05	0.28	3.02	0.02	0.02	0.02	1160
08:30	9.03	13.42	56.34	0.29	0.34	0.39	0.43	0.05	0.63	2.66	0.01	0.02	0.02	1146
09:00	10.84	15.15	59.23	0.29	0.35	0.40	0.50	0.07	0.69	2.71	0.01	0.02	0.02	1148
09:30	7.21	7.73	58.46	0.29	0.35	0.40	0.33	0.06	0.36	2.71	0.01	0.02	0.02	1166
10:00	5.91	5.86	56.51	0.30	0.40	0.40	0.27	0.06	0.27	2.61	0.01	0.02	0.02	1148
10:30	4.60	4.02	55.92	0.29	0.38	0.40	0.21	0.07	0.19	2.59	0.01	0.02	0.02	1152
11:00	12.48	26.13	49.85	0.29	0.36	0.41	0.59	0.23	1.23	2.35	0.01	0.02	0.02	1134
11:30	18.68	35.33	54.16	0.31	0.32	0.43	0.88	0.49	1.67	2.56	0.01	0.02	0.02	1146
12:00	12.68	17.73	60.57	0.35	0.34	0.50	0.60	0.06	0.83	2.84	0.02	0.02	0.02	1140
12:30	5.25	2.08	58.43	0.35	0.32	0.50	0.25	0.06	0.10	2.76	0.02	0.02	0.02	1160
13:00	7.91	47.49	53.71	0.35	0.35	0.51	0.37	0.08	2.24	2.53	0.02	0.02	0.02	1125
13:30	5.11	56.27	58.02	0.36	0.33	0.51	0.24	0.08	2.61	2.69	0.02	0.02	0.02	1152
14:00	4.35	21.51	58.51	0.36	0.39	0.52	0.20	0.07	0.98	2.68	0.02	0.02	0.02	1152
14:30	4.98	17.13	59.45	0.35	0.38	0.51	0.23	0.08	0.80	2.79	0.02	0.02	0.02	1129
15:00	8.14	20.79	58.82	0.35	0.34	0.50	0.38	0.08	0.98	2.78	0.02	0.02	0.02	1134
15:30	9.72	21.50	58.11	0.34	0.30	0.50	0.46	0.06	1.03	2.78	0.02	0.01	0.02	1122
16:00	6.64	12.16	56.85	0.34	0.34	0.49	0.32	0.06	0.58	2.71	0.02	0.02	0.02	1145
16:30	3.93	7.60	57.28	0.35	0.30	0.50	0.18	0.05	0.35	2.66	0.02	0.01	0.02	1143
17:00	4.48	13.54	61.69	0.35	0.32	0.50	0.21	0.05	0.64	2.92	0.02	0.02	0.02	1144
17:30	7.05	27.83	57.16	0.35	0.30	0.50	0.34	0.06	1.33	2.73	0.02	0.01	0.02	1139
18:00	9.72	29.65	59.38	0.35	0.32	0.50	0.46	0.07	1.41	2.82	0.02	0.02	0.02	1141
18:30	6.03	38.07	58.14	0.35	0.36	0.50	0.29	0.07	1.81	2.77	0.02	0.02	0.02	1146
19:00	4.23	30.47	61.81	0.32	0.33	0.57	0.20	0.07	1.41	2.86	0.01	0.02	0.03	1124
19:30	4.04	19.90	66.93	0.27	0.35	0.51	0.19	0.07	0.91	3.08	0.01	0.02	0.02	1140
20:00	4.96	33.36	63.80	0.30	0.34	0.50	0.23	0.06	1.57	3.01	0.01	0.02	0.02	1146
20:30	5.54	49.42	56.97	0.35	0.36	0.51	0.26	0.07	2.35	2.71	0.02	0.02	0.02	1129
21:00	5.46	58.01	54.85	0.35	0.37	0.51	0.26	0.07	2.76	2.61	0.02	0.02	0.02	1137
21:30	4.52	40.58	58.43	0.32	0.34	0.44	0.21	0.04	1.93	2.78	0.02	0.02	0.02	1151
22:00	4.95	38.70	60.70	0.28	0.34	0.39	0.23	0.07	1.82	2.86	0.01	0.02	0.02	1152
22:30	6.17	50.44	58.66	0.28	0.32	0.38	0.30	0.05	2.42	2.81	0.01	0.02	0.02	1146
23:00	5.67	48.81	58.47	0.32	0.33	0.38	0.27	0.06	2.29	2.74	0.01	0.02	0.02	1145
23:30	4.38	35.12	70.60	0.35	0.30	0.37	0.20	0.07	1.60	3.21	0.02	0.01	0.02	1150
00:00	5.35	32.81	65.47	0.45	0.29	0.37	0.24	0.05	1.47	2.94	0.02	0.01	0.02	1152
min	3,93	2,08	49,85	0,27	0,29	0,37	0,18	0,03	0,10	2,35	0,01	0,01	0,02	1122
max	18,68	58,01	70,60	0,45	0,52	0,57	0,88	0,49	2,76	3,21	0,02	0,02	0,03	1186
moyenne	6,63	20,81	59,12	0,32	0,35	0,45								1148
Total							14,97	10,73	46,98	133,27	0,73	0,79	1,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.