

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.87	8.36	59.18	0.36	0.27	0.51	0.36	0.05	0.39	2.74	0.02	0.01	0.02	1149
01:00	6.50	6.60	57.03	0.36	0.29	0.51	0.31	0.06	0.31	2.68	0.02	0.01	0.02	1156
01:30	6.00	5.49	55.56	0.37	0.31	0.53	0.28	0.04	0.26	2.61	0.02	0.01	0.02	1144
02:00	5.08	3.67	58.80	0.35	0.34	0.50	0.24	0.05	0.17	2.79	0.02	0.02	0.02	1145
02:30	5.46	5.60	66.60	0.36	0.28	0.51	0.26	0.06	0.26	3.13	0.02	0.01	0.02	1150
03:00	4.94	3.44	61.03	0.35	0.32	0.50	0.23	0.06	0.16	2.88	0.02	0.02	0.02	1160
03:30	5.04	4.87	54.32	0.35	0.31	0.49	0.24	0.05	0.23	2.60	0.02	0.02	0.02	1157
04:00	5.15	3.60	61.61	0.36	0.33	0.51	0.24	0.06	0.17	2.86	0.02	0.02	0.02	1167
04:30	6.21	7.71	55.01	0.35	0.34	0.50	0.29	0.05	0.37	2.61	0.02	0.02	0.02	1154
05:00	6.84	7.90	54.91	0.35	0.29	0.50	0.32	0.10	0.37	2.59	0.02	0.01	0.02	1142
05:30	5.23	3.15	60.02	0.36	0.33	0.52	0.24	0.05	0.14	2.72	0.02	0.01	0.02	1169
06:00	4.62	3.32	57.30	0.36	0.32	0.52	0.21	0.09	0.15	2.62	0.02	0.01	0.02	1137
06:30	6.12	13.15	58.94	0.35	0.30	0.49	0.29	0.07	0.63	2.83	0.02	0.01	0.02	1164
07:00	5.26	7.62	61.31	0.26	0.37	0.42	0.24	0.06	0.35	2.84	0.01	0.02	0.02	1146
07:30	5.02	9.00	69.04	0.22	0.35	0.38	0.23	0.06	0.40	3.11	0.01	0.02	0.02	1164
08:00	4.69	8.00	60.79	0.38	0.29	0.42	0.21	0.04	0.37	2.78	0.02	0.01	0.02	1159
08:30	6.62	10.84	61.12	0.35	0.21	0.50	0.31	0.04	0.50	2.84	0.02	0.01	0.02	1162
09:00	6.42	8.14	57.17	0.35	0.27	0.49	0.30	0.06	0.39	2.71	0.02	0.01	0.02	1177
09:30	8.09	8.49	50.95	0.37	0.27	0.53	0.36	0.07	0.37	2.25	0.02	0.01	0.02	1140
10:00	13.46	8.65	58.71	0.40	0.28	0.58	0.58	0.04	0.38	2.55	0.02	0.01	0.03	1132
10:30	8.84	4.74	63.66	0.38	0.29	0.54	0.40	0.09	0.21	2.86	0.02	0.01	0.02	1137
11:00	4.74	1.86	62.56	0.36	0.27	0.52	0.22	0.06	0.09	2.96	0.02	0.01	0.02	1180
11:30	5.82	4.85	53.27	0.37	0.27	0.55	0.28	0.11	0.23	2.52	0.02	0.01	0.03	1143
12:00	4.66	1.10	58.59	0.39	0.28	0.56	0.22	0.06	0.05	2.73	0.02	0.01	0.03	1175
12:30	3.86	0.13	54.23	0.43	0.27	0.64	0.17	0.09	0.01	2.35	0.02	0.01	0.03	1117
13:00	4.14	2.72	61.96	0.45	0.26	0.66	0.17	0.06	0.11	2.62	0.02	0.01	0.03	1141
13:30	11.86	18.05	57.36	0.42	0.22	0.61	0.56	0.53	0.85	2.70	0.02	0.01	0.03	1151
14:00	6.85	9.07	55.28	0.42	0.26	0.62	0.32	0.23	0.42	2.55	0.02	0.01	0.03	1188
14:30	6.88	11.85	56.93	0.42	0.30	0.62	0.32	0.13	0.55	2.64	0.02	0.01	0.03	1140
15:00	4.79	5.44	58.09	0.41	0.29	0.61	0.23	0.06	0.26	2.74	0.02	0.01	0.03	1155
15:30	8.48	19.01	53.52	0.41	0.28	0.60	0.40	0.08	0.90	2.53	0.02	0.01	0.03	1143
16:00	7.20	7.43	61.57	0.38	0.25	0.57	0.33	0.05	0.35	2.86	0.02	0.01	0.03	1162
16:30	5.12	8.17	55.70	0.39	0.28	0.58	0.24	0.06	0.38	2.61	0.02	0.01	0.03	1136
17:00	5.66	19.98	56.76	0.42	0.24	0.62	0.27	0.05	0.94	2.67	0.02	0.01	0.03	1150
17:30	6.42	10.73	53.84	0.42	0.24	0.62	0.30	0.04	0.51	2.54	0.02	0.01	0.03	1150
18:00	9.86	16.37	48.58	0.41	0.22	0.61	0.46	0.44	0.76	2.26	0.02	0.01	0.03	1147
18:30	5.40	2.04	63.22	0.42	0.27	0.62	0.25	0.04	0.09	2.92	0.02	0.01	0.03	1151
19:00	3.71	1.97	61.68	0.36	0.41	0.54	0.17	0.06	0.09	2.87	0.02	0.02	0.03	1144
19:30	3.85	4.16	64.88	0.20	0.53	0.51	0.18	0.06	0.19	3.02	0.01	0.02	0.02	1136
20:00	4.17	5.30	59.55	0.29	0.41	0.55	0.20	0.06	0.25	2.82	0.01	0.02	0.03	1132
20:30	4.91	4.74	59.41	0.45	0.36	0.66	0.22	0.06	0.21	2.61	0.02	0.02	0.03	1091
21:00	5.08	6.61	60.63	0.42	0.36	0.62	0.24	0.04	0.31	2.85	0.02	0.02	0.03	1164
21:30	5.90	10.38	53.03	0.41	0.37	0.61	0.28	0.03	0.49	2.49	0.02	0.02	0.03	1168
22:00	6.31	7.43	63.95	0.40	0.37	0.59	0.29	0.09	0.35	2.99	0.02	0.02	0.03	1161
22:30	5.91	15.01	49.08	0.38	0.35	0.55	0.29	0.04	0.72	2.37	0.02	0.02	0.03	1156
23:00	6.75	11.58	58.52	0.37	0.34	0.54	0.32	0.04	0.55	2.77	0.02	0.02	0.03	1153
23:30	7.32	12.53	56.87	0.36	0.33	0.53	0.35	0.04	0.59	2.69	0.02	0.02	0.02	1149
00:00	6.71	10.35	56.71	0.35	0.34	0.50	0.32	0.04	0.49	2.67	0.02	0.02	0.02	1129
min	3,71	0,13	48,58	0,20	0,21	0,38	0,17	0,03	0,01	2,25	0,01	0,01	0,02	1091
max	13,46	19,98	69,04	0,45	0,53	0,66	0,58	0,53	0,94	3,13	0,02	0,02	0,03	1188
moyenne	6,16	7,73	58,31	0,37	0,31	0,55								1152
Total							13,73	15,10	17,33	129,94	0,83	0,69	1,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.