

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400														
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,62	0,16	4,51	6,86	0,00	61,87	0,44	1,55	0,00	0,06	0,01	0,18	0,27	0,00	2,47	0,02	1,41	0,0000	1134
01:00	1,88	0,19	4,00	6,48	0,02	66,14	0,49	1,76	0,03	0,07	0,01	0,16	0,25	0,00	2,60	0,02	1,61	0,0011	1123
01:30	1,93	0,16	6,09	16,90	0,02	59,23	0,50	1,84	0,13	0,08	0,01	0,24	0,67	0,00	2,36	0,02	1,68	0,0054	1122
02:00	2,13	0,18	5,97	11,49	0,02	61,46	0,53	1,96	0,17	0,08	0,01	0,23	0,44	0,00	2,37	0,02	1,79	0,0066	1103
02:30	26,88	2,21	3,46	4,51	0,03	61,18	0,42	24,98	0,14	1,05	0,09	0,13	0,18	0,00	2,38	0,02	22,81	0,0054	1101
03:00	2,55	0,26	4,56	12,68	0,02	63,21	0,54	2,39	0,03	0,10	0,01	0,18	0,50	0,00	2,48	0,02	2,18	0,0013	1117
03:30	1,49	0,19	5,71	13,12	0,02	61,24	0,33	1,38	0,04	0,06	0,01	0,22	0,51	0,00	2,37	0,01	1,26	0,0015	1100
04:00	2,23	0,18	5,04	9,56	0,03	60,31	0,51	2,08	0,04	0,09	0,01	0,20	0,37	0,00	2,35	0,02	1,90	0,0015	1114
04:30	1,27	0,19	3,78	11,45	0,04	74,70	0,43	1,17	0,01	0,05	0,01	0,15	0,44	0,00	2,87	0,02	1,07	0,0004	1116
05:00	1,80	0,22	5,28	15,63	0,01	69,80	0,37	1,71	0,06	0,07	0,01	0,21	0,62	0,00	2,78	0,01	1,56	0,0023	1136
05:30	1,00	0,19	4,98	12,68	0,01	62,59	0,50	0,93	0,62	0,04	0,01	0,19	0,50	0,00	2,44	0,02	0,85	0,0243	1125
06:00	1,21	0,20	5,26	14,89	0,03	62,31	0,42	1,11	0,98	0,05	0,01	0,20	0,57	0,00	2,40	0,02	1,01	0,0377	1122
06:30	1,16	0,10	4,67	8,33	0,03	61,44	0,47	3,25	0,99	0,05	0,00	0,18	0,33	0,00	2,41	0,02	2,97	0,0388	1126
07:00	0,71	0,04	4,88	15,26	0,06	60,72	0,42	5,87	4,46	0,03	0,00	0,19	0,60	0,00	2,41	0,02	5,35	0,1768	1106
07:30	0,33	0,00	4,00	10,32	0,08	62,95	0,47	5,85	1,43	0,01	0,00	0,16	0,41	0,00	2,50	0,02	5,34	0,0566	1111
08:00	0,42	0,00	4,86	11,44	0,06	61,46	0,46	5,79	0,04	0,02	0,00	0,19	0,45	0,00	2,41	0,02	5,29	0,0015	1102
08:30	0,71	0,00	3,89	10,44	0,06	61,50	0,45	5,86	0,04	0,03	0,00	0,15	0,41	0,00	2,44	0,02	5,35	0,0016	1104

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.