

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.13	11.87	61.28	0.15	0.24	0.20	0.30	0.04	0.50	2.57	0.01	0.01	0.01	1150
01:00	6.45	10.74	59.15	0.18	0.28	0.21	0.28	0.65	0.46	2.56	0.01	0.01	0.01	1162
01:30	6.82	7.62	62.45	0.16	0.23	0.17	0.30	0.07	0.34	2.76	0.01	0.01	0.01	1164
02:00	7.80	6.70	62.15	0.15	0.30	0.10	0.34	0.05	0.29	2.69	0.01	0.01	0.00	1144
02:30	7.66	7.01	59.29	0.19	0.28	0.09	0.33	0.08	0.30	2.54	0.01	0.01	0.00	1121
03:00	7.72	7.78	56.43	0.20	0.25	0.10	0.32	0.06	0.32	2.30	0.01	0.01	0.00	1115
03:30	9.06	8.46	58.59	0.17	0.29	0.10	0.36	0.03	0.34	2.34	0.01	0.01	0.00	1146
04:00	7.92	8.01	60.00	0.15	0.29	0.10	0.33	0.08	0.33	2.49	0.01	0.01	0.00	1181
04:30	7.68	7.14	62.97	0.17	0.30	0.09	0.32	0.04	0.29	2.59	0.01	0.01	0.00	1147
05:00	6.08	2.94	63.59	0.16	0.36	0.09	0.25	0.05	0.12	2.67	0.01	0.01	0.00	1185
05:30	6.19	4.58	60.08	0.14	0.34	0.09	0.27	0.06	0.20	2.67	0.01	0.01	0.00	1195
06:00	7.42	5.79	60.67	0.17	0.29	0.09	0.32	0.08	0.25	2.58	0.01	0.01	0.00	1173
06:30	8.83	7.14	61.46	0.18	0.30	0.09	0.38	0.06	0.31	2.66	0.01	0.01	0.00	1161
07:00	8.42	8.85	56.52	0.18	0.24	0.09	0.36	0.05	0.38	2.40	0.01	0.01	0.00	1124
07:30	7.94	5.88	59.08	0.20	0.22	0.09	0.33	0.08	0.25	2.48	0.01	0.01	0.00	1140
08:00	8.23	9.04	54.07	0.25	0.29	0.09	0.36	0.05	0.39	2.35	0.01	0.01	0.00	1151
08:30	8.54	8.12	60.89	0.27	0.29	0.09	0.36	0.05	0.35	2.60	0.01	0.01	0.00	1147
09:00	7.29	4.77	63.16	0.24	0.26	0.13	0.31	0.07	0.20	2.70	0.01	0.01	0.01	1153
09:30	9.18	6.19	60.02	0.23	0.28	0.40	0.41	0.09	0.27	2.65	0.01	0.01	0.02	1157
10:00	8.35	6.60	54.41	0.27	0.26	0.46	0.36	0.06	0.28	2.33	0.01	0.01	0.02	1130
10:30	7.04	1.92	66.04	0.32	0.29	0.54	0.30	0.09	0.08	2.79	0.01	0.01	0.02	1136
11:00	6.47	3.38	62.30	0.32	0.30	0.54	0.27	0.06	0.14	2.63	0.01	0.01	0.02	1142
11:30	8.02	5.58	60.54	0.31	0.33	0.53	0.36	0.06	0.25	2.70	0.01	0.01	0.02	1148
12:00	7.93	2.92	62.79	0.32	0.35	0.54	0.36	0.09	0.13	2.82	0.01	0.02	0.02	1145
12:30	7.71	3.31	60.59	0.32	0.30	0.54	0.35	0.08	0.15	2.71	0.01	0.01	0.02	1152
13:00	9.22	5.28	63.16	0.32	0.34	0.54	0.41	0.07	0.24	2.82	0.01	0.02	0.02	1150
13:30	8.21	3.59	62.07	0.32	0.30	0.55	0.36	0.07	0.16	2.72	0.01	0.01	0.02	1168
14:00	7.76	2.02	59.61	0.39	0.33	0.67	0.32	0.06	0.08	2.46	0.02	0.01	0.03	1131
14:30	10.31	13.46	57.11	0.39	0.27	0.66	0.46	0.37	0.60	2.56	0.02	0.01	0.03	1130
15:00	8.31	1.63	67.61	0.39	0.30	0.67	0.37	0.06	0.07	2.97	0.02	0.01	0.03	1163
15:30	5.95	3.03	56.10	0.39	0.27	0.67	0.26	0.05	0.13	2.48	0.02	0.01	0.03	1125
16:00	7.95	7.39	62.31	0.38	0.25	0.66	0.35	0.06	0.32	2.74	0.02	0.01	0.03	1131
16:30	8.28	5.98	61.73	0.39	0.25	0.66	0.36	0.05	0.26	2.69	0.02	0.01	0.03	1148
17:00	7.58	3.77	61.80	0.39	0.29	0.68	0.34	0.06	0.17	2.76	0.02	0.01	0.03	1160
17:30	7.50	5.83	61.59	0.22	0.33	0.48	0.33	0.06	0.26	2.71	0.01	0.01	0.02	1152
18:00	7.65	5.66	61.21	0.13	0.31	0.37	0.34	0.06	0.25	2.69	0.01	0.01	0.02	1133
18:30	7.53	5.30	59.72	0.13	0.31	0.37	0.33	0.07	0.23	2.60	0.01	0.01	0.02	1152
19:00	7.97	6.20	59.84	0.13	0.28	0.37	0.35	0.06	0.27	2.62	0.01	0.01	0.02	1130
19:30	8.12	8.24	58.68	0.14	0.27	0.37	0.36	0.06	0.36	2.59	0.01	0.01	0.02	1120
20:00	8.81	15.02	55.41	0.26	0.29	0.36	0.38	1.12	0.65	2.40	0.01	0.01	0.02	1128
20:30	7.55	9.03	60.13	0.19	0.30	0.37	0.32	0.05	0.39	2.57	0.01	0.01	0.02	1135
21:00	7.64	9.32	58.19	0.17	0.25	0.40	0.33	0.08	0.41	2.55	0.01	0.01	0.02	1141
21:30	6.74	6.28	60.65	0.30	0.26	0.55	0.29	0.04	0.27	2.62	0.01	0.01	0.02	1155
22:00	6.92	12.22	61.14	0.15	0.34	0.30	0.29	0.09	0.51	2.58	0.01	0.01	0.01	1141
22:30	7.04	10.35	61.35	0.15	0.40	0.22	0.29	0.05	0.43	2.53	0.01	0.02	0.01	1135
23:00	7.62	9.38	61.64	0.15	0.40	0.22	0.32	0.05	0.39	2.56	0.01	0.02	0.01	1144
23:30	6.71	5.81	64.18	0.16	0.38	0.22	0.28	0.08	0.24	2.63	0.01	0.02	0.01	1143
00:00	7.76	7.75	59.06	0.15	0.36	0.22	0.33	0.06	0.33	2.55	0.01	0.02	0.01	1143
min	5,95	1,63	54,07	0,13	0,22	0,09	0,25	0,03	0,07	2,30	0,01	0,01	0,00	1115
max	10,31	15,02	67,61	0,39	0,40	0,68	0,46	1,12	0,65	2,97	0,02	0,02	0,03	1195
moyenne	7,73	6,77	60,48	0,23	0,30	0,34								1145
Total							15,98	11,47	13,96	124,99	0,48	0,61	0,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,53			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.