

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,56	4,85	56,06	0,51	0,09	0,76	0,26	0,07	0,22	2,60	0,02	0,00	0,04	1131
01:00	6,97	10,78	56,45	0,49	0,13	0,74	0,33	0,08	0,51	2,67	0,02	0,01	0,04	1150
01:30	8,19	16,91	57,24	0,47	0,08	0,71	0,38	0,07	0,79	2,66	0,02	0,00	0,03	1128
02:00	6,18	7,06	57,73	0,50	0,11	0,74	0,28	0,06	0,32	2,65	0,02	0,00	0,03	1141
02:30	5,16	8,18	58,02	0,44	0,11	0,64	0,24	0,07	0,38	2,70	0,02	0,00	0,03	1143
03:00	5,26	8,16	58,02	0,43	0,12	0,63	0,25	0,05	0,38	2,70	0,02	0,01	0,03	1149
03:30	8,30	16,45	57,47	0,44	0,12	0,64	0,38	0,06	0,76	2,65	0,02	0,01	0,03	1139
04:00	8,07	16,46	57,56	0,44	0,09	0,64	0,37	0,05	0,75	2,63	0,02	0,00	0,03	1130
04:30	5,55	8,76	57,95	0,43	0,11	0,63	0,26	0,05	0,41	2,71	0,02	0,01	0,03	1174
05:00	7,51	13,80	58,94	0,43	0,12	0,63	0,35	0,05	0,64	2,74	0,02	0,01	0,03	1163
05:30	7,65	8,91	58,32	0,43	0,10	0,64	0,35	0,04	0,41	2,69	0,02	0,00	0,03	1157
06:00	9,63	18,57	53,81	0,43	0,09	0,64	0,44	0,06	0,85	2,47	0,02	0,00	0,03	1114
06:30	11,16	22,17	54,85	0,42	0,10	0,61	0,53	0,15	1,05	2,60	0,02	0,00	0,03	1126
07:00	13,10	21,61	59,09	0,43	0,09	0,63	0,60	0,05	0,99	2,71	0,02	0,00	0,03	1107
07:30	6,39	4,20	59,91	0,42	0,12	0,62	0,30	0,06	0,20	2,82	0,02	0,01	0,03	1135
08:00	5,96	6,03	57,60	0,43	0,10	0,63	0,28	0,07	0,28	2,68	0,02	0,00	0,03	1124
08:30	5,38	4,69	58,17	0,43	0,08	0,63	0,25	0,06	0,22	2,70	0,02	0,00	0,03	1129
09:00	6,73	8,15	57,44	0,43	0,10	0,63	0,31	0,06	0,38	2,67	0,02	0,00	0,03	1128
09:30	5,52	5,80	57,43	0,44	0,14	0,64	0,26	0,08	0,27	2,69	0,02	0,01	0,03	1141
10:00	9,15	19,34	56,56	0,48	0,09	0,72	0,42	0,04	0,89	2,59	0,02	0,00	0,03	1101
10:30	5,27	7,09	58,72	0,47	0,08	0,70	0,24	0,05	0,33	2,73	0,02	0,00	0,03	1133
11:00	5,15	9,90	56,91	0,48	0,09	0,73	0,24	0,03	0,46	2,65	0,02	0,00	0,03	1123
11:30	7,50	16,96	58,07	0,48	0,09	0,73	0,35	0,03	0,79	2,72	0,02	0,00	0,03	1138
12:00	6,58	11,33	57,02	0,49	0,07	0,73	0,30	0,02	0,52	2,61	0,02	0,00	0,03	1121
12:30	5,01	4,83	59,16	0,49	0,10	0,74	0,23	0,04	0,22	2,74	0,02	0,00	0,03	1134
13:00	4,87	13,91	56,91	0,49	0,12	0,73	0,23	0,05	0,66	2,69	0,02	0,01	0,03	1143
13:30	6,86	13,30	61,07	0,49	0,10	0,74	0,32	0,05	0,62	2,84	0,02	0,00	0,03	1150
14:00	7,19	10,23	34,32	0,50	0,13	0,76	0,33	0,03	0,47	1,56	0,02	0,01	0,03	1144
14:30	7,45	28,01	53,73	0,48	0,09	0,74	0,33	0,02	1,26	2,41	0,02	0,00	0,03	1140
15:00	6,19	30,48	57,06	0,48	0,09	0,74	0,27	0,02	1,34	2,51	0,02	0,00	0,03	1173
15:30	4,53	20,23	56,37	0,49	0,09	0,75	0,20	0,02	0,89	2,49	0,02	0,00	0,03	1148
16:00	5,32	23,71	60,84	0,48	0,10	0,74	0,24	0,21	1,06	2,73	0,02	0,00	0,03	1157
16:30	6,47	32,41	53,94	0,49	0,07	0,75	0,29	0,04	1,44	2,40	0,02	0,00	0,03	1132
17:00	7,15	31,57	58,08	0,48	0,08	0,74	0,32	0,05	1,39	2,56	0,02	0,00	0,03	1132
17:30	8,15	20,40	58,93	0,48	0,10	0,74	0,36	0,03	0,90	2,61	0,02	0,00	0,03	1146
18:00	6,34	15,30	54,63	0,48	0,07	0,75	0,28	0,02	0,67	2,39	0,02	0,00	0,03	1136
18:30	5,11	12,04	58,45	0,51	0,09	0,80	0,23	0,02	0,55	2,66	0,02	0,00	0,04	1139
19:00	6,87	22,37	58,23	0,51	0,06	0,78	0,31	0,02	1,00	2,61	0,02	0,00	0,04	1142
19:30	6,70	28,38	57,62	0,50	0,08	0,78	0,30	0,03	1,26	2,57	0,02	0,00	0,03	1132
20:00	4,95	34,06	56,70	0,51	0,10	0,78	0,23	0,02	1,56	2,60	0,02	0,00	0,04	1138
20:30	5,03	48,78	59,75	0,52	0,12	0,80	0,23	0,03	2,23	2,73	0,02	0,01	0,04	1148
21:00	4,81	66,27	61,87	0,49	0,10	0,74	0,22	0,05	3,08	2,87	0,02	0,00	0,03	1127
21:30	4,10	73,31	55,13	0,48	0,10	0,73	0,19	0,04	3,37	2,54	0,02	0,00	0,03	1138
22:00	3,57	51,46	52,18	0,48	0,08	0,73	0,17	0,38	2,38	2,42	0,02	0,00	0,03	1121
22:30	3,23	43,09	60,72	0,46	0,10	0,70	0,16	0,16	2,07	2,92	0,02	0,00	0,03	1139
23:00	3,38	30,11	56,69	0,48	0,10	0,72	0,16	0,33	1,45	2,73	0,02	0,00	0,03	1112
23:30	4,06	24,92	61,53	0,50	0,09	0,76	0,19	0,09	1,15	2,84	0,02	0,00	0,04	1135
00:00	5,77	29,46	57,74	0,50	0,09	0,76	0,27	0,09	1,36	2,66	0,02	0,00	0,03	1130
min	3,23	4,20	34,32	0,42	0,06	0,61	0,16	0,02	0,20	1,56	0,02	0,00	0,03	1101
max	13,10	73,31	61,87	0,52	0,14	0,80	0,60	0,38	3,37	2,92	0,02	0,01	0,04	1174
moyenne	6,35	20,52	57,10	0,47	0,10	0,71								1136
Total							14,02	12,18	45,21	126,12	1,04	0,21	1,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.