

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.59	16.34	55.52	0.49	0.14	0.75	0.21	0.05	0.76	2.60	0.02	0.01	0.04	1144
01:00	4.71	18.26	54.20	0.50	0.11	0.75	0.22	0.05	0.84	2.49	0.02	0.00	0.03	1136
01:30	6.26	16.61	58.80	0.49	0.08	0.74	0.29	0.03	0.76	2.70	0.02	0.00	0.03	1160
02:00	7.29	9.60	56.07	0.49	0.14	0.74	0.33	0.03	0.44	2.57	0.02	0.01	0.03	1165
02:30	4.81	5.48	59.56	0.47	0.15	0.71	0.22	0.05	0.26	2.78	0.02	0.01	0.03	1178
03:00	6.12	12.11	58.29	0.45	0.13	0.67	0.28	0.03	0.56	2.69	0.02	0.01	0.03	1161
03:30	5.98	7.96	55.82	0.44	0.14	0.66	0.28	0.10	0.37	2.61	0.02	0.01	0.03	1150
04:00	5.01	9.88	57.16	0.46	0.09	0.67	0.23	0.05	0.45	2.57	0.02	0.00	0.03	1150
04:30	6.09	14.36	59.07	0.43	0.11	0.65	0.28	0.04	0.67	2.74	0.02	0.01	0.03	1150
05:00	6.80	11.22	56.41	0.45	0.11	0.67	0.31	0.04	0.52	2.59	0.02	0.01	0.03	1163
05:30	4.82	3.27	60.80	0.45	0.12	0.66	0.22	0.05	0.15	2.80	0.02	0.01	0.03	1166
06:00	4.16	3.83	56.77	0.45	0.15	0.67	0.19	0.06	0.18	2.63	0.02	0.01	0.03	1174
06:30	5.02	6.18	59.06	0.46	0.11	0.68	0.23	0.06	0.28	2.68	0.02	0.00	0.03	1152
07:00	6.40	6.97	59.79	0.45	0.15	0.66	0.29	0.05	0.32	2.74	0.02	0.01	0.03	1152
07:30	5.33	3.75	55.17	0.45	0.16	0.67	0.25	0.08	0.17	2.56	0.02	0.01	0.03	1169
08:00	6.27	6.21	56.39	0.46	0.15	0.71	0.30	0.07	0.29	2.67	0.02	0.01	0.03	1168
08:30	5.25	2.19	58.78	0.47	0.13	0.70	0.24	0.04	0.10	2.74	0.02	0.01	0.03	1159
09:00	4.52	1.58	41.99	0.49	0.11	0.74	0.21	0.07	0.07	1.96	0.02	0.01	0.03	1150
09:30	4.41	2.79	36.03	0.66	0.14	1.05	0.20	0.08	0.12	1.60	0.03	0.01	0.05	1129
10:00	2.88	0.00	38.74	0.85	0.14	1.38	0.12	0.05	0.00	1.68	0.04	0.01	0.06	1143
10:30	2.30	0.00	38.18	0.79	0.14	1.24	0.10	0.06	0.00	1.59	0.03	0.01	0.05	1181
11:00	2.08	0.01	42.31	0.70	0.14	1.13	0.09	0.04	0.00	1.92	0.03	0.01	0.05	1115
11:30	2.89	2.64	36.80	0.75	0.12	1.20	0.13	0.05	0.12	1.69	0.03	0.01	0.05	1139
12:00	4.79	4.86	40.12	0.66	0.09	1.06	0.22	0.05	0.22	1.83	0.03	0.00	0.05	1139
12:30	5.05	2.20	42.40	0.94	0.12	1.54	0.23	0.07	0.10	1.94	0.04	0.01	0.07	1140
13:00	6.18	6.00	37.56	0.94	0.12	1.53	0.29	0.13	0.28	1.74	0.04	0.01	0.07	1159
13:30	10.78	12.14	39.28	0.52	0.15	0.78	0.49	0.06	0.56	1.80	0.02	0.01	0.04	1142
14:00	7.89	3.97	41.95	0.62	0.15	0.97	0.35	0.07	0.18	1.86	0.03	0.01	0.04	1135
14:30	7.72	5.28	37.35	0.53	0.16	0.80	0.35	0.07	0.24	1.69	0.02	0.01	0.04	1172
15:00	5.07	1.07	38.09	0.51	0.15	0.78	0.23	0.06	0.05	1.72	0.02	0.01	0.04	1155
15:30	8.94	5.25	40.79	0.51	0.15	0.79	0.40	0.06	0.24	1.84	0.02	0.01	0.04	1132
16:00	13.69	10.10	35.20	0.52	0.13	0.80	0.62	0.08	0.46	1.59	0.02	0.01	0.04	1121
16:30	8.67	3.90	36.07	0.51	0.13	0.79	0.39	0.04	0.17	1.61	0.02	0.01	0.04	1126
17:00	5.00	0.04	43.15	0.53	0.12	0.81	0.23	0.06	0.00	1.95	0.02	0.01	0.04	1143
17:30	3.92	0.44	50.02	0.56	0.18	0.89	0.18	0.07	0.02	2.29	0.03	0.01	0.04	1152
18:00	5.00	11.89	56.18	0.63	0.14	0.98	0.22	0.07	0.52	2.44	0.03	0.01	0.04	1107
18:30	5.95	6.25	58.39	0.59	0.15	0.93	0.27	0.06	0.28	2.65	0.03	0.01	0.04	1143
19:00	9.00	9.24	58.31	0.58	0.17	0.90	0.41	0.06	0.42	2.64	0.03	0.01	0.04	1143
19:30	12.42	21.19	56.27	0.51	0.10	0.80	0.57	0.05	0.97	2.58	0.02	0.00	0.04	1140
20:00	7.97	7.23	56.89	0.50	0.15	0.77	0.37	0.06	0.33	2.63	0.02	0.01	0.04	1157
20:30	7.11	22.77	57.59	0.51	0.14	0.78	0.32	0.05	1.04	2.63	0.02	0.01	0.04	1165
21:00	5.37	19.92	58.50	0.52	0.16	0.79	0.24	0.05	0.90	2.65	0.02	0.01	0.04	1174
21:30	5.10	17.74	57.18	0.52	0.16	0.80	0.23	0.05	0.79	2.55	0.02	0.01	0.04	1172
22:00	7.11	12.93	54.02	0.53	0.19	0.81	0.31	0.05	0.56	2.35	0.02	0.01	0.04	1191
22:30	10.64	14.32	59.72	0.51	0.20	0.78	0.48	0.05	0.65	2.71	0.02	0.01	0.04	1157
23:00	7.91	13.68	57.60	0.51	0.15	0.79	0.36	0.05	0.62	2.59	0.02	0.01	0.04	1155
23:30	9.05	33.68	57.37	0.49	0.12	0.76	0.42	0.07	1.57	2.67	0.02	0.01	0.04	1162
00:00	5.73	15.46	51.34	0.49	0.15	0.75	0.27	0.05	0.72	2.39	0.02	0.01	0.03	1144
min	2,08	0,00	35,20	0,43	0,08	0,65	0,09	0,03	0,00	1,59	0,02	0,00	0,03	1107
max	13,69	33,68	60,80	0,94	0,20	1,54	0,62	0,13	1,57	2,80	0,04	0,01	0,07	1191
moyenne	6,25	8,81	50,69	0,55	0,14	0,85								1151
Total							13,68	10,64	19,32	110,94	1,20	0,30	1,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,82			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					41,25		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.