

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	37.14	0.90	0.57	1.09	0.00	3.71	0.79	32.65	65.56	0.97	0.02	0.01	0.03	0.00	0.10	0.02	21.17	1.7128	1033
01:00	18.82	0.88	0.78	1.01	0.01	3.51	0.79	17.85	58.78	0.60	0.03	0.02	0.03	0.00	0.11	0.03	13.14	1.8811	996
01:30	12.96	0.73	0.68	0.93	0.00	8.51	0.48	13.33	34.36	0.44	0.02	0.02	0.03	0.00	0.29	0.02	9.52	1.1559	1153
02:00	7.66	0.70	0.75	0.96	0.03	45.65	0.46	7.67	30.00	0.27	0.02	0.03	0.03	0.00	1.62	0.02	5.91	1.0614	1150
02:30	4.16	0.62	0.61	1.00	0.02	61.87	0.40	4.00	22.99	0.15	0.02	0.02	0.04	0.00	2.21	0.01	3.25	0.8225	1126
03:00	3.97	0.53	0.59	1.06	0.00	61.57	0.35	4.02	20.52	0.15	0.02	0.02	0.04	0.00	2.30	0.01	3.23	0.7662	1150
03:30	3.22	0.48	0.67	1.95	0.00	63.14	0.37	3.24	16.67	0.12	0.02	0.03	0.07	0.00	2.40	0.01	2.66	0.6326	1142
04:00	3.48	0.46	0.70	1.63	0.03	62.17	0.24	3.45	13.96	0.14	0.02	0.03	0.06	0.00	2.41	0.01	2.95	0.5416	1137
04:30	3.58	0.44	0.68	2.00	0.02	63.45	0.26	3.57	12.69	0.14	0.02	0.03	0.08	0.00	2.55	0.01	3.14	0.5092	1158
05:00	3.84	0.41	0.60	1.46	0.02	62.05	0.22	3.84	10.17	0.16	0.02	0.02	0.06	0.00	2.54	0.01	3.43	0.4164	1163
05:30	4.19	0.40	0.57	1.43	0.02	61.12	0.22	4.13	8.14	0.17	0.02	0.02	0.06	0.00	2.48	0.01	3.72	0.3309	1150
06:00	13.81	0.40	0.42	3.58	0.02	58.34	0.17	13.59	6.09	0.56	0.02	0.02	0.14	0.00	2.36	0.01	12.19	0.2464	1128
06:30	2.85	0.27	1.29	9.67	0.00	64.86	0.41	4.84	5.79	0.11	0.01	0.05	0.38	0.00	2.56	0.02	4.23	0.2287	1104
07:00	2.59	0.19	3.67	21.17	0.01	60.81	0.60	6.21	4.74	0.10	0.01	0.15	0.85	0.00	2.45	0.02	5.49	0.1906	1110
07:30	5.05	0.20	7.19	30.64	0.00	56.33	0.56	6.27	4.19	0.20	0.01	0.29	1.24	0.00	2.28	0.02	5.52	0.1691	1099
08:00	2.54	0.35	4.96	16.55	0.02	61.79	0.28	3.62	2.86	0.10	0.01	0.19	0.65	0.00	2.42	0.01	3.17	0.1121	1095
08:30	14.16	0.27	5.37	24.68	0.00	57.08	0.33	4.65	2.89	0.56	0.01	0.21	0.98	0.00	2.26	0.01	4.03	0.1142	1101
09:00	3.16	0.14	5.06	19.77	0.00	60.74	0.47	6.33	1.27	0.12	0.01	0.20	0.77	0.00	2.37	0.02	5.38	0.0498	1104
09:30	2.14	0.12	4.69	13.00	0.00	60.49	0.47	6.32	0.48	0.08	0.00	0.19	0.52	0.00	2.40	0.02	5.42	0.0188	1109
10:00	6.45	0.20	2.80	6.75	0.00	63.19	0.49	6.38	0.66	0.26	0.01	0.11	0.27	0.00	2.57	0.02	5.55	0.0267	1127
10:30	3.13	0.15	4.31	15.42	0.00	63.34	0.49	6.40	0.96	0.13	0.01	0.18	0.63	0.00	2.58	0.02	5.59	0.0390	1117
11:00	2.20	0.10	4.27	16.57	0.02	58.98	0.49	6.50	1.48	0.09	0.00	0.18	0.71	0.00	2.53	0.02	5.85	0.0634	1143
11:30	2.97	0.10	4.45	12.22	0.02	65.63	0.51	6.27	0.76	0.12	0.00	0.19	0.51	0.00	2.73	0.02	5.72	0.0317	1117
12:00	25.08	0.85	4.61	15.73	0.02	54.72	0.51	6.31	0.51	1.05	0.04	0.19	0.66	0.00	2.29	0.02	5.75	0.0213	1104
12:30	3.85	0.30	4.22	8.86	0.01	62.98	0.24	3.93	0.71	0.16	0.01	0.17	0.36	0.00	2.55	0.01	3.56	0.0288	1093
13:00	4.77	0.33	4.47	12.23	0.01	59.02	0.17	4.70	0.56	0.20	0.01	0.18	0.50	0.00	2.42	0.01	4.26	0.0228	1110
13:30	3.50	0.33	6.88	15.38	0.01	62.38	0.13	3.38	0.00	0.14	0.01	0.27	0.61	0.00	2.48	0.01	3.04	0.0000	1096
14:00	3.31	0.33	4.86	11.79	0.01	61.02	0.22	3.13	0.00	0.13	0.01	0.19	0.46	0.00	2.37	0.01	2.80	0.0000	1107
14:30	2.96	0.32	4.75	13.44	0.00	67.17	0.20	2.89	0.00	0.12	0.01	0.19	0.52	0.00	2.62	0.01	2.52	0.0000	1109
15:00	3.08	0.31	4.05	7.23	0.00	61.27	0.12	3.03	0.00	0.12	0.01	0.16	0.29	0.00	2.49	0.00	2.72	0.0000	1135
15:30	3.12	0.32	6.47	15.42	0.00	63.38	0.13	3.04	0.00	0.13	0.01	0.26	0.62	0.00	2.57	0.01	2.76	0.0000	1118
16:00	4.26	0.32	6.84	12.78	0.01	62.54	0.13	4.06	0.00	0.17	0.01	0.27	0.51	0.00	2.48	0.00	3.68	0.0000	1098
16:30	3.79	0.31	5.43	13.42	0.01	57.00	0.10	3.66	0.00	0.15	0.01	0.22	0.54	0.00	2.28	0.00	3.31	0.0000	1100
17:00	4.04	0.32	4.38	5.63	0.00	62.86	0.11	3.92	0.00	0.16	0.01	0.17	0.22	0.00	2.45	0.00	3.44	0.0000	1091
17:30	2.05	0.31	4.09	9.34	0.01	60.54	0.14	1.97	0.00	0.08	0.01	0.16	0.36	0.00	2.36	0.01	1.74	0.0000	1105
18:00	3.35	0.31	4.64	8.13	0.00	64.80	0.16	3.20	0.00	0.13	0.01	0.18	0.32	0.00	2.55	0.01	2.88	0.0000	1105
18:30	6.03	0.18	3.56	6.50	0.01	58.92	0.29	4.98	0.00	0.24	0.01	0.14	0.26	0.00	2.35	0.01	4.44	0.0000	1100
19:00	2.83	0.07	3.98	10.04	0.02	63.55	0.38	6.33	0.00	0.12	0.00	0.17	0.42	0.00	2.69	0.02	5.77	0.0000	1139
19:30	4.25	0.08	4.90	13.33	0.03	61.00	0.37	6.34	0.00	0.18	0.00	0.21	0.56	0.00	2.57	0.02	5.79	0.0000	1124
20:00	3.12	0.08	4.19	11.36	0.03	61.86	0.37	6.23	0.00	0.13	0.00	0.17	0.47	0.00	2.55	0.02	5.69	0.0000	1117
20:30	2.75	0.09	5.09	14.05	0.02	61.59	0.38	6.09	0.00	0.11	0.00	0.21	0.57	0.00	2.49	0.02	5.56	0.0000	1088
21:00	2.96	0.10	3.94	14.28	0.01	61.39	0.37	6.28	0.00	0.12	0.00	0.16	0.58	0.00	2.48	0.01	5.64	0.0000	1094
21:30	2.74	0.09	4.30	17.64	0.01	57.28	0.40	6.35	0.00	0.11	0.00	0.17	0.71	0.00	2.32	0.02	5.63	0.0000	1106
22:00	2.60	0.09	4.39	19.93	0.00	61.70	0.38	6.32	0.00	0.10	0.00	0.18	0.80	0.00	2.47	0.02	5.56	0.0000	1113
22:30	2.40	0.30	5.22	24.91	0.00	61.25	0.37	2.96	0.00	0.09	0.01	0.20	0.95	0.00	2.34	0.01	2.52	0.0000	1105
23:00	2.25	0.33	5.10	22.71	0.00	61.70	0.34	2.25	0.00	0.09	0.01	0.20	0.88	0.00	2.40	0.01	1.90	0.0000	1133
23:30	2.62	0.33	5.15	17.12	0.00	63.95	0.40	2.58	0.00	0.11	0.01	0.21	0.69	0.00	2.56	0.02	2.29	0.0000	1135
00:00	2.83	0.32	5.27	17.98	0.01	58.65	0.24	2.79	0.00	0.11	0.01	0.21	0.73	0.00	2.38	0.01	2.51	0.0000	1143
Min	2.05	0.07	0.42	0.93	0.00	3.51	0.10	1.97	0.00	0.08	0.00	0.01	0.03	0.00	0.10	0.00	1.74	0.0000	996
Max	37.14	0.90	7.19	30.64	0.03	67.17	0.79	32.65	65.56	1.05	0.04	0.29	1.24	0.00	2.73	0.03	21.17	1.8811	1163
Moyenne	4.92	0.32	3.74	11.55	0.01	58.66	0.33	5.30	5.58	9.03	0.58	7.05	21.76	0.02	109.93	0.62	214.84	9.4812	1116

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.