

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.62	21.78	57.85	1.13	0.29	1.86	0.31	0.07	1.02	2.70	0.05	0.01	0.09	1185
01:00	7.62	24.95	58.17	1.15	0.20	1.91	0.35	0.05	1.13	2.64	0.05	0.01	0.09	1137
01:30	5.07	11.17	55.36	1.20	0.28	1.99	0.24	1.23	0.52	2.60	0.06	0.01	0.09	1174
02:00	8.19	27.34	46.75	1.19	0.25	1.97	0.39	0.07	1.30	2.22	0.06	0.01	0.09	1185
02:30	6.31	17.67	62.60	1.24	0.28	2.08	0.28	0.06	0.79	2.80	0.06	0.01	0.09	1142
03:00	7.50	17.59	54.11	1.22	0.23	2.03	0.34	0.06	0.79	2.43	0.05	0.01	0.09	1127
03:30	6.25	18.66	57.27	1.16	0.25	1.93	0.29	0.04	0.87	2.68	0.05	0.01	0.09	1177
04:00	6.20	17.36	55.91	1.20	0.26	1.99	0.27	0.05	0.77	2.47	0.05	0.01	0.09	1162
04:30	6.10	17.48	59.25	1.20	0.22	1.99	0.27	0.05	0.76	2.59	0.05	0.01	0.09	1143
05:00	7.45	18.57	59.93	0.93	0.28	1.52	0.32	0.06	0.80	2.58	0.04	0.01	0.07	1131
05:30	5.97	12.65	66.85	0.23	0.36	0.30	0.26	0.05	0.55	2.90	0.01	0.02	0.01	1137
06:00	5.05	13.26	66.15	0.24	0.36	0.30	0.21	0.05	0.56	2.81	0.01	0.02	0.01	1127
06:30	7.08	19.51	66.31	0.26	0.27	0.28	0.30	0.04	0.82	2.78	0.01	0.01	0.01	1119
07:00	6.75	12.13	60.10	0.93	0.23	1.46	0.29	0.04	0.51	2.55	0.04	0.01	0.06	1134
07:30	8.05	15.54	57.77	1.17	0.20	1.95	0.35	0.02	0.69	2.55	0.05	0.01	0.09	1136
08:00	7.58	12.15	58.78	1.21	0.23	2.00	0.33	0.04	0.53	2.57	0.05	0.01	0.09	1134
08:30	8.19	25.01	56.53	1.14	0.25	1.89	0.38	0.05	1.17	2.65	0.05	0.01	0.09	1164
09:00	10.32	29.68	57.92	1.20	0.22	1.97	0.46	0.06	1.33	2.60	0.05	0.01	0.09	1103
09:30	7.38	10.14	58.54	1.23	0.26	2.03	0.33	0.10	0.46	2.64	0.06	0.01	0.09	1138
10:00	8.69	20.72	59.63	1.20	0.20	1.99	0.40	0.07	0.95	2.73	0.05	0.01	0.09	1118
10:30	10.62	13.74	55.49	1.14	0.20	1.87	0.47	0.08	0.60	2.44	0.05	0.01	0.08	1081
11:00	5.19	5.99	69.26	1.19	0.14	2.02	0.19	1.11	0.21	2.47	0.04	0.01	0.07	957
11:30	5.14	36.35	47.80	0.33	0.33	0.24	0.18	0.09	1.25	1.64	0.01	0.01	0.01	1011
12:00	6.41	30.16	55.11	0.25	0.34	0.13	0.22	0.21	1.05	1.92	0.01	0.01	0.00	1127
12:30	5.65	21.78	57.88	0.23	0.38	0.18	0.21	0.05	0.82	2.17	0.01	0.01	0.01	1154
13:00	9.59	26.58	65.96	0.21	0.37	0.17	0.39	0.04	1.08	2.69	0.01	0.02	0.01	1150
13:30	22.29	45.21	70.61	0.23	0.38	0.21	0.92	0.06	1.86	2.91	0.01	0.02	0.01	1118
14:00	14.28	24.76	68.52	0.24	0.33	0.53	0.60	0.06	1.04	2.88	0.01	0.01	0.02	1094
14:30	11.77	17.73	69.16	0.22	0.37	0.20	0.49	0.09	0.74	2.90	0.01	0.02	0.01	1153
15:00	5.14	2.27	56.48	0.24	0.38	0.19	0.18	0.06	0.08	2.01	0.01	0.01	0.01	1136
15:30	4.74	7.71	70.29	0.24	0.34	0.14	0.19	0.07	0.30	2.78	0.01	0.01	0.01	1127
16:00	6.46	8.94	65.94	0.22	0.34	0.17	0.26	0.07	0.36	2.67	0.01	0.01	0.01	1133
16:30	5.40	8.92	66.41	0.24	0.32	0.14	0.21	0.05	0.35	2.61	0.01	0.01	0.01	1129
17:00	6.61	9.86	65.33	0.21	0.38	0.14	0.26	0.05	0.39	2.60	0.01	0.02	0.01	1125
17:30	10.06	24.60	68.83	0.22	0.37	0.15	0.42	0.06	1.02	2.86	0.01	0.02	0.01	1141
18:00	9.39	12.44	68.21	1.73	0.40	0.15	0.39	0.28	0.52	2.85	0.07	0.02	0.01	1141
18:30	7.33	11.42	67.43	0.24	0.38	0.15	0.31	0.09	0.49	2.87	0.01	0.02	0.01	1150
19:00	7.99	11.36	61.79	0.68	0.28	1.00	0.36	0.10	0.52	2.81	0.03	0.01	0.05	1142
19:30	6.04	6.42	56.94	0.81	0.25	1.31	0.28	0.13	0.29	2.61	0.04	0.01	0.06	1133
20:00	5.85	8.35	58.07	0.80	0.26	1.30	0.27	0.09	0.39	2.70	0.04	0.01	0.06	1130
20:30	6.47	7.23	57.68	0.80	0.24	1.30	0.29	0.10	0.33	2.59	0.04	0.01	0.06	1122
21:00	7.23	7.01	57.07	0.80	0.23	1.29	0.33	0.10	0.32	2.61	0.04	0.01	0.06	1136
21:30	6.24	8.62	55.67	0.78	0.26	1.25	0.29	0.10	0.40	2.58	0.04	0.01	0.06	1135
22:00	5.37	6.98	57.81	0.79	0.26	1.27	0.25	0.12	0.32	2.64	0.04	0.01	0.06	1134
22:30	6.43	19.03	58.82	0.76	0.28	1.22	0.30	0.09	0.89	2.75	0.04	0.01	0.06	1135
23:00	6.52	13.95	58.85	0.77	0.25	1.23	0.30	0.15	0.64	2.71	0.04	0.01	0.06	1133
23:30	6.67	17.45	60.67	0.80	0.26	1.29	0.30	0.10	0.80	2.77	0.04	0.01	0.06	1122
00:00	6.42	12.44	53.81	0.79	0.27	1.29	0.30	0.15	0.58	2.50	0.04	0.01	0.06	1131
min	4,74	2,27	46,75	0,21	0,14	0,13	0,18	0,02	0,08	1,64	0,01	0,01	0,00	957
max	22,29	45,21	70,61	1,73	0,40	2,08	0,92	1,23	1,86	2,91	0,07	0,02	0,09	1185
moyenne	7,49	16,47	60,45	0,76	0,29	1,12								1130
Total							15,55	15,48	33,98	125,04	1,61	0,59	2,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7.62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.