

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.84	19.65	55.17	0.29	0.38	0.39	0.42	0.06	0.93	2.60	0.01	0.02	0.02	1129
01:00	6.30	10.94	51.22	0.29	0.38	0.40	0.29	0.07	0.51	2.39	0.01	0.02	0.02	1115
01:30	5.25	11.09	55.42	0.29	0.42	0.39	0.25	0.08	0.52	2.62	0.01	0.02	0.02	1138
02:00	6.21	13.32	54.83	0.30	0.42	0.40	0.29	0.07	0.62	2.54	0.01	0.02	0.02	1127
02:30	5.01	11.14	53.74	0.29	0.43	0.40	0.23	0.08	0.52	2.51	0.01	0.02	0.02	1125
03:00	5.41	21.49	50.48	0.30	0.39	0.40	0.25	0.07	0.99	2.33	0.01	0.02	0.02	1105
03:30	6.67	22.47	54.38	0.29	0.41	0.40	0.31	0.05	1.05	2.53	0.01	0.02	0.02	1116
04:00	7.48	24.31	54.01	0.29	0.40	0.39	0.35	0.06	1.15	2.56	0.01	0.02	0.02	1149
04:30	6.08	19.81	50.46	0.29	0.39	0.39	0.29	0.05	0.94	2.39	0.01	0.02	0.02	1124
05:00	6.85	24.53	50.34	0.28	0.35	0.38	0.32	0.06	1.16	2.38	0.01	0.02	0.02	1129
05:30	6.90	15.31	52.74	0.29	0.38	0.39	0.32	0.05	0.71	2.43	0.01	0.02	0.02	1125
06:00	6.19	23.29	59.25	0.26	0.39	0.38	0.28	0.04	1.07	2.71	0.01	0.02	0.02	1152
06:30	7.03	21.24	62.94	0.24	0.41	0.36	0.32	0.06	0.96	2.85	0.01	0.02	0.02	1151
07:00	4.95	10.17	61.23	0.24	0.38	0.37	0.23	0.08	0.47	2.84	0.01	0.02	0.02	1136
07:30	4.39	8.01	54.33	0.29	0.32	0.39	0.21	0.08	0.38	2.56	0.01	0.02	0.02	1128
08:00	4.89	11.86	53.14	0.29	0.33	0.39	0.23	0.08	0.56	2.51	0.01	0.02	0.02	1116
08:30	6.28	12.77	56.57	0.29	0.30	0.39	0.29	0.10	0.59	2.63	0.01	0.01	0.02	1111
09:00	4.79	4.95	58.14	0.29	0.35	0.39	0.22	0.09	0.23	2.72	0.01	0.02	0.02	1150
09:30	6.83	15.83	60.93	0.26	0.36	0.34	0.32	0.10	0.74	2.84	0.01	0.02	0.02	1146
10:00	8.26	16.00	56.47	0.23	0.37	0.29	0.39	0.11	0.75	2.66	0.01	0.02	0.01	1136
10:30	4.68	5.65	53.34	0.22	0.34	0.26	0.22	0.11	0.27	2.53	0.01	0.02	0.01	1150
11:00	6.66	18.79	60.91	0.23	0.46	0.24	0.31	0.04	0.87	2.81	0.01	0.02	0.01	1135
11:30	9.10	18.74	70.46	0.24	0.54	0.22	0.41	0.05	0.84	3.18	0.01	0.02	0.01	1151
12:00	9.48	22.57	65.37	0.23	0.49	0.23	0.43	0.08	1.01	2.93	0.01	0.02	0.01	1144
12:30	4.52	11.21	69.25	0.22	0.54	0.30	0.21	0.11	0.51	3.18	0.01	0.02	0.01	1154
13:00	5.00	22.21	63.37	0.25	0.54	0.36	0.23	0.06	1.04	2.98	0.01	0.03	0.02	1156
13:30	5.65	28.19	62.55	0.24	0.51	0.36	0.26	0.20	1.31	2.90	0.01	0.02	0.02	1130
14:00	5.66	15.49	75.91	0.26	0.50	0.36	0.25	0.05	0.69	3.37	0.01	0.02	0.02	1149
14:30	6.29	23.25	60.98	0.24	0.52	0.29	0.29	0.06	1.08	2.83	0.01	0.02	0.01	1138
15:00	8.49	21.13	69.08	0.24	0.50	0.36	0.40	0.06	0.99	3.25	0.01	0.02	0.02	1125
15:30	7.50	34.81	62.13	0.25	0.48	0.37	0.35	0.11	1.61	2.87	0.01	0.02	0.02	1097
16:00	4.05	36.21	61.61	0.25	0.46	0.36	0.18	0.06	1.64	2.78	0.01	0.02	0.02	1123
16:30	4.94	43.19	63.68	0.26	0.41	0.35	0.22	0.03	1.88	2.78	0.01	0.02	0.02	1157
17:00	5.10	43.09	68.79	0.26	0.47	0.36	0.23	0.06	1.91	3.05	0.01	0.02	0.02	1128
17:30	5.57	30.50	64.81	0.26	0.49	0.36	0.25	0.06	1.39	2.96	0.01	0.02	0.02	1121
18:00	5.33	19.11	71.99	0.24	0.49	0.37	0.25	0.11	0.90	3.38	0.01	0.02	0.02	1133
18:30	4.60	12.09	63.41	0.23	0.47	0.37	0.22	0.09	0.57	2.98	0.01	0.02	0.02	1152
19:00	5.81	16.75	65.01	0.28	0.47	0.37	0.27	0.13	0.79	3.07	0.01	0.02	0.02	1128
19:30	8.07	13.78	59.64	0.29	0.39	0.40	0.38	0.08	0.65	2.81	0.01	0.02	0.02	1136
20:00	7.12	10.42	57.68	0.29	0.42	0.40	0.33	0.09	0.49	2.71	0.01	0.02	0.02	1135
20:30	5.01	7.14	57.21	0.29	0.46	0.40	0.24	0.08	0.34	2.69	0.01	0.02	0.02	1143
21:00	7.28	15.35	58.59	0.29	0.44	0.40	0.34	0.09	0.72	2.74	0.01	0.02	0.02	1141
21:30	7.88	15.38	57.74	0.29	0.42	0.40	0.37	0.09	0.72	2.70	0.01	0.02	0.02	1116
22:00	8.61	22.27	57.18	0.30	0.43	0.40	0.40	0.08	1.03	2.63	0.01	0.02	0.02	1126
22:30	6.83	25.63	58.46	0.29	0.44	0.39	0.32	0.08	1.21	2.76	0.01	0.02	0.02	1127
23:00	6.14	26.67	57.11	0.29	0.41	0.40	0.29	0.09	1.24	2.67	0.01	0.02	0.02	1112
23:30	6.79	46.92	56.56	0.29	0.41	0.40	0.32	0.10	2.19	2.64	0.01	0.02	0.02	1103
00:00	6.13	39.30	55.19	0.29	0.39	0.39	0.29	0.15	1.87	2.62	0.01	0.02	0.02	1126
min	4,05	4,95	50,34	0,22	0,30	0,22	0,18	0,03	0,23	2,33	0,01	0,01	0,01	1097
max	9,48	46,92	75,91	0,30	0,54	0,40	0,43	0,20	2,19	3,38	0,01	0,03	0,02	1157
moyenne	6,31	20,08	59,45	0,27	0,43	0,36								1129
Total							14,07	12,84	44,60	132,39	0,60	0,95	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,74			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.