

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2008 MOIS : 4

Jour	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)		Pous- sières (2)	
							(2)	(3)							
1	1127	5,8	40,4	9,3	19,8	6,6	8,9	100,0	12,9	59,3	0,4	2,7	0,2	0:00	
2	1131	5,8	40,4	9,4	20,2	7,1	7,0	100,0	21,5	55,6	0,4	3,6	0,2	0:00	
3	1139	5,7	40,5	9,4	20,8	4,3	7,9	100,0	31,9	64,4	0,2	3,5	0,1	0:00	
4	1146	5,7	39,1	9,3	19,7	2,3	7,1	100,0	33,6	61,6	0,3	2,3	0,2	0:00	
5	1141	6,4	29,7	10,1	18,5	2,3	17,6	97,1	21,7	50,1	0,2	1,5	0,2	0:00	
6														0:00	
7														0:00	
8														0:00	
9														0:00	
10														0:00	
11														0:00	
12	1129	5,6	33,6	9,3	18,0	5,0	13,5	98,6	26,7	53,1	0,5	2,0	0,2	0:00	
13	1128	5,7	40,4	9,3	18,7	6,0	9,5	100,0	24,1	55,6	0,3	3,0	0,3	0:00	
14	1127	5,7	41,7	9,4	19,4	5,7	9,7	100,0	24,3	57,5	0,3	4,0	0,2	0:00	
15	1118	5,9	40,5	9,6	19,1	6,8	22,0	100,0	34,2	59,6	0,5	4,7	0,3	0:00	
16	1125	5,8	39,4	9,5	18,8	4,6	16,6	100,0	40,3	63,2	0,5	3,4	0,3	0:00	
17	1137	5,6	40,3	9,4	19,2	3,0	12,0	100,0	35,1	69,1	0,4	3,2	0,2	0:00	
18	1137	5,7	38,0	9,5	19,0	5,2	28,4	100,0	26,0	58,1	0,6	3,5	0,2	0:00	
19	1144	5,7	39,3	9,3	18,4	6,0	13,9	100,0	36,8	62,3	0,4	2,5	0,2	0:00	
20	1143	5,7	40,0	9,4	19,0	3,5	13,4	100,0	36,4	59,2	0,5	2,2	0,1	0:00	
21	1134	5,7	41,2	9,3	20,1	4,0	14,8	99,3	29,4	57,5	0,5	4,0	0,2	0:00	
22	1138	5,8	37,5	9,6	19,8	6,4	10,9	100,0	23,8	59,3	0,6	3,7	0,3	0:00	
23	1138	5,7	41,2	9,4	20,2	6,5	8,8	100,0	29,4	59,6	0,4	4,4	0,2	0:00	
24	1141	5,6	41,8	9,3	20,2	4,3	5,7	100,0	25,9	57,3	0,2	3,8	0,1	0:00	
25	1147	5,6	41,2	9,3	19,4	4,0	5,5	100,0	30,3	58,2	0,2	3,0	0,2	0:00	
26	1138	5,7	41,9	9,4	19,7	5,6	4,4	100,0	26,7	55,4	0,3	4,0	0,3	0:00	
27	1141	5,7	40,5	9,4	19,7	4,4	5,1	100,0	32,0	49,1	0,2	3,7	0,2	0:00	
28	1132	5,7	40,9	9,4	20,0	5,5	5,0	100,0	28,8	56,2	0,2	3,7	0,2	0:00	
29	1137	5,6	41,4	9,4	20,3	5,5	6,6	100,0	20,3	53,8	0,2	4,5	0,2	0:00	
30	1146	5,5	40,9	9,2	20,5	6,6	6,6	100,0	28,3	55,8	0,2	4,4	0,1	0:00	
31														0:00	
Moyennes	1136	5,7	39,7	9,4	19,6	5,1	10,7	99,8	28,5	58,2	0,4	3,4	0,2		
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5		
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30		
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:50		00:00	00:00	00:00	-	00:00		
Intervalle de confiance moyen						2,94	1,00		4,88	13,50	0,16	-	0,07		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois														0:00	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn														1:00	Limite autorisée 60 h/ an

Commentaires :

Du 6 au 11: UVE en arrêt technique annuel programmé

Le 16 : Dépassement de la VLE journalière sur le paramètre SO2

Bilan mensuel : 0 minute de dépassement de VLE sur une demi heure soit un total annuel de 1h00 sur les 60 heures autorisées

