

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2014 MOIS : 2

Jour	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
							(2)	(3)							
1														0:00	
2														0:00	
3														0:00	
4														0:00	
5														0:00	
6	1141	6,4	37,2	9,5	18,7	7,4	2,8	100,0	12,9	68,5	0,5	1,0	0,5	0:00	
7	1152	6,4	38,6	9,4	18,7	7,4	5,2	100,0	29,5	69,5	0,3	0,5	0,4	0:00	
8	1152	6,3	39,5	9,4	19,2	7,4	7,2	100,0	16,9	70,0	0,3	0,3	0,7	0:00	
9	1141	6,4	40,6	9,5	19,3	7,6	3,5	100,0	11,0	67,9	0,3	0,5	0,7	0:00	
10	1150	6,3	40,0	9,5	20,1	7,4	2,5	100,0	15,7	67,3	0,2	0,4	0,7	0:00	
11	1152	6,4	38,1	9,7	20,2	7,4	3,6	100,0	14,1	67,0	0,2	0,4	0,8	0:00	
12	1144	6,5	37,7	9,7	19,3	7,3	6,5	100,0	25,0	70,5	0,2	0,4	0,7	0:00	
13	1158	6,2	39,2	9,4	20,2	7,6	4,7	100,0	23,6	68,3	0,2	0,4	0,7	0:00	
14	1156	6,2	40,2	9,3	20,0	6,2	5,5	100,0	31,2	69,2	0,3	0,4	0,7	0:00	
15	1158	6,1	40,8	9,3	20,2	6,4	4,8	100,0	32,4	69,5	0,2	0,4	0,7	0:00	
16	1155	6,2	41,6	9,3	20,4	7,6	3,4	100,0	19,4	68,1	0,3	0,4	0,7	0:00	
17	1150	6,3	40,7	9,5	19,3	7,3	4,8	100,0	22,3	71,9	0,3	0,4	0,7	0:00	
18	1144	6,5	40,0	9,6	18,9	7,1	5,6	100,0	28,6	72,0	0,2	0,5	0,8	0:00	
19	1154	6,2	40,6	9,4	19,3	7,4	5,8	100,0	13,9	73,2	0,2	0,4	0,7	0:00	
20	1143	6,3	42,2	9,4	18,8	7,5	5,7	100,0	15,4	70,2	0,2	0,3	0,7	0:00	
21	1134	6,4	42,6	9,4	18,2	7,4	9,8	100,0	20,3	69,0	0,2	0,4	0,7	0:00	
22	1150	6,2	42,6	9,2	18,5	7,1	8,0	100,0	26,4	70,0	0,3	0,4	0,7	0:00	
23	1147	6,2	42,8	9,3	18,8	7,4	5,8	100,0	14,2	69,5	0,2	0,4	0,7	0:00	
24	1136	6,5	42,2	9,5	18,5	7,4	5,5	100,0	11,2	69,1	0,2	0,3	0,7	0:00	
25	1130	6,6	42,5	9,6	18,3	7,4	10,2	99,1	20,4	67,6	0,2	0,3	0,6	0:00	
26														0:00	
27														0:00	
28														0:00	
29														0:00	
30														0:00	
31														0:00	
Moyennes	1148	6,3	40,5	9,4	19,3	7,3	5,5	100,0	20,2	69,4	0,3	0,4	0,7		
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5		
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30		
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:10		00:00	00:00	00:00	-	00:00		
Intervalle de confiance moyen						3,76	0,39		3,94	15,32	0,11	-	0,30		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois														0:00	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn														0:00	Limite autorisée 60 h/ an

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

1 au 5 UVE en arrêt technique annuel

26 au 28 : arrêt UVE pour une intervention réchauffeur eau alimentaire



(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%

(3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3