

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2015 MOIS : 5

Jour	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE	
	T2s	O2 Chaud.	Débit vapeur	O2 (%vol)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	(°C)	(%vol)	(T/h)	(1)	(%vol)		(2)	(3)							
1	1148	6,3	42,4	9,1	18,9	6,9	5,3	100,0	30,1	64,5	0,3	0,9	0,7	0:00	
2	1149	6,5	42,4	9,0	19,1	5,4	4,7	100,0	30,8	64,7	0,3	1,0	0,7	0:00	
3	1149	6,5	42,2	9,0	19,6	4,9	3,9	100,0	31,9	65,9	0,2	1,1	0,8	0:00	
4	1159	6,3	42,2	8,7	19,8	6,1	3,2	100,0	31,9	66,1	0,2	1,1	0,7	0:00	
5	1138	6,6	42,4	8,6	18,7	7,1	7,0	100,0	26,4	63,3	0,2	0,9	0,6	0:00	
6	1142	6,4	42,4	8,6	19,0	7,4	5,2	100,0	17,5	63,0	0,2	0,8	0,6	0:00	
7	1149	6,2	42,5	8,5	19,3	7,3	12,0	100,0	18,4	63,1	0,2	0,9	0,6	0:00	
8	1151	6,3	42,5	8,4	20,2	6,0	11,2	100,0	26,8	63,9	0,2	0,9	0,6	0:00	
9	1153	6,3	42,3	8,6	20,4	6,9	8,8	100,0	30,9	64,6	0,1	0,9	0,7	0:00	
10	1149	6,3	42,4	8,6	20,0	6,6	10,9	99,3	25,4	62,9	0,1	0,8	0,7	0:00	
11	1162	6,1	42,0	8,3	21,1	7,2	12,0	100,0	17,0	64,5	0,2	0,9	0,6	0:00	
12	1151	6,3	42,2	8,3	20,4	7,3	24,6	99,3	25,1	63,3	0,2	0,8	0,6	0:00	
13	1140	6,4	42,7	8,4	18,8	7,5	17,3	100,0	13,4	64,3	0,3	0,8	0,5	0:00	
14	1149	6,2	42,4	8,2	19,2	7,4	14,8	100,0	13,0	62,9	0,1	0,7	0,6	0:00	
15	1153	6,3	42,5	8,3	19,7	7,4	8,2	100,0	13,1	62,7	0,1	0,7	0,6	0:00	
16	1169	6,1	41,6	8,2	20,5	5,6	10,9	100,0	31,9	63,6	0,1	0,7	0,6	0:00	
17	1165	6,3	41,1	8,4	21,1	6,5	12,6	98,1	8,4	49,2	0,4	0,9	0,7	0:00	
18														0:00	
19														0:00	
20														0:00	
21														0:00	
22														0:00	
23														0:00	
24														0:00	
25														0:00	
26														0:00	
27														0:00	
28														0:00	
29														0:00	
30														0:00	
31														0:00	
Moyennes	1151	6,3	42,2	8,5	19,7	6,7	10,1	99,9	23,6	63,6	0,2	0,9	0,6		
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5		
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30		
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:30		00:00	00:00	00:00	-	00:00		
Intervalle de confiance moyen						3,53	0,75		4,34	14,54	0,09	-	0,26		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois															0:00
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn															0:30 Limite autorisée 60 h/ an

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

18 au 31 : UVE en arrêt technique programmé



(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%

(3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3