

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2006 MOIS : 10

Jour	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)		Pous- sières (2)	
							(2)	(3)							
1														0:00	
2														0:00	
3														0:00	
4														0:00	
5														0:00	
6														0:00	
7														0:00	
8														0:00	
9														0:00	
10														0:00	
11														0:00	
12														0:00	
13														0:00	
14														0:00	
15														0:00	
16														0:00	
17	1128	5,9	28,4	9,9	20,3	7,7	10,5	99,9	7,8	64,2	0,5	2,7	0,5	0:00	
18	1141	5,6	34,8	9,5	20,8	6,3	6,2	100,0	7,0	73,2	0,4	2,2	1,0	0:00	
19	1141	5,6	35,6	9,4	21,6	4,8	8,5	99,3	7,1	58,1	0,3	4,4	0,4	0:00	
20	1156	5,3	37,7	9,0	21,9	6,8	10,0	100,0	14,0	61,2	0,6	3,1	0,1	0:00	
21	1136	5,8	34,8	9,6	20,7	6,9	6,6	100,0	11,0	62,0	0,5	2,7	1,2	0:00	
22	1143	5,6	36,6	9,3	21,6	5,8	5,6	100,0	11,7	60,5	0,4	4,7	1,7	0:00	
23	1157	5,3	35,7	9,0	22,3	4,5	8,8	99,2	9,5	58,5	0,4	5,3	1,3	0:00	
24	1162	5,4	34,7	9,2	22,1	5,9	8,9	99,3	8,1	61,6	0,4	1,9	0,9	0:00	
25	1151	5,5	35,6	9,2	22,0	6,2	5,2	100,0	8,5	59,4	0,3	2,1	1,2	0:00	
26	1136	5,6	36,3	9,4	22,5	4,0	6,0	100,0	2,6	60,7	0,3	2,6	1,1	0:00	
27	1113	6,0	35,8	9,7	21,9	5,2	6,5	100,0	4,4	59,9	0,3	2,1	0,5	0:00	
28	1136	5,6	36,7	9,3	22,7	5,2	5,6	100,0	4,5	59,9	0,3	2,3	0,9	0:00	
29	1132	5,7	37,0	9,3	22,2	5,6	5,3	100,0	7,2	59,5	0,3	2,1	0,6	0:00	
30	1137	5,7	36,7	9,3	21,7	5,3	7,6	100,0	7,4	64,3	0,4	1,7	0,6	0:00	
31	1138	5,6	35,9	9,3	21,3	5,7	4,4	100,0	5,1	66,4	0,3	1,5	0,6	0:00	
Moyen nes	1141	5,6	35,5	9,4	21,7	5,7	6,9	99,8	7,7	61,9	0,4	2,7	0,8		
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5		
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30		
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:40		00:00	00:00	00:00	-	00:00		
Intervalle de confiance moyen						3,31	0,61		1,79	14,05	0,14	-	0,33		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois														0:00	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn														7:40	Limite autorisée 60 h/ an

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.



(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%

(3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3