

## RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2008 MOIS : 10

Jour	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
							(2)	(3)							
1														0:00	
2														0:00	
3														0:00	
4														0:00	
5														0:00	
6														0:00	
7														0:00	
8														0:00	
9														0:00	
10														0:00	
11														0:00	
12														0:00	
13														0:00	
14														0:00	
15														0:00	
16														0:00	
17														0:00	
18														0:00	
19	1115	5,6	29,1	8,6	20,5	6,3	11,9	100,0	3,6	54,5	0,6	2,5	0,4	0:00	
20	1093	5,9	38,1	9,2	20,7	6,7	9,2	100,0	6,6	56,4	0,3	3,5	0,7	0:00	
21	1085	5,9	39,9	9,2	20,5	6,6	11,9	99,3	8,3	56,3	0,3	4,2	0,5	0:00	
22	1114	5,9	35,1	9,5	21,4	6,8	9,9	99,3	11,2	58,1	0,4	2,8	0,3	0:00	
23	1095	5,9	41,7	9,1	21,0	7,0	5,6	100,0	7,1	56,1	0,2	4,1	0,6	0:00	
24	1102	5,9	41,6	9,2	20,5	7,0	5,4	100,0	11,0	56,5	0,2	3,6	0,6	0:00	
25	1104	5,8	42,0	9,2	20,8	7,0	4,5	100,0	11,8	55,6	0,2	3,8	0,4	0:00	
26	1112	5,8	42,0	9,3	21,3	7,0	5,4	100,0	8,6	55,7	0,2	4,3	0,4	0:00	
27	1117	5,9	36,1	9,5	20,9	6,9	4,0	100,0	8,1	55,3	0,2	3,3	0,5	0:00	
28	1122	5,7	40,1	9,1	21,0	6,9	6,6	100,0	18,3	57,1	0,2	3,4	0,5	0:00	
29	1106	5,8	40,5	9,3	21,6	6,4	7,9	100,0	23,0	55,3	0,2	4,6	0,5	0:00	
30	1109	5,9	39,1	9,4	21,0	6,7	8,2	100,0	19,1	55,4	0,2	3,9	0,4	0:00	
31	1119	5,8	41,0	9,1	21,5	7,2	8,4	100,0	10,2	60,1	0,2	3,3	0,7	0:00	
<b>Moyennes</b>	<b>1107</b>	<b>5,8</b>	<b>38,9</b>	<b>9,2</b>	<b>21,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,4</b>	<b>99,9</b>	<b>11,7</b>	<b>56,4</b>	<b>0,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0,5</b>		
<b>V.L.E. Jour</b>						<b>9</b>	<b>45</b>		<b>40</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>5</b>		
<b>V.L.E. 1/2 h</b>						<b>60</b>	<b>100</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>30</b>		
<b>Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)</b>						<b>00:00</b>	<b>00:20</b>		<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>-</b>	<b>00:00</b>		
<b>Intervalle de confiance moyen</b>						<b>3,85</b>	<b>0,73</b>		<b>2,61</b>	<b>13,72</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>0,23</b>		
<b>Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois</b>														<b>0:00</b>	
<b>Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h</b>														<b>1:00</b>	Limite autorisée 60 h/ an

### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises

19 Octobre : redémarrage UVE après arrêt technique annuel programmé



- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273K et 101,3KPa).
- (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
- (3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3