

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2007 MOIS : 10

Jour	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)		Pous- sières (2)
							(2)	(3)						
1														0:00
2														0:00
3														0:00
4														0:00
5														0:00
6														0:00
7														0:00
8														0:00
9														0:00
10														0:00
11														0:00
12														0:00
13														0:00
14														0:00
15														0:00
16														0:00
17														0:00
18														0:00
19														0:00
20														0:00
21														0:00
22	1126	5,6	31,2	10,6	17,4	6,8	9,4	100,0	14,2	64,5	1,5	2,8	1,1	0:30
23	1159	5,6	33,6	10,5	17,3	7,0	3,9	100,0	19,6	61,0	0,5	2,7	0,8	0:00
24	1172	5,4	35,2	10,3	18,3	5,6	3,4	100,0	14,2	64,6	0,5	2,0	0,7	0:00
25	1160	5,6	35,5	10,5	18,6	5,1	4,3	100,0	8,6	71,4	0,4	2,3	0,4	0:00
26	1158	5,5	36,9	10,4	18,2	6,0	4,8	100,0	8,6	62,8	0,5	2,5	0,6	0:00
27	1160	5,4	38,7	10,2	18,3	6,2	3,4	100,0	13,9	63,4	0,5	2,4	0,6	0:00
28	1150	5,6	39,0	10,3	17,8	6,5	3,6	100,0	17,4	63,2	0,5	2,2	0,6	0:00
29	1154	5,4	39,3	10,3	18,5	4,0	3,1	100,0	11,5	63,6	0,4	2,4	0,6	0:00
30	1148	5,5	39,0	10,4	18,3	5,1	4,2	100,0	15,5	64,4	0,4	2,4	0,5	0:00
31	1149	5,6	38,0	10,6	18,7	5,6	3,6	100,0	7,4	64,6	0,4	2,7	0,4	0:00
Moyennes	1155	5,5	36,6	10,4	18,2	5,7	4,2	100,0	13,0	64,3	0,5	2,4	0,6	
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5	
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30	
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:00		00:00	00:00	00:30	-	00:00	
Intervalle de confiance moyen						3,37	0,38		2,84	14,67	0,19	-	0,27	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois													0:30	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn													1:30	Limite autorisée 60 h/ an

Commentaires :

Le 22 octobre dépassement lié au démarrage du four

dépassement d' 1/2 heure sur le COT, sans incidence sur la moyenne journalière.

Bilan mensuel : 30 minutes de dépassement de VLE soit un total annuel de 1h30 sur les 60 heures autorisées

