

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2007 MOIS : 9

Jour	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCl (2)	CO		SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
							(2)	(3)							
1	1153	5,5	39,7	9,3	22,4	6,3	6,2	100,0	2,7	68,0	0,1	2,9	0,2	0:00	
2	1140	5,7	40,1	9,4	21,8	7,4	8,3	100,0	6,7	66,6	0,3	2,5	0,3	0:00	
3	1138	5,7	37,1	9,6	22,3	6,5	7,4	100,0	4,1	67,6	0,2	2,6	0,2	0:00	
4	1141	5,7	38,0	9,3	21,9	6,4	6,5	100,0	3,4	64,7	0,4	2,9	0,6	0:00	
5	1136	5,6	39,5	9,3	21,6	6,5	5,6	100,0	3,6	65,8	0,3	3,1	0,6	0:00	
6	1141	5,5	39,1	9,4	22,5	6,1	5,5	100,0	2,2	65,4	0,2	3,5	0,2	0:00	
7	1131	5,6	39,5	9,3	22,1	6,3	10,4	100,0	1,5	65,0	0,3	3,3	0,6	0:00	
8	1125	5,8	39,0	9,6	21,7	5,7	11,3	98,6	1,6	64,0	0,2	4,0	0,3	0:00	
9														0:00	
10														0:00	
11														0:00	
12														0:00	
13														0:00	
14														0:00	
15														0:00	
16														0:00	
17														0:00	
18														0:00	
19														0:00	
20														0:00	
21														0:00	
22														0:00	
23														0:00	
24														0:00	
25														0:00	
26														0:00	
27														0:00	
28														0:00	
29														0:00	
30														0:00	
31														0:00	
Moyennes	1138	5,6	39,0	9,4	22,0	6,4	7,6	99,8	3,2	65,9	0,3	3,1	0,4		
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5		
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30		
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:20		00:00	00:00	00:00	-	00:00		
Intervalle de confiance moyen						3,67	0,74		0,79	15,22	0,12	-	0,14		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour le mois														0:00	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h et 10 mn														1:00	Limite autorisée 60 h/ an

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%

(3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises

