

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 11 17												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1144.8	6.0	41.8	9.1	20.5	5.0	2.1	76.7	0.7	0.5	0.3	0:00
01:00	1140.2	6.1	43.1	9.3	20.0	7.0	5.8	68.9	0.8	0.4	0.3	0:00
01:30	1123.5	6.5	43.8	9.5	18.7	11.0	12.2	61.2	0.8	0.4	0.3	0:00
02:00	1109.5	6.9	42.9	9.7	17.4	7.8	6.4	58.4	0.8	0.4	0.3	0:00
02:30	1099.7	7.0	42.0	9.7	16.6	22.0	25.1	69.4	0.8	0.4	0.3	0:00
03:00	1127.9	6.2	41.3	9.2	18.4	8.1	3.2	79.0	0.7	0.5	0.3	0:00
03:30	1145.3	6.1	42.5	9.1	18.6	6.1	2.7	58.7	0.7	0.4	0.3	0:00
04:00	1148.6	6.0	42.2	9.1	20.0	6.3	2.9	80.1	0.7	0.4	0.3	0:00
04:30	1141.1	6.2	42.7	9.2	19.2	6.5	4.2	56.8	0.7	0.4	0.3	0:00
05:00	1132.3	6.4	42.9	9.4	19.2	6.7	2.8	76.2	0.7	0.4	0.3	0:00
05:30	1127.6	6.4	44.2	9.4	19.2	6.4	4.9	64.3	0.7	0.4	0.3	0:00
06:00	1114.3	6.5	43.7	9.6	19.0	7.9	5.6	62.7	0.5	0.4	0.3	0:00
06:30	1124.1	6.5	42.9	9.7	21.7	5.7	3.9	75.2	0.1	0.5	0.3	0:00
07:00	1114.2	6.4	43.3	9.6	20.1	6.4	4.4	63.1	0.0	0.6	0.3	0:00
07:30	1104.8	6.5	42.5	9.8	20.0	7.4	7.0	74.2	0.0	0.6	0.3	0:00
08:00	1107.5	6.7	42.1	9.9	19.6	6.9	6.0	69.6	0.3	0.6	0.3	0:00
08:30	1111.7	6.6	42.6	9.8	19.3	6.5	4.3	65.1	0.8	0.6	0.3	0:00
09:00	1105.7	6.8	42.5	9.9	18.6	7.3	7.8	61.1	0.8	0.6	0.3	0:00
09:30	1106.2	6.6	42.1	9.9	19.7	6.0	1.6	77.9	0.8	0.6	0.4	0:00
10:00	1113.3	6.5	42.4	9.7	20.2	6.7	3.6	68.3	0.8	0.7	0.3	0:00
10:30	1118.9	6.4	42.9	9.6	20.5	6.6	2.6	64.0	0.8	0.7	0.3	0:00
11:00	1113.3	6.6	42.5	9.9	19.9	6.9	2.6	67.5	0.8	0.7	0.3	0:00
11:30	1107.6	6.7	43.3	9.8	18.9	10.9	11.8	62.0	0.8	0.7	0.3	0:00
12:00	1105.7	6.5	41.8	9.9	20.3	5.3	0.1	75.8	0.8	0.8	0.3	0:00
12:30	1115.7	6.5	43.2	9.7	19.9	6.4	8.5	62.2	0.7	0.7	0.3	0:00
13:00	1107.6	6.8	43.2	9.7	18.5	8.4	23.2	62.4	0.7	0.7	0.3	0:00
13:30	1105.1	6.7	41.6	9.9	19.7	7.2	14.1	81.6	0.8	0.7	0.3	0:00
14:00	1118.0	6.5	43.2	9.6	20.0	6.1	18.1	61.2	0.7	0.7	0.3	0:00
14:30	1149.3	5.8	41.4	9.4	23.5	6.1	13.3	104.5	0.8	0.8	0.4	0:00
15:00	1150.8	5.8	42.4	9.3	21.6	4.5	1.2	79.0	0.7	0.7	0.3	0:00
15:30	1142.0	6.3	42.3	9.4	20.6	9.0	19.4	40.5	0.7	0.8	0.4	0:00
16:00	1105.1	6.9	44.2	9.9	18.8	8.5	20.7	101.4	0.8	1.0	0.4	0:00
16:30	1105.3	6.8	42.8	9.7	18.4	9.1	26.6	54.7	0.7	0.7	0.3	0:00
17:00	1125.9	6.2	41.9	9.4	20.3	5.7	4.4	69.3	0.7	0.8	0.3	0:00
17:30	1143.8	6.1	42.6	9.2	20.9	5.8	3.9	71.2	0.7	0.7	0.3	0:00
18:00	1139.0	6.2	42.0	9.4	21.3	7.5	9.8	68.8	0.5	0.8	0.3	0:00
18:30	1122.3	6.3	42.5	9.6	21.1	6.5	5.4	65.0	0.5	0.6	0.3	0:00
19:00	1120.4	6.5	42.4	9.7	20.4	7.3	7.8	66.9	0.8	0.4	0.3	0:00
19:30	1128.6	6.3	43.6	9.4	20.7	9.2	15.2	64.4	0.7	0.5	0.3	0:00
20:00	1127.8	6.1	42.4	9.4	21.1	7.8	10.5	71.3	0.7	0.4	0.3	0:00
20:30	1129.9	6.4	42.7	9.5	20.1	7.8	14.8	65.9	0.7	0.4	0.3	0:00
21:00	1135.6	6.3	42.1	9.5	20.1	7.5	7.7	67.5	0.7	0.5	0.3	0:00
21:30	1118.2	6.7	42.7	9.8	19.2	7.7	10.4	69.1	0.7	0.4	0.3	0:00
22:00	1112.2	6.6	42.4	9.7	19.7	7.2	7.1	69.4	0.7	0.4	0.3	0:00
22:30	1132.6	6.3	43.2	9.5	21.8	6.8	7.3	67.2	0.8	0.5	0.3	0:00
23:00	1115.7	6.7	43.3	9.6	18.4	10.3	34.6	51.8	0.7	0.5	0.3	0:00
23:30	1116.4	6.6	42.2	9.6	18.8	7.8	31.3	82.9	0.7	0.5	0.3	0:00
00:00	1117.6	6.7	41.9	9.6	18.1	7.5	37.1	62.0	0.7	0.4	0.3	0:00
Moyen	1122.3	6.4	42.6	9.6	19.8	7.5	10.1	68.7	0.7	0.6	0.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.82	2.06	15.11	0.27		0.11	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 11		JOUR : 17
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.9	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.53	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

