

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 11		18		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1118,6	6,7	41,8	9,6	18,2	7,5	38,7	68,2	0,7	0,4	0,3	0:00	
01:00	1118,9	6,6	42,0	9,6	18,6	6,5	62,8	74,0	0,7	0,4	0,3	0:00	
01:30	1123,0	6,6	43,1	9,5	18,3	6,2	63,6	60,5	0,7	0,4	0,3	0:00	
02:00	1111,7	6,9	43,2	9,6	16,5	9,1	69,8	66,4	0,7	0,4	0,3	0:00	
02:30	1120,5	6,5	42,8	9,4	17,7	5,6	26,6	79,8	0,7	0,4	0,3	0:00	
03:00	1129,0	6,4	42,2	9,4	18,5	4,9	18,5	69,9	0,7	0,4	0,3	0:00	
03:30	1139,7	6,2	42,5	9,2	19,1	4,8	24,6	68,8	0,7	0,4	0,3	0:00	
04:00	1137,6	6,3	42,3	9,5	19,2	5,0	20,8	71,1	0,7	0,4	0,3	0:00	
04:30	1124,9	6,5	42,5	9,6	18,2	9,6	34,4	59,5	0,8	0,4	0,3	0:00	
05:00	1126,8	6,4	42,6	9,5	18,0	13,0	35,9	65,2	0,7	0,4	0,3	0:00	
05:30	1143,2	6,2	42,5	9,4	19,1	7,2	17,8	74,1	0,7	0,4	0,3	0:00	
06:00	1134,2	6,3	42,5	9,5	19,2	6,4	17,0	68,6	0,5	0,4	0,3	0:00	
06:30	1142,6	6,0	42,5	9,4	22,2	5,5	12,0	64,7	0,1	0,5	0,3	0:00	
07:00	1131,1	6,4	42,3	9,6	19,5	8,1	51,9	71,2	0,1	0,3	0,3	0:00	
07:30	1141,6	6,0	43,8	9,2	20,9	5,6	24,4	67,8	0,1	0,5	0,3	0:00	
08:00	1130,9	6,2	43,7	9,4	20,3	7,6	26,3	66,8	0,3	0,5	0,3	0:00	
08:30	1121,4	6,4	43,3	9,6	19,8	7,6	22,2	68,0	0,8	0,7	0,3	0:00	
09:00	1116,6	6,5	41,4	9,8	20,2	5,0	5,8	45,5	0,8	0,6	0,3	0:00	
09:30	1117,9	6,4	42,7	9,7	19,9	5,3	22,2	59,1	0,8	1,0	0,4	0:00	
10:00	1120,4	6,3	41,7	9,8	20,9	3,7	4,0	53,5	0,8	1,0	0,4	0:00	
10:30	1132,3	6,2	42,0	9,6	21,4	2,6	0,2	51,2	0,8	1,0	0,4	0:00	
11:00	1117,2	6,6	41,2	10,0	20,7	3,1	1,7	47,3	0,8	1,1	0,4	0:00	
11:30	1097,0	6,8	41,1	10,0	20,2	3,7	2,4	56,3	0,8	1,1	0,4	0:00	
12:00	1093,2	7,0	42,1	10,0	18,2	7,4	18,7	43,2	0,8	1,1	0,3	0:00	
12:30	1083,2	7,3	41,2	10,3	16,5	7,2	13,3	49,7	0,8	1,3	0,3	0:00	
13:00	1111,8	6,5	40,5	9,8	19,7	3,8	0,0	61,6	0,8	1,2	0,3	0:00	
13:30	1123,3	6,5	41,0	9,8	19,5	2,8	0,0	49,9	0,7	1,2	0,3	0:00	
14:00	1135,9	6,2	42,5	9,5	20,8	2,3	0,0	51,5	0,7	1,1	0,3	0:00	
14:30	1124,3	6,5	42,9	9,9	20,4	2,8	7,2	48,9	0,8	1,2	0,4	0:00	
15:00	1103,9	7,0	43,1	10,0	17,4	5,5	20,2	44,7	0,7	1,3	0,3	0:00	
15:30	1097,7	6,9	41,7	10,0	17,5	4,2	5,3	56,6	0,7	1,3	0,3	0:00	
16:00	1107,5	6,9	42,0	9,9	18,2	3,5	2,9	55,8	0,8	1,2	0,3	0:00	
16:30	1115,0	6,4	41,7	9,7	20,6	3,3	0,1	57,7	0,8	1,1	0,4	0:00	
17:00	1117,4	6,6	43,0	9,7	19,0	6,9	11,8	63,8	0,7	1,1	0,4	0:00	
17:30	1113,7	6,7	43,3	9,7	18,4	9,0	16,4	66,1	0,7	1,0	0,4	0:00	
18:00	1098,6	6,9	42,4	9,8	17,4	8,0	11,5	61,4	0,5	0,9	0,4	0:00	
18:30	1094,5	7,1	42,0	10,0	17,5	8,6	12,2	78,4	0,1	0,8	0,3	0:00	
19:00	1104,1	6,5	42,5	9,6	19,3	7,1	7,3	70,9	0,0	0,8	0,3	0:00	
19:30	1097,3	7,0	43,1	10,0	17,5	8,4	10,8	59,6	0,1	0,7	0,3	0:00	
20:00	1101,3	6,8	43,6	9,8	18,0	9,3	18,5	68,6	0,3	0,6	0,3	0:00	
20:30	1091,1	7,1	43,0	10,1	16,2	7,2	9,0	61,6	0,7	0,2	0,4	0:00	
21:00	1095,1	6,9	42,5	9,9	17,5	7,9	7,7	77,1	0,7	0,2	0,4	0:00	
21:30	1101,9	6,8	42,8	9,9	17,5	7,3	6,8	69,8	0,7	0,2	0,4	0:00	
22:00	1103,3	6,7	43,1	9,9	17,9	9,2	8,2	62,7	0,8	0,2	0,4	0:00	
22:30	1110,4	6,5	42,7	9,9	20,6	6,5	4,5	72,2	0,8	0,3	0,4	0:00	
23:00	1104,4	6,6	42,4	9,9	18,6	8,5	7,1	67,2	0,7	0,2	0,4	0:00	
23:30	1099,1	7,0	42,2	10,0	17,3	12,3	22,5	57,5	0,8	0,3	0,4	0:00	
00:00	1107,0	6,5	42,0	9,8	18,8	6,3	2,5	81,7	0,7	0,2	0,4	0:00	
Moyen	1115,3	6,6	42,4	9,7	18,9	6,4	17,3	62,8	0,6	0,7	0,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,41	3,19	14,46	0,25		0,14		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 11	JOUR : 18
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,50
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

