

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 11		20		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1093,9	7,1	42,6	9,9	17,3	8,0	12,4	57,9	0,1	0,8	0,3	0:00	
01:00	1090,1	6,9	42,8	9,9	17,9	7,5	9,6	73,6	0,6	0,8	0,3	0:00	
01:30	1088,6	7,1	43,7	9,9	17,1	6,8	7,3	69,6	0,1	0,8	0,3	0:00	
02:00	1074,6	7,4	42,1	10,3	16,6	7,2	8,0	61,0	0,1	0,8	0,3	0:00	
02:30	1075,8	7,2	41,3	10,3	16,9	7,2	6,2	74,6	0,1	0,7	0,3	0:00	
03:00	1086,4	6,8	42,5	9,9	17,6	7,5	7,0	65,7	0,1	0,7	0,3	0:00	
03:30	1097,1	6,9	41,9	10,0	17,9	7,5	6,6	70,2	0,1	0,7	0,3	0:00	
04:00	1099,2	6,8	42,4	9,9	18,3	7,3	5,8	65,9	0,1	0,8	0,3	0:00	
04:30	1102,5	6,6	42,6	9,9	19,5	5,9	2,5	73,9	0,1	0,8	0,3	0:00	
05:00	1110,5	6,5	42,7	9,8	20,4	5,9	2,5	62,8	0,0	0,7	0,3	0:00	
05:30	1104,4	6,6	42,6	9,8	20,0	7,1	4,9	66,3	0,0	0,7	0,3	0:00	
06:00	1108,1	6,5	42,5	9,8	20,3	7,5	4,5	72,5	0,0	0,8	0,3	0:00	
06:30	1126,8	6,0	42,1	9,6	23,5	6,5	4,1	63,8	0,1	0,9	0,3	0:00	
07:00	1127,5	6,1	43,3	9,5	21,6	8,8	21,2	67,9	0,0	0,8	0,3	0:00	
07:30	1111,5	6,7	42,6	9,9	19,2	7,6	13,8	60,8	0,0	0,8	0,3	0:00	
08:00	1112,1	6,3	41,8	9,7	20,7	6,7	4,7	77,8	0,2	0,7	0,3	0:00	
08:30	1131,5	6,0	43,1	9,4	21,1	7,3	4,0	63,4	0,7	0,6	0,4	0:00	
09:00	1123,3	6,4	42,4	9,6	20,6	6,6	3,9	68,7	0,7	0,6	0,4	0:00	
09:30	1119,3	6,3	42,5	9,7	21,0	6,7	1,8	68,4	0,7	0,7	0,4	0:00	
10:00	1112,5	6,5	41,0	10,0	21,0	7,2	1,6	66,9	0,8	0,7	0,4	0:00	
10:30	1103,5	6,7	42,2	9,9	19,8	7,1	2,4	60,9	0,7	0,7	0,4	0:00	
11:00	1114,1	6,3	40,9	9,8	20,2	11,6	5,0	75,8	0,4	1,1	0,3	0:00	
11:30	1118,1	6,6	41,2	9,9	20,7	4,2	1,6	62,7	0,0	1,3	0,3	0:00	
12:00	1101,1	6,8	40,7	10,1	19,6	8,3	29,4	69,1	0,2	1,1	0,3	0:00	
12:30	1097,9	6,9	41,8	9,8	18,6	9,0	30,1	56,8	0,7	0,6	0,4	0:00	
13:00	1110,1	6,5	41,9	9,6	18,1	9,0	23,2	75,6	0,7	0,6	0,4	0:00	
13:30	1129,4	6,4	42,1	9,6	19,1	8,1	10,9	71,1	0,7	0,6	0,4	0:00	
14:00	1137,8	6,1	43,3	9,5	21,8	6,4	3,1	70,6	0,7	0,7	0,4	0:00	
14:30	1113,3	6,6	43,9	9,7	18,8	7,7	15,8	55,2	0,8	0,7	0,4	0:00	
15:00	1088,7	7,0	44,0	9,8	17,9	8,0	15,6	83,1	0,8	0,7	0,4	0:00	
15:30	1092,2	6,8	42,1	10,1	17,9	4,9	3,2	71,7	0,7	0,5	0,4	0:00	
16:00	1097,9	6,8	42,6	9,7	18,2	6,4	10,7	66,0	0,7	0,7	0,3	0:00	
16:30	1102,6	6,7	41,9	9,8	17,0	9,0	9,4	52,3	0,7	0,5	0,3	0:00	
17:00	1121,5	6,4	41,7	9,7	18,1	6,8	3,8	72,4	0,7	0,5	0,3	0:00	
17:30	1111,1	6,8	41,9	9,9	17,0	9,6	14,3	72,9	0,7	0,5	0,3	0:00	
18:00	1107,5	6,5	43,0	9,5	16,7	11,2	45,5	58,3	0,5	0,7	0,3	0:00	
18:30	1114,9	6,2	42,5	9,3	17,9	14,2	35,5	73,9	0,1	1,1	0,3	0:00	
19:00	1137,7	5,8	42,2	9,3	20,8	5,3	5,1	75,4	0,0	1,1	0,3	0:00	
19:30	1147,4	5,8	43,4	9,2	20,8	2,8	0,0	60,0	0,0	1,0	0,3	0:00	
20:00	1116,7	6,3	43,8	9,5	19,2	3,4	5,2	68,6	0,2	0,8	0,3	0:00	
20:30	1101,0	6,7	43,5	9,7	18,0	6,7	20,9	72,7	0,7	0,5	0,3	0:00	
21:00	1079,9	7,1	42,5	10,1	16,9	8,9	17,6	58,6	0,8	0,5	0,4	0:00	
21:30	1089,2	6,8	43,1	9,7	16,6	13,5	77,9	92,6	0,7	0,4	0,3	0:00	
22:00	1084,4	6,7	43,0	10,0	17,6	9,0	94,8	95,5	0,8	0,4	0,4	0:00	
22:30	1107,7	6,2	43,0	9,7	19,7	5,0	44,1	67,2	0,8	0,5	0,4	0:00	
23:00	1098,3	6,8	42,9	10,0	18,4	4,3	30,6	57,6	0,8	0,4	0,4	0:00	
23:30	1084,6	6,9	42,5	10,2	17,5	4,1	52,4	64,9	0,8	0,4	0,4	0:00	
00:00	1076,6	7,1	42,4	10,3	17,6	3,6	38,5	70,6	0,8	0,4	0,4	0:00	
Moyen	1105,9	6,6	42,5	9,8	18,9	7,3	16,2	68,6	0,4	0,7	0,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,69	2,66	15,26	0,17	0,14			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 11	JOUR : 20
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,67
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

