

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 11		21		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1074,0	6,9	42,4	10,2	18,2	3,8	31,0	72,2	0,8	0,4	0,4	0:00	
01:00	1080,8	7,0	41,8	10,3	17,7	5,6	35,8	64,4	0,8	0,4	0,4	0:00	
01:30	1085,8	6,8	42,7	10,1	17,9	7,4	57,2	69,7	0,8	0,5	0,3	0:00	
02:00	1095,9	6,5	42,4	9,9	19,0	5,9	70,8	72,7	0,8	0,4	0,3	0:00	
02:30	1094,2	6,7	42,6	10,1	18,1	3,7	43,7	60,2	0,8	0,4	0,3	0:00	
03:00	1092,5	6,7	42,2	10,1	18,6	2,6	16,0	74,8	0,8	0,4	0,4	0:00	
03:30	1092,5	6,8	42,3	10,1	18,6	2,2	21,0	68,6	0,8	0,5	0,4	0:00	
04:00	1087,1	6,7	43,0	10,0	18,1	2,2	21,9	58,9	0,8	0,5	0,3	0:00	
04:30	1095,8	6,7	42,2	10,1	18,4	2,1	15,0	72,0	0,8	0,4	0,4	0:00	
05:00	1095,4	6,8	42,6	10,0	18,2	2,4	18,8	64,4	0,8	0,4	0,4	0:00	
05:30	1090,6	6,7	42,6	10,0	18,4	3,2	30,7	68,9	0,8	0,5	0,4	0:00	
06:00	1096,5	6,7	42,4	9,9	18,7	3,5	39,2	65,1	0,5	0,5	0,3	0:00	
06:30	1102,8	6,5	42,4	9,8	20,7	3,6	32,7	61,8	0,1	0,4	0,3	0:00	
07:00	1100,4	6,3	42,3	9,7	19,4	3,7	26,5	84,7	0,1	0,5	0,3	0:00	
07:30	1109,0	6,4	42,5	9,6	19,3	4,5	33,4	69,7	0,1	0,5	0,3	0:00	
08:00	1107,8	6,5	42,1	9,7	18,8	4,1	23,8	73,5	0,3	0,5	0,3	0:00	
08:30	1110,0	6,3	41,6	9,8	18,9	5,6	22,9	66,0	0,7	0,6	0,4	0:00	
09:00	1123,8	6,2	43,0	9,5	19,5	8,4	29,4	66,1	0,7	0,6	0,4	0:00	
09:30	1114,0	6,4	42,2	9,9	18,8	9,4	34,1	66,2	0,8	0,6	0,4	0:00	
10:00	1110,8	6,5	42,2	9,9	18,8	8,1	32,0	68,0	0,8	0,7	0,4	0:00	
10:30	1128,5	6,2	42,9	9,5	19,9	6,9	14,6	71,1	0,7	0,7	0,3	0:00	
11:00	1105,8	6,6	42,8	9,8	18,4	8,4	25,0	59,4	0,7	0,7	0,3	0:00	
11:30	1092,9	7,0	42,3	10,0	16,8	9,1	70,6	59,7	0,7	0,7	0,3	0:00	
12:00	1092,2	6,7	42,2	9,9	16,4	6,3	90,1	72,9	0,7	0,7	0,3	0:00	
12:30	1109,7	6,3	43,3	9,6	18,3	4,3	44,5	75,4	0,7	0,7	0,3	0:00	
13:00	1116,8	6,3	42,9	9,7	19,0	3,8	15,6	69,6	0,7	0,7	0,4	0:00	
13:30	1108,5	6,6	42,6	9,8	19,2	3,4	7,0	67,2	0,7	0,7	0,3	0:00	
14:00	1087,5	6,8	43,1	10,0	18,0	5,5	40,5	57,9	0,8	0,7	0,3	0:00	
14:30	1092,9	6,7	42,8	10,1	20,5	5,1	24,0	74,9	0,8	0,8	0,4	0:00	
15:00	1082,6	7,0	42,9	10,2	18,1	7,2	52,6	67,1	0,8	0,8	0,4	0:00	
15:30	1088,6	6,8	42,9	10,0	19,0	4,4	18,2	67,8	0,8	0,9	0,4	0:00	
16:00	1098,6	6,3	42,5	9,9	20,6	2,4	1,2	78,9	0,8	0,9	0,4	0:00	
16:30	1103,4	6,6	42,6	10,0	20,2	2,0	1,3	65,2	0,8	0,9	0,4	0:00	
17:00	1102,2	6,4	43,9	9,8	20,4	2,6	6,4	65,0	0,8	1,2	0,4	0:00	
17:30	1081,7	7,1	42,0	10,4	18,9	5,5	19,5	64,4	0,8	1,2	0,4	0:00	
18:00	1077,4	6,9	42,4	10,2	18,7	10,3	33,0	61,7	0,5	1,3	0,4	0:00	
18:30	1085,2	6,8	42,7	9,9	18,9	10,2	43,1	73,2	0,1	1,3	0,3	0:00	
19:00	1086,3	6,8	42,1	10,0	18,0	8,5	27,6	82,3	0,8	0,8	0,3	0:00	
19:30	1109,5	6,4	41,9	9,7	19,2	7,8	13,5	73,0	0,7	0,8	0,4	0:00	
20:00	1115,2	6,3	41,9	9,7	19,3	10,1	24,1	61,6	0,7	0,8	0,4	0:00	
20:30	1127,6	6,1	42,0	9,6	20,1	7,5	13,4	73,1	0,7	0,8	0,4	0:00	
21:00	1118,5	6,5	42,5	9,7	18,7	9,5	23,5	57,2	0,7	0,7	0,3	0:00	
21:30	1113,8	6,5	42,0	9,8	18,8	9,4	23,5	75,4	0,8	0,8	0,3	0:00	
22:00	1122,6	6,1	42,7	9,7	20,8	8,7	13,4	73,0	0,8	0,8	0,3	0:00	
22:30	1112,2	6,6	43,2	9,9	18,3	11,2	71,8	55,3	0,8	0,8	0,3	0:00	
23:00	1097,4	6,7	43,4	9,8	17,3	6,9	114,9	76,0	0,7	0,8	0,3	0:00	
23:30	1096,9	6,8	43,0	9,8	16,9	4,3	72,8	90,5	0,7	0,7	0,3	0:00	
00:00	1104,5	6,6	42,0	9,8	17,5	3,2	55,0	70,7	0,7	0,6	0,3	0:00	
Moyen	1100,4	6,6	42,5	9,9	18,8	5,8	33,3	68,9	0,7	0,7	0,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,08	5,33	15,48	0,27	0,15			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 11	JOUR : 21
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,57
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

