

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 11		22		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1117,7	6,3	41,6	9,6	18,7	2,7	48,4	69,3	0,7	0,6	0,3	0:00	
01:00	1127,8	6,2	43,0	9,4	18,9	2,1	19,3	65,1	0,7	0,7	0,3	0:00	
01:30	1120,7	6,5	42,4	9,7	18,2	1,7	1,3	68,9	0,7	0,7	0,3	0:00	
02:00	1122,2	6,3	42,5	9,6	19,2	1,5	8,1	69,4	0,7	0,7	0,3	0:00	
02:30	1106,2	6,6	42,3	9,7	18,4	2,6	69,3	62,9	0,7	0,7	0,3	0:00	
03:00	1123,5	6,1	44,1	9,3	19,2	2,6	53,7	66,2	0,7	0,7	0,3	0:00	
03:30	1119,0	6,3	43,0	9,6	19,5	2,3	20,7	75,6	0,8	0,7	0,3	0:00	
04:00	1103,5	6,8	42,4	10,0	18,1	1,8	19,0	64,9	0,8	0,7	0,3	0:00	
04:30	1103,3	6,5	42,1	9,9	19,0	1,8	3,3	71,0	0,8	0,7	0,3	0:00	
05:00	1089,9	7,1	43,6	10,0	15,6	3,4	27,7	55,0	0,8	0,7	0,3	0:00	
05:30	1087,0	6,8	42,8	9,9	16,4	5,9	47,4	74,4	0,8	0,7	0,3	0:00	
06:00	1096,2	6,8	42,8	9,9	15,8	5,9	34,4	61,2	0,5	0,6	0,3	0:00	
06:30	1110,6	6,3	42,9	9,6	20,3	5,2	14,1	75,5	0,1	0,6	0,3	0:00	
07:00	1107,2	6,6	42,5	9,7	18,2	9,3	25,2	63,2	0,1	0,5	0,3	0:00	
07:30	1092,9	6,7	43,1	9,7	17,4	10,0	22,4	64,8	0,1	0,4	0,3	0:00	
08:00	1097,6	6,5	42,2	9,8	17,9	9,8	25,2	80,4	0,3	0,5	0,3	0:00	
08:30	1116,6	6,2	42,4	9,6	19,6	8,5	17,0	66,3	0,8	0,6	0,3	0:00	
09:00	1128,0	6,1	42,7	9,6	19,9	8,5	15,9	66,0	0,8	0,7	0,3	0:00	
09:30	1115,3	6,5	42,9	9,8	19,3	9,6	15,4	67,4	0,8	0,7	0,3	0:00	
10:00	1120,9	6,3	42,9	9,6	19,7	8,2	12,9	66,2	0,8	0,7	0,3	0:00	
10:30	1110,9	6,4	42,9	9,8	19,2	10,0	16,0	62,4	0,8	0,8	0,3	0:00	
11:00	1112,7	6,4	43,1	9,8	19,1	8,4	13,1	68,0	0,8	0,8	0,3	0:00	
11:30	1113,1	6,5	42,3	9,9	19,0	8,1	11,2	72,4	0,8	0,8	0,3	0:00	
12:00	1104,3	6,6	42,1	10,0	18,9	8,4	9,9	64,1	0,8	0,7	0,3	0:00	
12:30	1109,7	6,4	42,6	9,8	19,3	9,0	10,4	66,6	0,8	0,8	0,3	0:00	
13:00	1113,4	6,5	42,9	9,6	19,4	8,5	13,2	67,0	0,7	0,8	0,3	0:00	
13:30	1100,1	6,7	42,2	10,0	18,3	10,4	13,8	69,1	0,8	0,8	0,3	0:00	
14:00	1109,7	6,5	42,3	9,8	19,4	10,1	10,9	73,4	0,8	0,8	0,3	0:00	
14:30	1115,3	6,5	42,8	9,9	20,5	6,5	5,4	58,8	0,8	0,9	0,3	0:00	
15:00	1115,7	6,4	42,5	9,7	19,2	7,6	9,9	72,1	0,7	0,9	0,3	0:00	
15:30	1112,0	6,5	43,0	9,7	18,7	8,9	19,2	67,0	0,7	0,9	0,3	0:00	
16:00	1102,3	6,6	42,4	9,9	18,5	7,1	9,1	67,4	0,7	0,8	0,3	0:00	
16:30	1109,0	6,5	42,2	9,7	19,3	9,4	34,5	73,3	0,7	0,8	0,3	0:00	
17:00	1117,3	6,2	44,0	9,5	19,4	7,6	25,2	61,0	0,7	0,9	0,3	0:00	
17:30	1111,9	6,6	42,2	9,8	18,8	6,7	19,2	72,1	0,7	0,9	0,3	0:00	
18:00	1108,7	6,5	42,6	9,8	18,5	8,3	28,7	58,1	0,5	0,8	0,3	0:00	
18:30	1113,7	6,3	43,7	9,5	18,9	7,5	20,3	69,5	0,1	0,8	0,3	0:00	
19:00	1101,8	6,6	41,9	9,9	18,7	7,7	23,0	75,2	0,1	0,7	0,3	0:00	
19:30	1106,1	6,5	42,9	9,7	18,4	8,5	30,2	59,4	0,1	0,5	0,3	0:00	
20:00	1106,7	6,6	42,0	9,8	19,1	6,1	12,0	75,2	0,3	0,8	0,3	0:00	
20:30	1108,0	6,5	42,3	9,8	19,0	8,1	19,4	66,7	0,8	0,9	0,3	0:00	
21:00	1112,9	6,4	42,7	9,7	18,9	8,3	18,0	66,5	0,8	0,9	0,3	0:00	
21:30	1120,2	6,4	42,5	9,6	19,2	7,3	13,2	66,8	0,7	0,8	0,3	0:00	
22:00	1124,5	6,2	43,0	9,7	21,2	6,4	9,0	73,5	0,8	0,9	0,4	0:00	
22:30	1086,4	7,4	38,8	10,7	18,9	7,8	19,6	64,8	0,8	0,9	0,3	0:00	
23:00	1071,1	7,4	39,1	10,5	18,0	8,6	22,0	66,7	0,8	0,9	0,3	0:00	
23:30	1086,5	6,7	40,1	10,1	19,2	9,3	32,0	72,9	0,8	1,0	0,3	0:00	
00:00	1104,8	6,4	41,4	9,8	19,7	8,1	30,2	64,1	0,8	1,0	0,3	0:00	
Moyen	1108,6	6,5	42,4	9,8	18,8	6,9	20,8	67,7	0,7	0,8	0,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,41	4,12	15,41	0,26		0,10		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 11	JOUR : 22
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,59
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

