

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 4												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1100.9	6.7	42.0	9.7	19.2	7.2	7.1	74.5	0.7	1.2	0.3	0:00
01:00	1131.9	6.2	42.4	9.5	20.8	6.9	7.1	66.6	0.2	1.1	0.3	0:00
01:30	1114.7	6.6	43.0	9.5	20.0	7.9	12.3	58.6	0.0	1.1	0.3	0:00
02:00	1094.2	7.0	41.8	9.9	18.8	8.1	11.6	77.6	0.1	1.1	0.3	0:00
02:30	1105.7	6.7	42.8	9.6	19.7	7.1	11.5	69.3	0.7	1.1	0.3	0:00
03:00	1111.4	6.6	42.4	9.6	19.8	6.1	5.6	63.2	0.7	1.0	0.3	0:00
03:30	1111.6	6.7	42.7	9.6	19.4	6.7	7.9	66.2	0.7	1.1	0.3	0:00
04:00	1116.7	6.6	41.8	9.7	19.8	7.1	8.0	72.9	0.7	1.1	0.4	0:00
04:30	1117.8	6.4	42.6	9.6	19.9	7.1	8.8	66.1	0.7	1.1	0.4	0:00
05:00	1131.8	6.1	43.7	9.2	20.7	6.6	6.7	65.6	0.6	1.1	0.3	0:00
05:30	1112.4	6.9	42.9	9.8	18.8	7.6	13.6	64.3	0.7	1.1	0.3	0:00
06:00	1102.1	6.6	42.7	9.7	20.5	8.2	14.4	71.9	0.5	1.1	0.3	0:00
06:30	1097.8	7.1	43.0	9.9	19.2	9.0	29.8	58.0	0.0	1.1	0.3	0:00
07:00	1086.1	7.0	42.6	9.9	19.1	6.5	18.2	72.9	0.0	1.1	0.3	0:00
07:30	1092.9	7.0	42.4	9.9	19.4	5.6	11.9	71.3	0.0	1.0	0.3	0:00
08:00	1083.5	7.1	43.7	9.6	18.4	9.1	44.7	50.4	0.2	0.9	0.3	0:00
08:30	1078.9	7.3	41.8	10.1	17.9	5.8	29.8	82.9	0.6	0.9	0.4	0:00
09:00	1084.7	7.1	42.0	9.9	18.8	7.0	17.3	69.4	0.6	0.9	0.4	0:00
09:30	1090.7	7.0	42.7	9.7	18.6	8.2	18.0	59.3	0.6	0.9	0.3	0:00
10:00	1100.3	6.6	42.9	9.5	20.4	6.1	5.3	73.4	0.6	1.0	0.3	0:00
10:30	1101.5	6.8	42.9	9.7	19.4	7.1	7.6	66.9	0.6	0.9	0.4	0:00
11:00	1113.1	6.6	42.4	9.4	19.8	6.3	5.0	56.5	0.6	1.0	0.3	0:00
11:30	1112.9	6.7	41.8	9.4	19.4	6.8	6.1	79.4	0.6	1.0	0.3	0:00
12:00	1114.8	6.6	42.0	9.4	18.9	8.2	10.8	70.3	0.6	0.9	0.3	0:00
12:30	1118.5	6.6	42.4	9.5	20.0	6.7	7.1	70.3	0.6	0.9	0.3	0:00
13:00	1112.1	6.6	42.3	9.7	19.7	5.7	3.4	62.0	0.6	1.0	0.4	0:00
13:30	1108.6	6.8	43.2	9.6	19.4	4.8	2.7	67.1	0.6	1.1	0.3	0:00
14:00	1110.6	6.6	43.8	9.7	21.3	5.9	5.0	70.3	0.7	1.1	0.4	0:00
14:30	1103.4	6.8	44.0	9.7	20.1	6.5	7.9	59.0	0.7	1.2	0.4	0:00
15:00	1104.7	6.7	43.9	9.7	19.1	8.1	10.9	64.8	0.7	1.1	0.4	0:00
15:30	1093.4	7.2	43.1	9.6	17.7	8.7	10.3	67.2	0.6	1.0	0.4	0:00
16:00	1096.8	6.9	41.8	9.7	18.1	7.5	10.4	80.6	0.6	0.9	0.4	0:00
16:30	1097.9	7.1	41.8	9.8	17.8	9.2	15.0	57.6	0.6	0.8	0.4	0:00
17:00	1090.2	7.0	42.5	9.7	17.5	9.1	7.8	67.5	0.6	0.9	0.3	0:00
17:30	1096.7	7.0	42.4	9.7	17.9	6.8	3.8	78.3	0.6	0.9	0.3	0:00
18:00	1096.7	7.0	42.7	9.7	18.4	7.3	7.4	59.8	0.4	1.0	0.3	0:00
18:30	1101.9	6.8	42.7	9.5	19.6	7.1	6.5	66.4	0.0	1.1	0.3	0:00
19:00	1081.9	7.2	43.0	9.8	17.6	6.2	3.9	59.5	0.0	1.1	0.3	0:00
19:30	1082.0	7.2	42.7	9.7	17.4	6.6	4.6	67.2	0.0	1.1	0.3	0:00
20:00	1088.7	7.1	42.0	9.8	17.5	7.8	7.1	77.5	0.2	1.0	0.3	0:00
20:30	1097.3	6.9	41.8	9.8	18.6	8.6	6.0	76.8	0.6	0.8	0.3	0:00
21:00	1110.2	6.6	43.7	9.4	19.0	7.7	8.3	58.2	0.6	0.8	0.3	0:00
21:30	1085.7	7.3	43.6	9.7	17.3	12.2	49.1	64.6	0.6	0.8	0.3	0:00
22:00	1088.8	6.8	42.5	9.8	19.4	6.6	10.3	82.7	0.7	0.8	0.4	0:00
22:30	1104.4	6.9	42.6	9.7	19.0	5.0	5.2	77.9	0.6	0.8	0.3	0:00
23:00	1090.0	7.1	42.1	9.9	17.8	7.0	10.7	63.2	0.6	0.8	0.3	0:00
23:30	1092.8	7.1	42.2	9.8	18.0	6.8	8.5	66.1	0.6	0.7	0.3	0:00
00:00	1097.4	6.9	42.0	9.8	18.9	6.7	3.9	77.3	0.6	0.8	0.4	0:00
Moyen	1101.2	6.8	42.6	9.7	19.0	7.2	11.1	68.1	0.5	1.0	0.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.87	2.47	15.28	0.23	0.13		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 4
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		10.4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.92
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

