

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 5												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1101.2	6.9	43.2	9.6	18.9	8.0	7.2	57.7	0.6	0.8	0.3	0:00
01:00	1091.3	7.0	43.0	9.8	18.8	6.8	4.1	70.5	0.6	0.9	0.3	0:00
01:30	1085.1	7.2	42.5	9.9	18.3	7.8	6.1	71.8	0.6	0.9	0.4	0:00
02:00	1092.6	7.0	42.0	9.9	19.1	7.1	3.9	68.9	0.7	0.9	0.4	0:00
02:30	1093.7	7.0	43.5	9.7	18.8	7.1	6.3	55.2	0.6	0.9	0.3	0:00
03:00	1083.9	7.1	42.6	9.9	18.5	6.8	5.2	77.5	0.7	0.9	0.4	0:00
03:30	1086.0	7.1	42.8	9.8	18.9	7.3	6.0	68.8	0.7	0.9	0.4	0:00
04:00	1090.3	6.9	42.5	9.8	19.3	6.8	4.1	69.2	0.6	0.9	0.4	0:00
04:30	1093.9	7.1	42.5	9.9	18.5	7.6	6.8	62.9	0.7	1.0	0.4	0:00
05:00	1098.9	6.8	41.7	9.8	19.7	6.0	2.1	75.5	0.7	1.0	0.4	0:00
05:30												0:00
06:00	1116.8	6.5	35.0	9.8	19.4	5.5	0.4	43.8	0.5	1.2	0.6	0:00
06:30	1120.6	6.8	36.2	9.8	19.3	2.9	0.0	53.3	0.0	1.8	0.3	0:00
07:00	1122.8	6.8	36.3	9.8	19.0	3.0	1.2	71.6	0.0	1.6	0.3	0:00
07:30	1123.9	6.6	37.9	9.7	20.1	5.2	6.3	73.1	0.0	1.3	0.3	0:00
08:00	1128.6	6.5	38.5	9.8	21.1	5.1	6.1	66.3	0.3	1.3	0.3	0:00
08:30	1117.7	6.7	38.2	9.9	19.7	6.8	5.6	71.8	0.7	0.9	0.4	0:00
09:00	1129.2	6.4	39.5	9.7	20.3	6.8	6.2	71.6	0.7	0.9	0.4	0:00
09:30	1121.5	6.7	39.6	9.8	19.5	7.1	5.3	62.5	0.7	0.8	0.4	0:00
10:00	1119.9	6.7	40.4	9.8	19.5	7.9	6.2	70.9	0.7	0.8	0.4	0:00
10:30	1121.2	6.5	40.8	9.7	20.0	8.4	7.5	65.8	0.7	0.8	0.4	0:00
11:00	1115.0	6.8	41.8	9.8	19.6	8.2	6.9	65.2	0.6	0.8	0.4	0:00
11:30	1105.6	6.7	42.9	9.8	19.2	8.5	6.2	71.1	0.6	0.8	0.4	0:00
12:00	1112.3	6.6	42.8	9.7	19.2	8.0	5.2	63.8	0.6	0.9	0.4	0:00
12:30	1117.4	6.5	42.8	9.6	20.1	8.2	5.2	73.5	0.6	0.9	0.4	0:00
13:00	1115.7	6.6	42.4	9.7	20.0	8.6	7.8	65.7	0.6	0.8	0.5	0:00
13:30	1110.2	6.7	42.3	9.9	19.8	7.5	4.8	79.3	0.6	0.9	0.5	0:00
14:00	1110.3	6.7	42.5	9.8	20.2	7.8	3.6	61.4	0.6	0.9	0.5	0:00
14:30	1108.5	6.6	43.5	9.7	20.6	7.7	5.5	62.4	0.6	1.0	0.5	0:00
15:00	1104.6	6.7	43.5	9.8	20.2	7.8	5.7	68.5	0.6	1.1	0.5	0:00
15:30	1112.8	6.6	42.8	10.0	22.1	7.0	9.0	72.1	0.7	1.2	0.6	0:00
16:00	1097.4	7.0	42.7	9.9	19.2	8.7	16.5	64.0	0.6	1.2	0.5	0:00
16:30	1107.3	6.5	42.7	9.7	21.4	7.3	7.4	64.5	0.7	1.3	0.5	0:00
17:00	1108.9	6.7	42.6	9.8	20.8	7.4	9.0	68.0	0.7	1.4	0.5	0:00
17:30	1101.4	6.8	42.7	9.7	19.5	8.0	9.6	70.1	0.6	1.2	0.4	0:00
18:00	1099.6	6.8	42.4	9.8	19.4	7.3	5.8	66.5	0.4	1.2	0.4	0:00
18:30	1090.3	7.1	42.5	9.8	19.2	8.8	10.6	63.6	0.1	1.2	0.3	0:00
19:00	1093.1	7.0	42.1	9.8	19.2	7.8	10.2	71.2	0.0	1.2	0.3	0:00
19:30	1103.0	6.7	42.3	9.7	19.8	6.8	6.7	67.7	0.0	1.1	0.3	0:00
20:00	1103.0	6.8	42.2	9.8	20.0	6.7	5.6	70.4	0.2	1.0	0.4	0:00
20:30	1110.5	6.5	43.1	9.7	20.5	7.4	4.2	70.5	0.6	1.1	0.5	0:00
21:00	1096.9	7.0	43.5	9.8	19.4	8.1	7.2	57.7	0.6	1.2	0.5	0:00
21:30	1099.2	6.8	42.6	9.9	19.6	8.0	6.7	70.7	0.6	1.3	0.5	0:00
22:00	1109.9	6.6	42.4	9.7	20.5	7.3	3.7	72.1	0.6	1.3	0.5	0:00
22:30	1120.5	6.4	42.4	9.8	22.3	7.5	4.4	67.3	0.7	1.5	0.5	0:00
23:00	1102.4	7.0	42.9	9.9	19.3	7.9	6.6	60.1	0.6	1.6	0.5	0:00
23:30	1098.0	6.9	41.9	10.0	19.4	7.5	5.6	74.3	0.6	1.5	0.5	0:00
00:00	1114.9	6.4	42.7	9.6	20.4	8.3	6.3	69.7	0.6	1.5	0.5	0:00
Moyen	1106.5	6.8	41.7	9.8	19.7	7.2	6.0	67.2	0.5	1.1	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.83	1.50	15.25	0.25		0.18	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 5
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7.8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.76
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

