

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 6												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1121.7	6.4	43.2	9.5	20.7	7.1	4.3	64.7	0.6	1.5	0.5	0:00
01:00	1114.6	6.5	42.6	9.7	20.7	7.3	3.0	70.0	0.6	1.6	0.5	0:00
01:30	1113.5	6.6	42.9	9.6	20.0	7.7	6.3	62.5	0.6	1.6	0.5	0:00
02:00	1115.5	6.5	42.8	9.6	20.6	6.9	4.3	70.2	0.6	1.6	0.5	0:00
02:30	1128.2	6.1	43.2	9.4	21.2	7.4	3.8	67.5	0.5	1.6	0.5	0:00
03:00	1123.2	6.6	42.0	9.8	20.5	7.4	6.1	65.5	0.0	1.6	0.3	0:00
03:30	1119.2	6.4	43.2	9.5	21.0	8.3	7.6	66.9	0.0	1.6	0.3	0:00
04:00	1111.7	6.7	42.5	9.7	20.3	6.6	5.4	63.9	0.0	1.6	0.3	0:00
04:30	1110.1	6.5	43.1	9.5	20.5	8.2	7.4	68.6	0.1	1.5	0.3	0:00
05:00	1113.6	6.7	42.6	9.7	20.1	7.0	6.8	68.6	0.0	1.3	0.3	0:00
05:30	1108.3	6.7	41.7	9.7	19.8	7.6	11.4	60.9	0.0	1.3	0.3	0:00
06:00	1117.7	6.2	42.3	9.5	22.0	6.2	4.4	74.5	0.1	1.3	0.3	0:00
06:30	1124.3	6.6	42.8	9.6	20.9	7.5	10.6	62.4	0.0	1.4	0.3	0:00
07:00	1105.6	6.8	42.5	9.8	19.8	6.7	6.4	66.5	0.0	1.4	0.3	0:00
07:30	1102.9	6.8	42.9	9.7	19.9	7.5	7.5	67.8	0.0	1.4	0.3	0:00
08:00	1113.7	6.4	43.5	9.5	20.7	7.3	5.6	69.1	0.2	1.3	0.3	0:00
08:30	1112.5	6.8	42.8	9.6	19.8	7.5	6.1	61.1	0.6	1.1	0.5	0:00
09:00	1112.4	6.7	41.9	9.7	19.9	6.9	4.6	74.6	0.6	1.3	0.5	0:00
09:30	1117.0	6.5	42.4	9.6	20.2	7.7	4.5	67.2	0.6	1.2	0.5	0:00
10:00	1118.9	6.7	42.3	9.7	19.4	7.4	6.0	60.9	0.6	1.2	0.5	0:00
10:30	1116.7	6.6	43.1	9.5	19.4	7.9	6.8	62.8	0.6	1.3	0.5	0:00
11:00	1106.0	7.0	43.1	9.6	18.3	9.2	9.2	70.3	0.6	1.2	0.5	0:00
11:30	1124.9	6.2	43.0	9.3	20.3	6.4	0.9	82.2	0.6	1.2	0.5	0:00
12:00	1131.2	6.5	42.6	9.5	19.9	7.1	2.1	60.7	0.6	1.1	0.5	0:00
12:30	1119.3	6.5	42.5	9.4	20.1	7.5	3.4	71.5	0.6	1.1	0.5	0:00
13:00	1122.8	6.7	41.6	9.6	19.9	7.3	4.1	65.8	0.6	1.1	0.5	0:00
13:30	1120.3	6.3	42.9	9.3	20.5	7.8	4.2	68.8	0.6	1.1	0.5	0:00
14:00	1119.3	6.5	44.0	9.5	20.8	7.9	6.3	67.3	0.6	1.2	0.5	0:00
14:30	1123.7	6.4	43.8	9.5	20.8	7.3	5.1	69.4	0.6	1.2	0.5	0:00
15:00	1129.4	6.3	43.3	9.6	22.2	6.7	3.9	71.1	0.7	1.3	0.5	0:00
15:30	1127.0	6.5	42.5	9.6	21.0	6.4	4.2	61.5	0.6	1.4	0.5	0:00
16:00	1110.8	6.8	42.9	9.7	19.8	8.1	6.5	72.1	0.6	1.4	0.6	0:00
16:30	1105.4	6.7	42.3	9.7	20.0	6.5	2.7	65.5	0.6	1.3	0.5	0:00
17:00	1111.6	6.6	42.4	9.6	20.4	7.0	2.5	74.5	0.6	1.4	0.5	0:00
17:30	1111.9	6.6	42.6	9.7	20.5	7.2	2.7	60.2	0.6	1.4	0.5	0:00
18:00	1106.7	6.7	43.1	9.6	20.4	7.5	3.7	68.7	0.4	1.6	0.4	0:00
18:30	1117.0	6.3	43.0	9.5	20.9	7.3	4.4	67.5	0.0	1.6	0.3	0:00
19:00	1124.0	6.3	42.7	9.6	21.2	6.9	3.8	69.0	0.0	1.6	0.3	0:00
19:30	1115.0	6.6	42.4	9.7	20.9	6.7	3.6	64.0	0.0	1.5	0.3	0:00
20:00	1111.5	6.4	42.5	9.6	21.1	6.8	3.6	71.9	0.2	1.6	0.3	0:00
20:30	1118.0	6.6	42.7	9.7	20.6	7.3	3.1	64.0	0.6	1.4	0.5	0:00
21:00	1118.1	6.5	43.0	9.6	20.8	7.6	3.3	67.2	0.6	1.6	0.5	0:00
21:30	1115.2	6.5	42.6	9.7	20.8	6.7	1.4	66.9	0.6	1.5	0.5	0:00
22:00	1135.8	6.1	43.5	9.5	23.0	7.0	3.6	70.9	0.7	1.7	0.5	0:00
22:30	1112.5	6.8	41.9	9.9	20.6	7.4	4.0	64.1	0.6	1.7	0.5	0:00
23:00	1093.1	7.1	43.2	9.9	18.9	7.9	6.9	57.4	0.6	1.7	0.5	0:00
23:30	1088.1	7.1	42.9	9.8	18.2	7.3	12.0	66.0	0.6	1.6	0.5	0:00
00:00	1097.0	7.1	43.1	9.6	17.9	7.6	10.3	66.9	0.6	1.3	0.5	0:00
Moyen	1115.4	6.6	42.8	9.6	20.4	7.3	5.2	67.1	0.4	1.4	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.94	1.31	15.53	0.20		0.17	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 6
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7.6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.71
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

