

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 7												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1111.1	6.6	41.5	9.5	19.5	6.7	3.4	80.2	0.6	1.2	0.5	0:00
01:00	1126.1	6.4	41.6	9.4	19.6	7.4	5.0	61.7	0.6	1.1	0.5	0:00
01:30	1130.6	6.3	42.6	8.9	19.6	8.1	8.8	53.6	0.6	1.1	0.5	0:00
02:00	1125.4	6.5	42.3	9.2	19.0	7.4	9.2	68.6	0.0	0.9	0.3	0:00
02:30	1121.7	6.6	43.7	9.1	18.6	9.3	27.1	68.0	0.1	0.8	0.3	0:00
03:00	1109.3	6.8	42.3	9.5	18.9	5.4	4.7	73.5	0.0	0.7	0.3	0:00
03:30	1114.2	6.5	42.7	9.3	20.0	7.0	7.0	67.8	0.0	0.7	0.3	0:00
04:00	1113.3	6.6	43.0	9.2	20.4	6.7	5.9	56.1	0.0	0.7	0.3	0:00
04:30	1109.3	6.6	42.4	9.4	20.4	7.1	5.4	78.2	0.0	0.6	0.3	0:00
05:00	1100.3	6.9	41.2	9.7	20.0	7.5	6.3	67.2	0.0	0.7	0.3	0:00
05:30	1112.1	6.4	44.0	9.0	20.4	7.9	10.8	56.4	0.2	0.7	0.3	0:00
06:00	1108.7	6.4	42.5	9.4	22.1	6.8	5.2	82.2	0.1	0.8	0.3	0:00
06:30	1120.5	6.4	42.0	9.3	21.1	7.1	5.8	67.3	0.0	0.8	0.3	0:00
07:00	1119.0	6.4	42.4	9.3	21.2	7.2	6.5	57.1	0.0	0.8	0.3	0:00
07:30	1120.2	6.4	42.3	9.3	21.1	7.3	6.6	76.2	0.0	0.7	0.3	0:00
08:00	1127.1	6.3	42.6	9.3	21.1	7.5	7.2	64.6	0.2	0.8	0.3	0:00
08:30	1120.7	6.5	42.7	9.3	20.7	6.7	4.4	61.1	0.6	1.0	0.5	0:00
09:00	1113.5	6.6	42.8	9.4	19.4	7.3	8.2	63.3	0.4	0.9	0.4	0:00
09:30	1119.7	6.5	43.0	9.1	19.9	7.7	9.3	65.8	0.0	0.7	0.3	0:00
10:00	1115.4	6.4	42.8	9.3	20.4	7.6	7.5	85.6	0.0	0.7	0.3	0:00
10:30	1119.3	6.4	42.1	9.4	20.8	7.0	7.1	64.9	0.0	0.7	0.3	0:00
11:00	1103.9	6.7	42.9	9.6	19.9	6.7	4.6	52.4	0.0	0.8	0.3	0:00
11:30	1102.7	6.7	42.0	9.6	20.1	6.9	5.0	78.4	0.0	0.7	0.3	0:00
12:00	1097.2	6.8	42.5	9.5	19.4	8.7	8.2	66.6	0.0	0.8	0.3	0:00
12:30	1114.0	6.4	41.8	9.5	20.5	6.6	2.6	73.8	0.5	0.9	0.5	0:00
13:00	1122.4	6.4	44.1	9.3	19.9	7.6	8.0	60.3	0.6	0.9	0.6	0:00
13:30	1095.2	7.1	44.0	9.6	17.9	8.4	16.4	70.7	0.6	1.0	0.5	0:00
14:00	1103.7	6.6	42.8	9.8	20.5	7.4	6.5	85.7	0.6	0.9	0.6	0:00
14:30	1112.0	6.6	42.2	9.5	19.6	6.9	4.5	61.9	0.6	1.0	0.6	0:00
15:00	1116.3	6.5	42.9	9.6	20.8	8.2	6.9	61.8	0.6	1.0	0.6	0:00
15:30	1132.0	6.1	41.1	9.6	22.1	6.5	4.0	77.4	0.6	1.1	0.6	0:00
16:00	1121.1	6.4	42.7	9.5	20.1	10.5	77.7	71.4	0.6	1.0	0.6	0:00
16:30	1084.7	7.3	45.3	9.6	16.8	5.3	61.3	69.7	0.6	1.0	0.5	0:00
17:00	1065.5	7.5	43.3	9.8	15.4	3.4	13.2	70.2	0.5	0.9	0.5	0:00
17:30	1079.6	7.2	42.3	9.6	16.7	4.5	42.1	80.4	0.5	0.8	0.5	0:00
18:00	1092.7	6.9	42.0	9.3	16.7	4.8	46.4	71.0	0.4	0.8	0.4	0:00
18:30	1109.2	6.5	42.4	8.9	18.6	5.7	24.5	76.0	0.1	0.7	0.3	0:00
19:00	1134.1	6.1	41.3	8.8	19.8	8.2	24.6	80.0	0.1	0.6	0.3	0:00
19:30	1132.6	6.4	41.5	9.3	19.6	6.9	12.5	72.4	0.0	0.6	0.3	0:00
20:00	1139.8	6.2	41.4	9.4	20.5	6.8	6.7	69.2	0.2	0.7	0.3	0:00
20:30	1135.9	6.3	41.7	9.6	20.0	7.4	6.2	61.6	0.6	0.8	0.5	0:00
21:00	1144.9	6.0	43.2	9.3	20.6	8.0	5.1	72.8	0.6	0.8	0.5	0:00
21:30	1135.0	6.3	43.1	9.6	20.1	8.1	5.1	70.0	0.6	0.9	0.5	0:00
22:00	1118.2	6.8	43.6	9.8	18.8	8.9	10.9	62.4	0.6	1.0	0.5	0:00
22:30	1105.6	6.8	42.4	10.2	19.3	8.1	6.7	73.7	0.6	1.1	0.5	0:00
23:00	1112.7	6.8	42.8	10.0	18.5	8.3	11.4	59.8	0.6	1.2	0.5	0:00
23:30	1114.5	6.7	42.7	9.8	18.1	7.5	6.7	71.0	0.6	1.1	0.5	0:00
00:00	1113.6	6.9	42.7	9.9	17.5	8.0	10.2	65.9	0.6	1.1	0.5	0:00
Moyen	1114.5	6.6	42.6	9.4	19.6	7.2	12.5	68.9	0.3	0.9	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.86	2.45	15.17	0.13			0.15
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00			0:00
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12 JOUR : 7	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	15.8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	1.20
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

