

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 12		8		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1110,7	6,8	43,1	9,9	17,7	8,9	12,3	72,0	0,6	1,1	0,5	0:00	
01:00	1121,4	6,5	42,4	9,9	19,2	6,0	0,9	72,7	0,6	1,2	0,5	0:00	
01:30	1115,7	6,8	43,1	9,9	18,9	6,0	4,1	60,7	0,6	1,4	0,5	0:00	
02:00	1116,0	6,6	43,1	9,9	19,4	7,0	7,0	72,0	0,6	1,5	0,5	0:00	
02:30	1107,1	6,9	43,1	10,0	18,5	9,9	23,9	68,9	0,6	1,5	0,5	0:00	
03:00	1114,8	6,6	42,9	9,9	19,1	8,0	25,3	64,4	0,6	1,5	0,5	0:00	
03:30	1124,9	6,3	42,7	9,7	20,2	5,5	10,1	65,8	0,6	1,8	0,5	0:00	
04:00	1120,8	6,6	42,7	10,0	19,5	6,4	8,5	68,0	0,6	1,7	0,5	0:00	
04:30	1113,4	6,8	43,0	10,0	18,8	7,8	12,3	62,7	0,6	1,6	0,5	0:00	
05:00	1107,1	6,9	42,5	10,1	18,1	7,7	8,2	68,1	0,6	1,6	0,5	0:00	
05:30	1111,6	6,8	42,3	10,0	17,9	8,0	11,1	69,1	0,6	1,4	0,5	0:00	
06:00	1110,5	6,8	42,3	9,9	18,3	7,9	7,4	64,3	0,3	1,4	0,4	0:00	
06:30	1125,3	6,5	42,2	9,9	20,4	6,4	2,9	77,5	0,2	1,5	0,3	0:00	
07:00	1126,4	6,6	42,0	9,9	19,4	6,9	6,1	62,4	0,6	1,4	0,5	0:00	
07:30	1130,8	6,4	42,4	9,7	19,5	7,5	5,8	69,4	0,6	1,5	0,5	0:00	
08:00	1136,1	6,3	42,9	9,6	19,5	7,4	4,7	67,8	0,6	1,5	0,5	0:00	
08:30	1134,5	6,5	42,5	9,7	19,4	7,0	4,1	65,1	0,6	1,5	0,5	0:00	
09:00	1135,4	6,2	41,6	9,7	20,3	7,1	3,9	68,0	0,6	1,6	0,5	0:00	
09:30	1138,2	6,2	42,6	9,6	20,0	7,3	3,5	69,7	0,6	1,5	0,5	0:00	
10:00	1129,0	6,4	42,7	9,7	19,5	6,8	3,1	62,2	0,6	1,6	0,5	0:00	
10:30	1135,0	6,2	43,1	9,5	19,6	8,4	7,6	73,4	0,5	1,5	0,5	0:00	
11:00	1129,9	6,6	42,4	9,8	18,7	8,8	9,5	69,6	0,6	1,5	0,5	0:00	
11:30	1126,4	6,6	42,1	9,7	18,6	8,1	12,9	63,0	0,5	1,5	0,5	0:00	
12:00	1128,2	6,5	41,7	9,8	19,0	6,3	2,5	67,8	0,5	1,6	0,5	0:00	
12:30	1143,0	6,1	43,3	9,4	19,7	8,0	7,7	68,0	0,5	1,5	0,5	0:00	
13:00	1138,0	6,4	43,1	9,6	18,9	5,5	1,1	59,7	0,5	1,6	0,5	0:00	
13:30	1141,1	6,3	42,6	9,6	19,1	7,2	3,1	78,1	0,5	1,5	0,5	0:00	
14:00	1135,6	6,4	42,5	9,8	20,5	7,4	3,7	74,0	0,6	1,4	0,5	0:00	
14:30	1123,0	6,6	42,7	9,9	19,2	8,4	14,1	52,6	0,6	1,4	0,5	0:00	
15:00	1123,6	6,5	42,4	9,9	20,5	8,3	4,4	77,2	0,6	1,8	0,5	0:00	
15:30	1120,9	6,6	43,6	9,7	19,3	7,9	5,6	63,8	0,6	1,6	0,5	0:00	
16:00	1136,0	6,1	42,7	9,5	20,4	6,0	1,7	70,3	0,5	1,5	0,5	0:00	
16:30	1145,0	6,3	43,5	9,6	19,3	6,1	2,2	63,4	0,5	1,4	0,5	0:00	
17:00	1130,5	6,5	42,9	9,7	19,0	7,9	4,2	72,4	0,6	1,4	0,5	0:00	
17:30	1120,0	6,8	42,6	9,8	17,8	8,1	4,4	58,4	0,5	1,3	0,5	0:00	
18:00	1129,1	6,5	41,5	9,8	18,0	19,4	21,1	74,5	0,4	1,2	0,4	0:00	
18:30	1130,7	6,5	42,1	9,6	18,7	4,3	0,0	65,3	0,0	1,2	0,3	0:00	
19:00	1141,4	6,2	41,5	9,5	20,1	3,9	0,3	73,2	0,0	1,1	0,3	0:00	
19:30	1146,8	6,1	41,8	9,5	20,9	4,8	2,5	64,1	0,0	1,0	0,3	0:00	
20:00	1141,2	6,1	42,7	9,5	20,8	5,8	2,9	70,9	0,2	1,1	0,3	0:00	
20:30	1147,5	6,0	44,1	9,5	20,7	9,0	26,9	72,1	0,6	1,3	0,5	0:00	
21:00	1119,0	6,8	43,9	10,0	19,2	7,8	34,8	66,7	0,6	1,6	0,6	0:00	
21:30	1109,6	6,7	42,8	10,1	19,7	5,5	8,4	63,1	0,6	1,8	0,5	0:00	
22:00	1119,5	6,4	43,2	9,9	20,0	5,9	3,6	64,8	0,6	2,1	0,5	0:00	
22:30	1120,5	6,6	43,3	9,9	19,6	6,8	8,5	68,7	0,6	2,0	0,5	0:00	
23:00	1117,4	6,6	42,0	10,1	20,0	7,0	3,3	67,3	0,6	1,8	0,5	0:00	
23:30	1135,7	6,1	43,3	9,9	22,0	6,2	2,2	64,8	0,6	1,8	0,5	0:00	
00:00	1133,1	6,4	42,5	10,0	20,0	6,9	4,8	75,0	0,6	1,8	0,5	0:00	
Moyen	1127,0	6,5	42,7	9,8	19,4	7,3	7,7	67,8	0,5	1,5	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,84	1,66	15,48	0,20	0,19			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 12	JOUR : 8
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,48
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

