

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2015		MOIS : 12		15		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1094,5	7,0	41,9	10,1	16,8	7,1	25,7	73,8	0,4	1,5	0,6	0:00	
01:00	1120,7	6,6	42,4	9,8	18,5	7,1	13,2	70,2	0,4	1,4	0,6	0:00	
01:30	1121,4	6,4	42,8	9,7	19,1	6,6	8,7	60,3	0,0	1,7	0,3	0:00	
02:00	1109,4	6,8	42,6	9,9	18,2	7,5	10,7	68,1	0,0	1,7	0,3	0:00	
02:30	1112,1	6,6	42,3	9,9	18,7	7,4	8,2	69,6	0,0	1,6	0,3	0:00	
03:00	1116,3	6,6	42,3	9,9	18,8	7,4	5,8	63,2	0,0	1,5	0,3	0:00	
03:30	1113,5	6,5	42,8	9,7	18,8	8,0	7,6	69,8	0,0	1,5	0,3	0:00	
04:00	1115,0	6,5	42,3	9,8	18,6	7,2	6,3	62,7	0,0	1,5	0,3	0:00	
04:30	1116,9	6,4	42,5	9,7	18,8	7,6	6,9	70,0	0,0	1,4	0,3	0:00	
05:00	1130,2	6,1	43,4	9,3	19,4	7,8	9,4	65,8	0,0	1,4	0,3	0:00	
05:30	1133,9	6,4	43,0	9,8	19,3	6,7	3,4	74,4	0,3	1,3	0,6	0:00	
06:00	1136,2	6,1	43,3	9,7	21,3	6,2	2,3	66,2	0,3	1,6	0,5	0:00	
06:30	1117,1	6,6	42,1	10,0	19,5	6,3	5,9	64,4	0,0	2,1	0,3	0:00	
07:00	1123,3	6,3	42,3	9,8	19,8	6,4	4,8	70,0	0,0	2,0	0,3	0:00	
07:30	1120,0	6,5	43,0	9,9	19,0	7,6	5,3	65,9	0,3	1,9	0,6	0:00	
08:00	1111,0	6,6	42,5	10,1	19,3	7,3	3,2	69,9	0,4	2,3	0,6	0:00	
08:30	1124,4	6,3	42,9	9,7	20,1	7,0	2,1	65,9	0,4	2,7	0,6	0:00	
09:00	1116,3	6,5	42,4	10,0	19,8	6,7	2,0	64,3	0,4	3,2	0,6	0:00	
09:30	1118,6	6,4	42,8	9,8	19,9	6,5	1,0	65,9	0,4	3,1	0,6	0:00	
10:00	1137,8	6,0	42,8	9,7	20,9	6,6	1,5	72,7	0,4	3,0	0,6	0:00	
10:30	1126,3	6,8	43,2	10,1	18,8	6,9	2,4	60,7	0,4	3,2	0,6	0:00	
11:00	1108,5	6,6	40,9	10,2	19,9	6,7	0,7	74,9	0,4	3,1	0,6	0:00	
11:30	1124,0	6,5	42,8	9,9	19,8	7,5	2,7	65,7	0,4	3,0	0,6	0:00	
12:00	1120,3	6,5	42,0	10,1	19,2	7,4	3,1	67,1	0,4	3,3	0,6	0:00	
12:30	1128,6	6,6	40,3	10,2	20,8	5,9	0,4	65,3	0,4	3,5	0,6	0:00	
13:00	1106,2	6,8	40,0	10,3	19,7	6,0	0,4	63,8	0,4	3,8	0,6	0:00	
13:30	1112,1	6,7	39,4	10,3	19,6	9,2	4,3	74,1	0,4	3,1	0,6	0:00	
14:00	1120,3	6,5	39,8	10,1	21,3	6,1	0,0	66,6	0,4	3,0	0,6	0:00	
14:30	1118,3	6,8	41,2	10,1	19,8	9,0	6,9	64,5	0,4	3,3	0,6	0:00	
15:00	1111,4	6,6	41,8	10,1	19,5	8,6	4,0	71,6	0,4	3,1	0,6	0:00	
15:30	1106,8	6,9	42,5	10,0	17,8	11,3	7,3	69,2	0,4	2,5	0,6	0:00	
16:00	1094,9	7,1	43,0	10,2	16,5	7,7	10,3	58,8	0,3	2,5	0,6	0:00	
16:30	1090,6	7,2	42,8	9,9	15,6	9,4	22,5	57,4	0,3	2,2	0,6	0:00	
17:00	1096,3	6,7	41,8	9,9	17,9	5,7	2,5	96,2	0,3	2,0	0,6	0:00	
17:30	1126,2	6,3	41,6	9,9	19,5	5,2	1,2	61,4	0,3	1,9	0,6	0:00	
18:00	1128,0	6,5	41,9	10,0	19,7	4,6	0,5	62,1	0,2	2,5	0,5	0:00	
18:30	1125,8	6,5	43,5	9,8	19,3	8,0	12,9	60,1	0,0	2,6	0,3	0:00	
19:00	1120,7	6,4	42,9	9,9	19,6	7,9	11,2	75,4	0,0	2,2	0,3	0:00	
19:30	1115,2	6,7	42,2	10,0	19,3	5,9	6,5	63,9	0,0	2,0	0,3	0:00	
20:00	1104,8	6,9	42,3	10,2	17,8	7,8	18,0	66,9	0,1	1,7	0,4	0:00	
20:30	1118,2	6,6	42,3	9,9	18,8	7,9	15,2	75,9	0,3	1,5	0,6	0:00	
21:00	1128,0	6,4	42,2	9,9	19,4	6,3	8,3	67,5	0,3	1,7	0,6	0:00	
21:30	1137,1	6,2	42,3	9,8	20,7	6,7	4,8	66,8	0,3	2,2	0,6	0:00	
22:00	1144,7	6,1	42,5	9,9	22,3	5,7	3,8	67,4	0,4	2,8	0,6	0:00	
22:30	1124,8	6,5	42,9	9,9	19,4	10,3	13,5	70,6	0,4	2,9	0,6	0:00	
23:00	1123,8	6,4	42,5	9,8	19,3	9,6	10,2	64,7	0,3	2,7	0,6	0:00	
23:30	1128,4	6,5	42,6	9,8	18,8	8,6	15,9	67,3	0,3	2,8	0,6	0:00	
00:00	1127,0	6,5	42,0	9,8	18,0	9,6	9,9	63,4	0,3	2,5	0,6	0:00	
Moyen	1118,9	6,5	42,2	9,9	19,2	7,3	6,9	67,6	0,3	2,3	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,89	1,69	15,50	0,11	0,22			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2015	MOIS : 12	JOUR : 15
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			4,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,52
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

