

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2015	MOIS : 12	16	CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES								(3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1129,9	6,4	41,9	9,7	18,8	7,1	5,6	67,7	0,3	2,3	0,6	0:00
01:00	1130,5	6,3	43,1	9,7	18,5	9,7	10,7	66,2	0,3	2,2	0,6	0:00
01:30	1128,9	6,5	42,3	9,9	18,7	6,0	2,7	70,9	0,3	2,1	0,6	0:00
02:00	1121,4	6,5	43,0	9,9	18,6	8,0	5,9	66,2	0,3	2,0	0,6	0:00
02:30	1133,4	6,3	44,1	9,5	18,6	7,4	4,8	62,1	0,3	1,9	0,6	0:00
03:00	1122,4	6,5	42,4	9,8	18,7	6,0	1,3	73,1	0,3	2,0	0,6	0:00
03:30	1127,7	6,4	42,4	9,8	19,3	5,8	1,7	66,6	0,3	1,9	0,5	0:00
04:00	1122,7	6,5	42,3	9,9	19,4	7,5	3,8	62,5	0,0	2,1	0,3	0:00
04:30	1125,7	6,3	43,4	9,6	19,5	7,7	3,8	69,3	0,0	1,9	0,3	0:00
05:00	1121,1	6,6	42,2	9,9	18,8	7,2	3,8	71,1	0,0	1,8	0,3	0:00
05:30	1134,4	6,1	42,0	9,7	20,1	5,8	1,8	67,2	0,0	1,7	0,3	0:00
06:00	1149,9	5,9	42,5	9,6	22,1	6,4	3,0	60,4	0,1	1,9	0,3	0:00
06:30	1141,0	6,1	42,3	9,6	20,0	7,3	5,2	71,4	0,0	1,9	0,3	0:00
07:00	1135,9	6,3	42,5	9,7	20,0	7,1	4,0	67,9	0,0	1,8	0,3	0:00
07:30	1121,8	6,4	42,5	9,7	19,5	8,0	5,6	65,0	0,0	1,7	0,3	0:00
08:00	1128,3	6,2	41,5	9,8	19,9	6,6	3,3	69,6	0,1	1,6	0,4	0:00
08:30	1132,7	6,5	41,0	10,1	19,8	7,1	2,4	68,1	0,3	1,5	0,6	0:00
09:00	1120,0	6,5	40,9	10,0	18,7	9,5	7,2	59,6	0,3	1,8	0,6	0:00
09:30	1133,6	6,1	42,2	9,7	19,5	9,7	2,2	75,3	0,3	2,1	0,6	0:00
10:00	1148,1	6,1	41,8	9,8	20,9	3,7	0,0	70,5	0,3	1,7	0,6	0:00
10:30	1142,9	6,4	40,6	10,0	21,1	4,5	0,1	61,5	0,3	2,1	0,6	0:00
11:00	1123,6	6,7	35,7	10,5	20,8	4,5	0,0	64,1	0,3	2,4	0,6	0:00
11:30	1138,7	6,3	41,4	9,8	20,0	5,9	1,8	69,0	0,3	2,0	0,6	0:00
12:00	1136,4	6,3	42,1	9,7	19,7	6,7	1,8	73,1	0,3	1,6	0,6	0:00
12:30	1134,6	6,3	41,9	9,9	20,0	7,8	3,3	69,5	0,3	1,6	0,6	0:00
13:00	1138,2	6,4	42,7	9,6	18,9	9,2	10,7	57,8	0,3	1,7	0,6	0:00
13:30	1127,0	6,5	41,4	9,8	19,0	8,0	3,7	75,8	0,3	1,6	0,6	0:00
14:00	1134,2	6,2	41,8	9,8	21,0	6,7	2,8	67,4	0,4	1,6	0,7	0:00
14:30	1137,2	6,2	42,2	9,7	20,2	7,3	4,4	67,6	0,3	1,6	0,7	0:00
15:00	1129,1	6,5	43,2	9,6	19,8	7,1	8,3	69,2	0,3	1,6	0,6	0:00
15:30	1124,6	6,5	41,7	9,9	19,2	7,7	10,4	75,9	0,3	1,6	0,7	0:00
16:00	1125,0	6,4	43,2	9,6	18,3	9,3	47,6	57,7	0,3	1,5	0,6	0:00
16:30	1125,8	6,5	43,3	9,7	18,0	8,6	69,2	67,5	0,3	1,8	0,6	0:00
17:00	1117,5	6,6	42,4	9,8	17,9	6,0	37,7	67,9	0,3	1,6	0,6	0:00
17:30	1121,6	6,5	43,4	9,6	18,4	7,5	55,0	67,2	0,3	1,4	0,6	0:00
18:00	1116,8	6,6	42,6	9,7	17,9	5,9	50,8	68,6	0,2	1,4	0,4	0:00
18:30	1125,5	6,6	41,6	9,8	18,2	4,4	25,8	63,6	0,0	1,5	0,3	0:00
19:00	1116,4	6,7	42,0	9,7	17,4	4,5	41,2	63,6	0,0	1,4	0,3	0:00
19:30	1122,4	6,4	41,5	9,7	18,9	5,0	24,2	82,6	0,0	1,2	0,3	0:00
20:00	1144,6	5,9	43,7	9,2	20,9	6,2	12,4	70,4	0,1	1,3	0,4	0:00
20:30	1131,2	6,4	43,3	9,7	19,2	9,8	20,2	59,4	0,3	1,6	0,6	0:00
21:00	1114,5	6,7	44,1	9,8	18,8	9,0	17,6	71,9	0,3	1,9	0,6	0:00
21:30	1096,5	6,9	43,5	10,0	17,6	7,6	20,9	59,1	0,3	1,8	0,6	0:00
22:00	1093,8	7,2	42,7	10,1	17,1	6,8	19,1	67,5	0,3	1,8	0,6	0:00
22:30	1105,1	6,8	42,6	10,1	19,0	8,1	39,9	74,6	0,4	1,7	0,6	0:00
23:00	1106,8	7,0	42,8	9,7	15,9	8,3	132,6	68,6	0,3	1,5	0,6	0:00
23:30	1115,7	6,6	41,6	9,5	15,8	4,6	72,9	73,5	0,3	1,4	0,5	0:00
00:00	1132,0	6,6	39,9	9,5	16,0	3,6	86,5	73,3	0,3	1,2	0,5	0:00
Moyen	1126,8	6,4	42,2	9,8	19,1	7,0	18,7	67,9	0,2	1,7	0,5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3,70	2,83	15,34	0,08	0,22		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2015	MOIS : 12	JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			3,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,43
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

