

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 12		19		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1128,3	6,2	41,6	9,7	19,7	6,5	0,8	74,9	0,3	1,8	0,6	0:00	
01:00	1135,6	6,2	41,1	9,8	20,7	6,6	1,6	67,2	0,3	1,9	0,6	0:00	
01:30	1162,0	5,5	43,7	9,3	21,1	7,4	4,0	62,3	0,3	2,2	0,6	0:00	
02:00	1107,9	7,3	40,8	10,4	18,5	7,4	3,0	65,7	0,3	2,3	0,6	0:00	
02:30	1081,3	7,1	39,2	10,6	18,0	7,1	2,8	71,6	0,3	1,8	0,6	0:00	
03:00	1114,9	6,4	41,8	9,7	18,9	7,1	4,4	67,5	0,3	1,8	0,6	0:00	
03:30	1119,8	6,3	41,4	9,8	19,3	7,8	2,7	71,4	0,3	1,7	0,6	0:00	
04:00	1130,2	6,4	41,2	9,7	19,7	6,7	2,8	66,5	0,3	1,8	0,6	0:00	
04:30	1122,4	6,4	41,6	9,8	19,7	8,0	3,1	63,8	0,3	1,9	0,6	0:00	
05:00	1124,8	6,4	42,5	9,8	19,0	7,4	1,4	67,9	0,3	2,0	0,6	0:00	
05:30	1117,5	6,4	43,3	9,8	19,1	7,0	5,0	71,5	0,3	1,9	0,6	0:00	
06:00	1127,1	6,2	42,5	9,9	21,5	6,6	0,9	68,7	0,2	2,2	0,6	0:00	
06:30	1124,5	6,4	43,1	9,7	19,8	7,4	5,8	61,2	0,0	2,5	0,3	0:00	
07:00	1117,2	6,5	42,6	9,8	19,7	7,1	3,9	72,4	0,0	2,3	0,3	0:00	
07:30	1118,8	6,4	43,0	9,7	19,3	8,7	6,2	61,2	0,0	2,1	0,3	0:00	
08:00	1112,3	6,6	42,2	9,9	18,3	9,5	7,4	66,9	0,1	1,9	0,5	0:00	
08:30	1117,9	6,4	42,3	9,8	19,0	7,7	1,0	77,4	0,3	1,6	0,7	0:00	
09:00	1129,6	6,3	42,3	9,8	19,2	5,8	0,7	60,7	0,3	1,7	0,6	0:00	
09:30	1120,9	6,4	42,4	9,8	19,4	6,7	0,8	70,9	0,3	2,0	0,6	0:00	
10:00	1120,1	6,5	43,0	9,8	18,7	8,0	2,9	65,3	0,3	2,0	0,6	0:00	
10:30	1118,2	6,6	43,6	9,8	18,2	9,0	5,6	62,3	0,3	2,0	0,6	0:00	
11:00	1107,4	6,8	42,1	10,0	17,3	6,6	1,5	70,8	0,3	1,9	0,6	0:00	
11:30	1110,7	6,5	42,9	9,7	18,0	6,1	1,8	64,3	0,2	1,7	0,6	0:00	
12:00	1118,3	6,6	41,9	9,9	18,3	7,1	2,2	75,9	0,3	1,6	0,7	0:00	
12:30	1115,9	6,6	42,0	9,9	18,3	6,7	2,0	65,0	0,3	1,6	0,7	0:00	
13:00	1122,8	6,4	42,1	9,8	19,0	6,1	0,6	69,1	0,3	1,8	0,7	0:00	
13:30	1130,0	6,2	43,1	9,6	19,4	8,2	6,1	67,8	0,3	1,9	0,7	0:00	
14:00	1123,1	6,5	43,7	9,9	20,4	7,5	2,7	64,5	0,3	2,3	0,7	0:00	
14:30	1117,2	6,4	43,7	9,9	20,0	7,8	6,3	64,5	0,3	2,7	0,7	0:00	
15:00	1098,3	6,8	44,2	10,0	18,4	7,2	7,1	61,8	0,3	2,2	0,7	0:00	
15:30	1089,0	7,1	43,1	10,0	16,2	7,4	8,7	64,9	0,3	1,7	0,6	0:00	
16:00	1096,7	7,0	41,5	10,0	16,8	7,0	6,6	80,3	0,3	1,4	0,6	0:00	
16:30	1104,4	6,7	41,0	9,9	16,6	9,1	18,9	66,2	0,3	1,1	0,6	0:00	
17:00	1114,1	6,4	41,3	9,6	18,0	8,1	23,6	70,6	0,3	1,1	0,7	0:00	
17:30	1122,4	6,3	42,6	9,7	18,5	6,6	10,0	70,3	0,2	1,2	0,7	0:00	
18:00	1121,1	6,5	42,8	9,7	18,1	8,1	23,7	57,2	0,2	1,3	0,5	0:00	
18:30	1113,0	6,4	44,0	9,4	17,2	8,2	50,1	63,0	0,0	1,5	0,3	0:00	
19:00	1103,9	6,8	42,6	9,8	15,9	7,4	83,2	77,1	0,2	1,2	0,6	0:00	
19:30	1119,0	6,3	42,5	9,6	18,2	5,0	13,8	74,1	0,2	1,1	0,6	0:00	
20:00	1130,9	6,1	43,7	9,3	18,9	6,4	14,7	64,5	0,2	1,2	0,6	0:00	
20:30	1128,2	6,3	42,8	9,6	18,7	7,3	11,8	66,3	0,3	1,3	0,6	0:00	
21:00	1110,6	6,7	43,1	9,6	17,6	8,3	28,2	59,2	0,2	1,3	0,6	0:00	
21:30	1122,9	6,1	42,5	9,4	19,2	6,9	14,3	74,5	0,2	1,5	0,6	0:00	
22:00	1120,3	6,4	42,5	9,6	18,0	7,6	20,8	72,0	0,2	1,4	0,6	0:00	
22:30	1120,9	6,3	41,9	9,9	20,7	5,9	6,3	65,8	0,3	1,5	0,7	0:00	
23:00	1112,2	6,5	42,3	9,8	18,5	7,5	11,5	71,4	0,3	1,6	0,7	0:00	
23:30	1129,1	6,0	43,9	9,3	18,8	8,2	14,1	60,4	0,3	1,5	0,6	0:00	
00:00	1119,6	6,5	42,5	9,8	18,5	7,2	8,6	65,2	0,3	1,6	0,7	0:00	
Moyen	1118,2	6,5	42,4	9,8	18,8	7,3	9,7	67,6	0,3	1,7	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,89	1,97	15,48	0,09	0,27			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 12	JOUR : 19
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,44
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

