

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 12		20		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1118,9	6,3	43,1	9,6	18,6	7,3	7,5	73,3	0,2	1,6	0,6	0:00	
01:00	1111,6	6,6	42,1	9,8	18,3	7,4	9,2	69,3	0,2	1,4	0,6	0:00	
01:30	1117,3	6,2	42,6	9,7	19,0	6,7	5,4	67,8	0,2	1,4	0,6	0:00	
02:00	1115,9	6,7	42,6	9,9	17,6	10,2	14,2	62,9	0,3	1,3	0,6	0:00	
02:30	1102,6	6,9	41,3	10,0	16,8	6,7	8,2	61,5	0,2	1,3	0,6	0:00	
03:00	1110,3	6,6	41,4	9,8	17,3	6,5	9,3	81,6	0,2	1,4	0,6	0:00	
03:30	1117,8	6,4	42,4	9,6	18,8	6,6	8,2	64,7	0,0	1,7	0,3	0:00	
04:00	1118,4	6,4	42,5	9,6	19,3	6,9	6,9	68,4	0,0	1,6	0,3	0:00	
04:30	1126,4	6,2	43,3	9,4	19,6	7,6	7,7	64,3	0,0	1,7	0,3	0:00	
05:00	1109,6	6,8	42,4	10,0	17,8	7,8	12,6	67,6	0,0	1,5	0,3	0:00	
05:30	1109,2	6,5	41,7	9,7	18,6	7,0	12,4	68,1	0,0	1,5	0,3	0:00	
06:00	1120,4	6,4	43,1	9,6	19,6	9,3	37,2	56,4	0,1	1,5	0,3	0:00	
06:30	1104,4	6,9	41,3	9,9	16,5	6,2	22,1	68,6	0,1	1,4	0,3	0:00	
07:00	1128,7	6,2	42,9	9,3	17,8	6,6	24,8	68,0	0,0	1,4	0,3	0:00	
07:30	1126,4	6,4	42,1	9,5	18,3	7,0	13,7	75,5	0,0	1,4	0,3	0:00	
08:00	1127,6	6,2	42,8	9,3	18,8	7,0	17,3	68,4	0,1	1,2	0,4	0:00	
08:30	1118,6	6,6	41,5	9,8	17,6	7,1	12,7	59,8	0,1	1,1	0,4	0:00	
09:00	1122,3	6,4	42,1	9,5	18,8	7,0	12,3	74,8	0,0	1,2	0,3	0:00	
09:30	1123,4	6,4	42,1	9,6	18,7	7,2	11,1	63,1	0,0	1,2	0,3	0:00	
10:00	1122,1	6,6	42,2	9,6	18,1	7,6	12,0	63,0	0,0	1,3	0,3	0:00	
10:30	1123,5	6,2	42,3	9,5	19,1	7,4	11,3	73,1	0,0	1,3	0,3	0:00	
11:00	1128,6	6,3	42,2	9,6	18,9	7,2	9,0	64,8	0,0	1,2	0,3	0:00	
11:30	1112,0	6,7	42,6	9,6	18,1	7,4	9,8	62,2	0,0	1,2	0,3	0:00	
12:00	1116,7	6,5	42,1	9,6	19,2	6,9	8,2	73,4	0,0	1,2	0,3	0:00	
12:30	1121,1	6,3	42,3	9,6	19,3	7,2	9,0	68,8	0,0	1,2	0,3	0:00	
13:00	1121,7	6,4	42,6	9,7	19,2	8,4	14,8	63,7	0,0	1,2	0,3	0:00	
13:30	1120,8	6,5	42,6	9,7	19,3	6,7	7,0	65,7	0,0	1,2	0,3	0:00	
14:00	1120,0	6,3	42,7	9,7	21,5	6,6	6,3	71,7	0,1	1,3	0,3	0:00	
14:30	1110,2	6,7	43,3	9,9	19,9	9,1	21,3	68,1	0,2	1,1	0,5	0:00	
15:00	1096,6	7,1	41,4	10,4	18,7	6,5	9,7	61,3	0,3	1,0	0,6	0:00	
15:30	1092,6	6,9	42,0	10,2	18,2	6,7	8,6	73,7	0,2	1,0	0,6	0:00	
16:00	1087,9	7,1	41,9	10,3	17,4	10,5	18,4	67,6	0,3	0,9	0,6	0:00	
16:30	1096,4	6,8	42,0	9,9	17,9	7,2	8,4	65,5	0,2	1,0	0,6	0:00	
17:00	1099,0	6,7	42,3	9,9	18,0	6,4	10,8	66,8	0,2	1,0	0,6	0:00	
17:30	1103,3	6,8	41,7	10,0	17,3	7,5	14,8	64,6	0,2	1,0	0,6	0:00	
18:00	1124,1	6,2	42,3	9,5	18,8	6,5	13,3	69,3	0,1	1,2	0,5	0:00	
18:30	1127,8	6,5	41,5	9,7	19,0	6,4	10,8	67,8	0,0	1,4	0,3	0:00	
19:00	1130,1	6,3	42,3	9,6	19,6	6,2	11,1	66,3	0,0	1,3	0,3	0:00	
19:30	1123,0	6,5	42,5	9,7	19,0	6,9	12,8	64,5	0,0	1,4	0,3	0:00	
20:00	1125,7	6,3	42,0	9,7	19,7	6,5	7,7	76,7	0,1	1,2	0,4	0:00	
20:30	1133,7	6,3	42,7	9,7	20,0	6,8	5,7	62,5	0,2	0,8	0,6	0:00	
21:00	1127,1	6,3	43,1	9,7	20,1	6,2	3,2	67,9	0,2	0,8	0,6	0:00	
21:30	1123,5	6,5	41,7	10,0	19,6	7,1	3,3	67,6	0,2	0,8	0,6	0:00	
22:00	1126,4	6,3	41,9	9,8	19,8	7,4	5,1	68,6	0,2	0,9	0,6	0:00	
22:30	1130,8	6,4	42,0	9,9	21,2	6,8	5,2	62,1	0,3	0,9	0,6	0:00	
23:00	1128,6	6,1	42,7	9,6	20,0	7,5	4,8	78,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
23:30	1133,4	6,1	42,6	9,7	20,3	7,3	4,1	63,7	0,2	1,0	0,6	0:00	
00:00	1139,5	6,0	43,1	9,6	20,8	6,7	3,5	68,0	0,2	1,1	0,6	0:00	
Moyen	1118,3	6,5	42,3	9,7	18,9	7,2	10,9	67,5	0,1	1,2	0,4		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,92	2,58	15,46	0,05	0,19			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 12	JOUR : 20
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,46
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

