

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015		MOIS : 12		23		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1129,7	6,3	43,0	9,6	20,1	6,6	6,3	72,1	0,1	1,0	0,4	0:00	
01:00	1113,2	6,7	42,3	9,9	18,7	7,6	6,8	61,2	0,2	1,0	0,6	0:00	
01:30	1113,9	6,6	42,3	9,7	18,6	8,2	12,4	60,5	0,2	1,1	0,6	0:00	
02:00	1129,2	6,3	42,0	9,4	19,0	8,1	15,4	70,3	0,2	1,2	0,6	0:00	
02:30	1142,3	6,1	43,1	9,1	18,9	8,0	26,4	66,5	0,2	1,1	0,5	0:00	
03:00	1133,4	6,3	42,7	9,4	18,3	7,0	13,6	67,9	0,2	1,0	0,6	0:00	
03:30	1127,6	6,4	41,9	9,6	18,5	6,3	6,1	72,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
04:00	1129,1	6,6	43,4	9,4	18,0	7,8	8,6	57,5	0,2	1,0	0,6	0:00	
04:30	1114,4	6,6	42,7	9,6	17,5	9,8	20,0	72,2	0,2	0,9	0,6	0:00	
05:00	1127,4	6,4	43,0	9,5	18,1	5,5	4,5	72,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
05:30	1130,9	6,3	42,5	9,5	19,2	5,4	2,1	69,5	0,2	1,0	0,6	0:00	
06:00	1138,1	6,1	42,1	9,6	21,6	4,9	0,2	70,8	0,2	1,2	0,5	0:00	
06:30	1140,7	6,0	42,7	9,5	21,1	5,7	3,6	61,2	0,0	1,3	0,3	0:00	
07:00	1138,8	6,1	43,4	9,5	20,6	6,7	5,4	70,3	0,0	1,4	0,3	0:00	
07:30	1116,8	6,6	42,9	9,9	19,4	7,4	6,7	66,9	0,0	1,4	0,3	0:00	
08:00	1102,8	7,0	42,5	10,1	18,0	8,2	11,3	62,0	0,1	1,3	0,5	0:00	
08:30	1109,6	6,4	42,7	9,8	19,5	6,9	3,8	76,4	0,2	1,3	0,6	0:00	
09:00	1112,6	6,8	42,8	10,0	18,1	10,0	8,5	60,1	0,2	1,3	0,6	0:00	
09:30	1096,9	6,9	42,3	10,0	17,7	5,4	1,4	67,6	0,2	1,5	0,6	0:00	
10:00	1121,2	6,3	42,2	9,7	19,6	6,3	2,3	72,0	0,2	1,4	0,6	0:00	
10:30	1139,6	6,1	43,0	9,5	20,2	7,1	2,3	66,9	0,2	1,5	0,6	0:00	
11:00	1126,1	6,5	43,4	9,7	19,2	7,2	2,7	62,6	0,2	1,5	0,6	0:00	
11:30	1114,3	6,6	42,8	9,9	19,4	7,1	1,1	73,4	0,2	1,6	0,6	0:00	
12:00	1111,0	6,7	43,9	9,7	18,7	7,0	2,7	59,5	0,2	1,5	0,6	0:00	
12:30	1098,8	7,0	42,5	10,0	18,0	7,4	2,6	71,2	0,2	1,5	0,6	0:00	
13:00	1107,1	6,8	43,0	9,8	18,5	9,5	7,7	65,9	0,2	1,4	0,6	0:00	
13:30	1080,0	7,4	42,9	10,0	15,8	8,0	9,9	48,3	0,2	1,3	0,6	0:00	
14:00	1089,6	6,9	41,9	9,9	18,0	7,1	13,5	77,0	0,2	1,3	0,6	0:00	
14:30	1112,6	6,6	42,3	9,6	17,9	10,1	23,8	64,9	0,2	1,1	0,6	0:00	
15:00	1129,0	6,2	42,1	9,5	19,4	8,0	35,6	75,8	0,2	1,0	0,6	0:00	
15:30	1124,5	6,7	42,1	9,8	17,7	9,5	20,5	64,1	0,2	0,9	0,6	0:00	
16:00	1118,5	6,6	42,3	9,7	17,1	9,9	18,6	70,3	0,2	0,8	0,6	0:00	
16:30	1108,7	6,9	42,4	9,8	16,3	6,0	9,8	63,5	0,2	0,8	0,6	0:00	
17:00	1112,7	6,4	42,0	9,7	17,8	4,3	3,9	79,7	0,2	0,9	0,6	0:00	
17:30	1135,0	6,2	43,3	9,5	18,5	3,8	2,0	64,8	0,1	0,9	0,6	0:00	
18:00	1141,0	6,1	41,7	9,6	20,4	5,6	2,5	67,4	0,1	1,4	0,5	0:00	
18:30	1145,0	5,9	43,6	9,3	20,5	6,4	6,1	65,9	0,0	1,9	0,3	0:00	
19:00	1127,9	6,3	43,9	9,5	20,1	8,3	8,5	71,0	0,0	2,0	0,3	0:00	
19:30	1118,0	6,4	43,3	9,8	20,2	7,3	5,5	64,2	0,0	2,0	0,3	0:00	
20:00	1106,6	6,6	43,3	9,8	19,5	7,1	6,2	67,2	0,1	1,7	0,5	0:00	
20:30	1114,5	6,5	41,9	10,0	19,8	7,7	3,2	69,6	0,2	1,4	0,7	0:00	
21:00	1113,4	6,5	43,1	9,9	19,7	6,9	3,0	69,7	0,2	1,5	0,7	0:00	
21:30	1114,3	6,4	43,1	9,8	20,0	7,5	3,6	63,9	0,2	1,7	0,7	0:00	
22:00	1114,3	6,6	43,8	10,0	20,5	7,1	7,0	64,5	0,2	1,9	0,7	0:00	
22:30	1098,1	6,9	42,2	10,0	17,7	9,3	12,9	64,4	0,2	1,7	0,7	0:00	
23:00	1094,1	7,1	41,7	10,0	16,9	7,1	10,6	65,3	0,2	1,5	0,7	0:00	
23:30	1104,2	6,7	40,8	10,0	17,4	6,4	9,1	76,7	0,2	1,3	0,6	0:00	
00:00	1115,8	6,5	42,7	9,6	18,0	8,4	13,6	66,2	0,2	1,2	0,6	0:00	
Moyen	1118,4	6,5	42,7	9,7	18,8	7,3	8,6	67,4	0,2	1,3	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,81	1,96	15,46	0,08	0,23			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015	MOIS : 12	JOUR : 23
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,49
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

