

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 25												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1130.1	6.3	42.3	9.9	20.4	6.1	1.2	67.4	0.2	2.6	0.6	0:00
01:00	1133.7	6.2	42.2	9.9	20.6	7.7	2.5	64.6	0.2	2.6	0.6	0:00
01:30	1132.1	6.1	42.8	9.8	20.6	8.2	2.7	70.3	0.2	2.7	0.7	0:00
02:00	1137.7	6.0	43.1	9.7	21.0	6.1	1.5	66.8	0.2	2.6	0.7	0:00
02:30	1134.3	6.3	43.1	9.9	19.9	7.3	2.4	65.7	0.2	2.8	0.6	0:00
03:00	1117.8	6.6	42.6	10.0	19.4	8.1	3.4	67.8	0.2	2.4	0.6	0:00
03:30	1110.7	6.7	42.3	10.1	19.0	7.9	4.0	64.4	0.2	2.3	0.7	0:00
04:00	1113.8	6.5	43.1	9.9	18.8	7.1	3.9	68.2	0.2	2.1	0.6	0:00
04:30	1125.2	6.3	41.9	10.0	20.2	7.2	1.9	76.3	0.2	2.0	0.6	0:00
05:00	1134.9	6.3	43.9	9.6	19.9	8.5	8.9	62.2	0.2	2.1	0.6	0:00
05:30	1116.3	6.4	41.9	10.0	19.4	6.7	5.3	65.9	0.2	2.3	0.6	0:00
06:00	1135.7	6.2	41.8	9.8	21.4	7.2	3.8	66.4	0.1	2.6	0.5	0:00
06:30	1139.7	6.0	42.1	9.6	21.2	5.1	2.9	60.9	0.0	2.6	0.3	0:00
07:00	1142.9	5.9	43.5	9.4	19.7	7.6	7.9	73.5	0.0	2.2	0.3	0:00
07:30	1136.7	6.3	42.0	9.6	20.0	7.7	5.4	68.3	0.0	2.0	0.3	0:00
08:00	1144.3	6.0	42.4	9.5	20.6	6.6	4.3	68.7	0.1	1.8	0.4	0:00
08:30	1135.5	6.4	42.5	9.7	19.1	7.3	5.5	61.8	0.1	1.6	0.6	0:00
09:00	1127.6	6.4	41.9	9.8	18.8	7.8	4.2	67.4	0.1	1.6	0.6	0:00
09:30	1133.5	6.3	42.7	9.6	18.2	7.0	5.5	68.4	0.1	1.5	0.6	0:00
10:00	1131.8	6.3	42.9	9.7	19.7	8.1	5.8	74.5	0.1	1.4	0.6	0:00
10:30	1124.3	6.4	43.7	9.7	19.3	7.8	4.0	61.2	0.1	1.7	0.6	0:00
11:00	1114.6	6.7	42.6	9.9	18.6	9.5	8.3	67.7	0.1	1.8	0.6	0:00
11:30	1115.5	6.6	42.4	9.8	18.4	7.3	4.4	65.7	0.1	1.6	0.6	0:00
12:00	1116.0	6.8	42.2	9.9	17.3	8.0	11.9	60.7	0.1	1.4	0.6	0:00
12:30	1106.3	6.9	41.7	9.9	16.9	10.2	15.5	71.8	0.1	1.4	0.6	0:00
13:00	1116.3	6.7	42.7	9.7	17.1	7.3	9.7	68.9	0.1	1.3	0.6	0:00
13:30	1119.2	6.7	43.3	9.6	17.4	5.0	1.3	63.8	0.1	1.1	0.6	0:00
14:00	1124.1	6.4	43.1	9.8	20.6	4.6	0.9	79.8	0.1	1.3	0.5	0:00
14:30	1098.2	7.2	43.4	10.1	18.1	8.9	18.3	49.4	0.1	1.3	0.4	0:00
15:00	1087.0	7.1	41.9	10.2	17.4	9.0	21.4	66.2	0.2	1.3	0.7	0:00
15:30	1111.7	6.5	43.5	9.6	17.5	7.5	12.5	82.9	0.1	1.1	0.7	0:00
16:00	1113.0	6.6	43.1	9.7	17.6	6.6	12.2	66.9	0.1	1.0	0.7	0:00
16:30	1118.9	6.7	41.8	9.8	17.6	6.9	11.7	67.6	0.1	1.0	0.7	0:00
17:00	1121.6	6.2	40.7	9.8	19.9	5.0	2.6	76.1	0.1	1.0	0.7	0:00
17:30	1148.0	5.9	44.0	9.2	19.7	6.3	8.3	59.4	0.1	1.2	0.6	0:00
18:00	1123.0	6.8	43.2	9.9	18.0	8.4	15.2	65.0	0.1	1.4	0.5	0:00
18:30	1092.0	7.2	43.0	10.0	16.8	7.3	14.5	60.1	0.0	1.4	0.3	0:00
19:00	1079.1	7.4	41.8	10.1	16.5	7.1	13.5	73.8	0.1	1.3	0.3	0:00
19:30	1095.9	6.6	44.3	9.4	16.7	7.6	21.8	56.3	0.0	1.3	0.3	0:00
20:00	1098.5	7.1	42.5	9.9	17.0	7.4	26.0	83.0	0.1	1.1	0.4	0:00
20:30	1094.8	6.8	42.2	9.9	17.4	6.1	11.9	66.3	0.1	0.9	0.6	0:00
21:00	1099.1	6.8	42.6	9.9	17.7	5.6	7.7	67.3	0.1	0.8	0.6	0:00
21:30	1096.7	6.9	41.8	10.1	17.8	6.4	8.9	69.2	0.1	1.0	0.6	0:00
22:00	1112.2	6.4	42.2	10.0	21.3	6.1	3.3	72.5	0.2	1.1	0.6	0:00
22:30	1108.0	6.5	42.4	9.9	19.2	7.7	9.3	65.4	0.1	1.7	0.6	0:00
23:00	1095.2	6.9	43.4	10.1	17.7	9.1	18.3	63.5	0.1	1.9	0.6	0:00
23:30	1099.3	6.8	42.8	10.0	18.0	10.2	20.8	71.0	0.1	1.8	0.6	0:00
00:00	1102.4	6.8	41.7	10.1	18.5	7.8	8.1	71.3	0.1	1.8	0.6	0:00
Moyen	1117.6	6.5	42.6	9.8	18.8	7.3	8.4	67.5	0.1	1.7	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.81	1.94	15.48	0.08		0.26	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 25
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		3.6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.40
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

