

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 26												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1103.1	6.7	42.3	10.0	18.7	6.7	6.4	60.8	0.1	2.0	0.6	0:00
01:00	1097.9	6.9	42.4	10.0	17.8	9.4	12.3	67.6	0.1	2.2	0.6	0:00
01:30	1097.8	6.9	42.1	10.0	17.8	6.7	5.4	66.3	0.1	2.1	0.6	0:00
02:00	1117.2	6.3	42.7	9.7	19.3	6.9	4.9	74.6	0.1	1.9	0.6	0:00
02:30	1119.9	6.5	42.5	9.9	19.3	7.1	5.7	66.1	0.1	2.0	0.6	0:00
03:00	1113.7	6.6	43.0	9.9	18.8	8.1	5.5	65.5	0.1	2.3	0.6	0:00
03:30	1112.1	6.6	42.9	9.9	19.3	5.5	1.5	72.8	0.1	2.3	0.6	0:00
04:00	1115.1	6.5	42.5	9.9	19.7	6.7	5.2	66.3	0.1	2.1	0.6	0:00
04:30	1124.4	6.3	43.0	9.8	20.4	6.9	2.9	65.6	0.1	2.6	0.6	0:00
05:00	1113.8	6.7	42.3	10.0	19.4	8.2	7.0	66.7	0.1	2.7	0.6	0:00
05:30	1114.0	6.5	42.4	10.0	19.5	7.6	3.8	69.1	0.1	2.6	0.6	0:00
06:00	1124.7	6.3	42.4	9.9	22.0	6.8	4.0	68.6	0.2	2.8	0.5	0:00
06:30	1119.8	6.4	42.0	9.9	20.2	7.6	5.7	65.9	0.0	3.0	0.3	0:00
07:00	1115.2	6.6	42.7	9.9	19.6	7.3	5.9	65.1	0.0	2.5	0.3	0:00
07:30	1110.3	6.6	42.5	9.8	19.3	7.1	6.8	63.4	0.0	2.2	0.3	0:00
08:00	1118.3	6.4	42.0	9.7	19.5	7.2	5.9	72.5	0.1	2.0	0.5	0:00
08:30	1126.1	6.4	42.1	9.8	19.3	7.5	4.5	66.2	0.1	1.8	0.6	0:00
09:00	1125.1	6.3	42.5	9.7	19.2	8.0	6.7	69.9	0.1	1.8	0.6	0:00
09:30	1128.2	6.3	42.5	9.7	19.4	7.0	3.1	66.1	0.1	1.9	0.6	0:00
10:00	1128.3	6.3	42.5	9.7	19.6	7.2	4.8	67.6	0.1	2.0	0.7	0:00
10:30	1133.5	6.2	42.7	9.7	19.8	7.8	5.0	65.9	0.1	2.1	0.6	0:00
11:00	1132.9	6.2	42.8	9.7	20.3	7.1	3.5	74.0	0.1	2.3	0.6	0:00
11:30	1133.3	6.3	42.8	9.8	20.0	7.0	4.5	64.1	0.1	2.4	0.6	0:00
12:00	1126.7	6.4	42.5	10.0	19.9	7.8	3.2	68.8	0.1	2.6	0.6	0:00
12:30	1138.4	6.0	43.1	9.6	20.8	6.8	3.2	66.7	0.1	2.8	0.6	0:00
13:00	1130.5	6.4	42.4	9.9	20.2	8.0	4.2	67.1	0.1	2.9	0.6	0:00
13:30	1130.1	6.2	42.0	9.8	20.5	6.6	1.4	66.3	0.1	2.9	0.6	0:00
14:00	1146.5	5.8	42.1	9.5	23.2	6.4	4.0	66.3	0.1	3.3	0.3	0:00
14:30	1149.9	5.9	42.1	9.5	22.4	6.8	4.1	64.2	0.1	3.1	0.3	0:00
15:00	1145.8	5.9	42.9	9.4	21.6	6.6	4.2	64.6	0.0	2.9	0.3	0:00
15:30	1141.3	6.2	41.8	9.6	21.4	6.5	4.2	68.3	0.0	2.6	0.3	0:00
16:00	1129.7	6.2	41.0	9.7	20.7	7.0	4.5	74.2	0.0	2.3	0.3	0:00
16:30	1133.3	6.3	41.3	9.7	20.4	6.7	4.2	61.8	0.0	2.3	0.3	0:00
17:00	1134.7	6.1	42.4	9.4	20.6	7.8	6.8	61.4	0.0	2.4	0.3	0:00
17:30	1140.5	6.0	41.7	9.4	20.5	6.9	4.9	67.0	0.0	2.5	0.3	0:00
18:00	1135.5	6.4	40.9	9.6	20.0	6.9	4.8	71.4	0.0	2.1	0.3	0:00
18:30	1126.2	6.4	41.4	9.7	19.8	7.8	5.4	66.0	0.0	2.0	0.3	0:00
19:00	1127.7	6.3	41.7	9.6	20.1	7.1	4.3	67.5	0.0	2.0	0.3	0:00
19:30	1137.6	6.2	42.5	9.4	20.1	7.8	5.0	64.6	0.0	2.0	0.3	0:00
20:00	1142.7	6.0	43.1	9.4	19.8	7.6	6.3	67.2	0.1	1.9	0.4	0:00
20:30	1140.6	6.2	42.3	9.6	20.4	6.6	2.4	73.6	0.1	1.9	0.6	0:00
21:00	1141.0	6.0	43.1	9.4	20.6	7.6	4.6	63.7	0.1	2.2	0.6	0:00
21:30	1135.2	6.4	43.2	9.7	19.7	7.7	4.2	65.2	0.1	2.4	0.6	0:00
22:00	1136.5	6.1	42.4	9.8	21.9	6.6	2.4	71.2	0.2	2.4	0.6	0:00
22:30	1141.3	6.2	42.3	9.7	20.1	7.2	5.4	63.5	0.1	2.5	0.6	0:00
23:00	1147.5	6.0	42.8	9.4	21.1	6.5	2.0	70.2	0.1	2.5	0.6	0:00
23:30	1138.8	6.6	40.0	10.2	20.4	6.5	3.0	61.8	0.1	2.6	0.6	0:00
00:00	1114.6	6.7	39.3	10.1	20.0	6.0	3.3	73.9	0.1	2.3	0.7	0:00
Moyen	1127.9	6.3	42.2	9.7	20.1	7.2	4.6	67.2	0.1	2.4	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.84	1.15	15.56	0.06		0.23	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune signifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 26
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		3.4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.37
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

