

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015 MOIS : 12 27												
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (2)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1125.2	6.5	40.5	9.9	19.5	7.7	3.4	60.7	0.1	2.3	0.6	0:00
01:00	1123.1	6.5	39.1	10.1	19.7	6.5	3.2	74.5	0.1	2.2	0.6	0:00
01:30	1140.8	6.0	41.4	9.5	20.2	7.0	3.5	66.3	0.1	2.0	0.6	0:00
02:00	1137.1	6.3	41.7	9.7	19.7	7.5	4.3	66.7	0.1	2.3	0.6	0:00
02:30	1137.8	6.1	41.9	9.7	20.6	6.9	3.1	72.7	0.1	2.4	0.6	0:00
03:00	1148.3	6.0	43.6	9.5	20.8	7.5	4.5	67.1	0.1	2.5	0.6	0:00
03:30	1128.4	6.5	43.8	9.8	19.5	7.4	3.8	67.5	0.1	3.1	0.6	0:00
04:00	1124.6	6.3	43.0	9.9	20.4	7.6	3.0	68.4	0.1	2.8	0.6	0:00
04:30	1127.3	6.4	43.5	9.8	20.0	6.3	2.4	65.5	0.1	2.9	0.6	0:00
05:00	1129.0	6.2	42.7	9.8	20.7	7.3	2.7	68.8	0.1	3.0	0.7	0:00
05:30	1122.6	6.5	42.4	10.0	20.5	5.7	1.6	67.4	0.1	3.0	0.6	0:00
06:00	1132.4	5.8	43.1	9.5	22.5	5.9	4.2	62.2	0.1	2.9	0.5	0:00
06:30	1139.7	6.3	42.2	9.7	20.6	6.8	6.2	70.9	0.0	3.2	0.3	0:00
07:00	1134.5	6.4	41.7	9.7	20.1	6.8	5.1	66.6	0.0	2.5	0.4	0:00
07:30	1141.4	6.0	42.1	9.3	20.6	7.5	5.3	64.7	0.0	2.3	0.3	0:00
08:00	1143.8	6.2	41.8	9.6	20.2	6.5	3.8	70.5	0.1	2.1	0.4	0:00
08:30	1133.1	6.3	41.6	9.8	20.6	6.9	2.1	70.1	0.1	2.0	0.6	0:00
09:00	1146.1	6.0	43.6	9.5	20.9	7.5	3.9	66.8	0.1	2.3	0.6	0:00
09:30	1144.6	6.1	43.5	9.7	20.7	7.1	3.0	62.0	0.1	3.0	0.6	0:00
10:00	1137.1	6.2	42.9	9.7	20.9	6.2	1.8	69.9	0.1	3.1	0.6	0:00
10:30	1133.7	6.4	43.8	9.8	20.2	7.8	5.3	68.7	0.1	2.9	0.7	0:00
11:00	1117.8	6.6	42.6	10.0	20.1	8.5	4.3	69.0	0.1	2.9	0.6	0:00
11:30	1122.6	6.5	42.7	10.0	19.9	6.5	2.8	68.0	0.1	3.0	0.6	0:00
12:00	1134.1	6.2	42.7	9.7	20.7	7.9	5.3	63.5	0.1	3.1	0.6	0:00
12:30	1133.7	6.3	43.3	9.7	20.0	7.4	4.5	66.8	0.1	3.2	0.6	0:00
13:00	1122.0	6.5	42.0	10.0	19.9	7.5	2.7	73.2	0.1	2.7	0.6	0:00
13:30	1137.1	6.1	42.4	9.5	21.0	7.0	2.8	64.4	0.1	2.9	0.6	0:00
14:00	1145.8	6.0	42.7	9.7	22.3	6.9	4.7	67.5	0.2	3.2	0.7	0:00
14:30	1132.4	6.4	41.8	10.0	20.7	13.6	11.6	71.3	0.2	2.9	0.7	0:00
15:00	1129.8	6.5	41.6	9.9	20.9	12.9	5.1	65.0	0.2	3.0	0.6	0:00
15:30	1130.9	6.3	42.4	9.7	19.5	8.9	2.2	64.2	0.1	3.0	0.6	0:00
16:00	1142.1	6.2	42.8	9.5	20.4	3.9	0.0	73.2	0.1	2.8	0.6	0:00
16:30	1131.8	6.5	42.1	9.8	19.3	6.5	2.4	64.2	0.1	2.6	0.6	0:00
17:00	1130.5	6.3	41.9	9.7	19.7	6.9	2.2	70.8	0.1	2.6	0.6	0:00
17:30	1137.7	6.3	43.2	9.5	19.9	6.5	2.6	62.0	0.1	2.7	0.6	0:00
18:00	1130.6	6.5	42.9	9.7	19.9	7.0	5.9	66.1	0.0	2.8	0.4	0:00
18:30	1129.2	6.3	42.6	9.7	19.9	7.7	4.5	69.9	0.0	2.6	0.3	0:00
19:00	1128.6	6.4	42.4	9.7	19.8	7.3	3.1	63.8	0.0	2.7	0.3	0:00
19:30	1139.1	5.9	43.2	9.4	20.7	6.9	2.8	70.6	0.0	2.6	0.3	0:00
20:00	1133.7	6.4	42.2	9.8	19.8	6.8	3.3	66.2	0.1	2.4	0.4	0:00
20:30	1147.0	6.0	43.6	9.3	20.5	6.9	3.2	63.9	0.1	2.3	0.6	0:00
21:00	1143.3	6.1	42.7	9.5	20.1	7.8	3.8	67.5	0.1	2.3	0.6	0:00
21:30	1129.5	6.4	42.0	9.8	19.8	7.6	2.7	71.7	0.1	2.2	0.6	0:00
22:00	1133.1	6.2	43.7	9.6	19.8	9.0	4.8	65.7	0.1	2.2	0.7	0:00
22:30	1132.1	6.5	43.0	9.9	21.6	6.0	2.1	66.2	0.2	2.7	0.6	0:00
23:00	1118.5	6.6	42.5	9.9	19.5	7.1	4.1	69.2	0.1	2.5	0.6	0:00
23:30	1115.0	6.6	42.6	10.0	19.3	7.1	4.1	67.7	0.1	2.5	0.6	0:00
00:00	1121.2	6.4	42.7	9.8	19.6	6.7	3.5	66.1	0.1	2.4	0.6	0:00
Moyen	1132.9	6.3	42.5	9.7	20.3	7.3	3.7	67.4	0.1	2.7	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.80	0.91	15.62	0.01		0.26	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015 MOIS : 12		JOUR : 27
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		3.4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.38
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

