

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2015			MOIS : 12			29			CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES											
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)				
00:30	1127,6	6,4	42,0	9,8	19,7	7,3	2,6	63,7	0,0	1,7	0,3	0:00			
01:00	1125,8	6,2	43,0	9,6	19,3	7,3	3,2	60,9	0,0	1,7	0,3	0:00			
01:30	1128,4	6,3	42,8	9,5	19,4	6,3	1,5	70,1	0,0	1,7	0,3	0:00			
02:00	1118,1	6,4	42,2	9,7	18,8	6,9	1,9	66,0	0,0	1,5	0,3	0:00			
02:30	1126,1	6,3	41,6	9,6	19,8	7,5	2,3	72,3	0,0	1,5	0,3	0:00			
03:00	1119,7	6,5	41,5	9,8	19,7	7,2	2,3	65,4	0,0	1,6	0,3	0:00			
03:30	1130,0	6,2	41,5	9,7	20,5	7,2	1,7	67,9	0,0	1,7	0,3	0:00			
04:00	1138,3	6,1	42,2	9,6	20,7	7,3	2,6	68,0	0,0	1,8	0,3	0:00			
04:30	1116,9	6,6	42,8	9,8	18,6	7,4	2,2	57,5	0,0	1,8	0,3	0:00			
05:00	1105,6	7,0	42,1	9,9	17,0	8,2	5,2	63,3	0,0	1,8	0,3	0:00			
05:30	1106,3	6,5	43,2	9,4	17,7	7,3	11,7	66,7	0,2	1,5	0,3	0:00			
06:00	1109,0	6,7	44,9	9,7	17,6	6,5	5,3	41,7	0,1	1,5	0,3	0:00			
06:30	1101,4	6,7	43,5	9,6	16,6	8,4	7,6	69,4	0,0	1,2	0,3	0:00			
07:00	1100,4	6,7	43,0	9,6	17,6	6,8	3,9	70,0	0,0	1,2	0,3	0:00			
07:30	1111,7	6,4	41,4	9,8	20,3	6,3	1,3	80,2	0,0	1,3	0,3	0:00			
08:00	1112,9	6,2	43,3	9,6	19,7	6,3	1,3	56,8	0,0	1,3	0,4	0:00			
08:30	1108,3	6,6	41,8	10,1	19,5	6,6	0,4	76,0	0,1	1,3	0,6	0:00			
09:00	1115,1	6,5	42,2	10,0	20,0	6,2	0,0	64,0	0,1	1,7	0,6	0:00			
09:30	1100,6	6,7	43,4	9,9	18,8	6,3	0,8	63,8	0,1	2,1	0,6	0:00			
10:00	1120,7	6,3	42,3	9,8	20,5	6,1	0,2	75,3	0,1	1,9	0,6	0:00			
10:30	1130,8	6,2	42,8	9,7	20,4	7,2	2,0	63,0	0,1	2,2	0,6	0:00			
11:00	1100,6	7,0	42,8	10,1	17,8	11,7	5,1	62,3	0,1	2,0	0,6	0:00			
11:30	1089,1	7,0	41,5	10,1	17,9	9,6	30,3	77,3	0,1	2,0	0,6	0:00			
12:00	1101,7	6,6	42,0	9,9	18,2	9,0	108,4	138,1	0,1	1,7	0,6	0:00			
12:30	1115,7	6,5	43,7	9,6	19,2	3,7	5,0	94,9	0,1	1,6	0,6	0:00			
13:00	1114,2	6,5	42,7	9,9	19,8	4,6	5,2	66,7	0,1	1,6	0,6	0:00			
13:30	1103,8	6,8	42,9	10,2	19,1	6,8	8,2	69,4	0,1	2,0	0,6	0:00			
14:00	1102,4	6,8	42,9	10,2	20,2	7,6	16,4	59,5	0,1	2,5	0,6	0:00			
14:30	1097,3	6,7	42,5	10,3	19,7	7,5	5,3	65,8	0,1	3,1	0,7	0:00			
15:00	1099,9	6,9	42,5	10,0	19,2	7,4	6,2	65,0	0,1	2,6	0,6	0:00			
15:30	1099,5	6,8	41,9	10,2	19,3	8,0	2,7	71,3	0,1	2,3	0,7	0:00			
16:00	1097,2	6,9	43,6	10,1	18,3	9,1	4,2	69,1	0,1	2,1	0,6	0:00			
16:30	1083,7	7,1	43,6	10,2	17,7	7,4	2,9	64,7	0,1	2,1	0,6	0:00			
17:00	1098,0	6,6	43,5	9,9	19,6	5,8	0,8	71,8	0,1	2,2	0,6	0:00			
17:30	1079,6	7,1	42,7	10,3	18,3	6,8	1,4	69,4	0,1	2,2	0,6	0:00			
18:00	1077,8	7,1	42,0	10,4	18,6	7,3	0,8	64,2	0,1	2,4	0,5	0:00			
18:30	1093,1	6,7	41,2	10,2	20,2	6,5	0,7	69,8	0,0	2,6	0,3	0:00			
19:00	1132,0	6,0	43,3	9,5	20,9	6,1	2,0	60,0	0,0	2,4	0,3	0:00			
19:30	1122,2	6,4	43,0	9,7	20,6	6,6	1,8	73,8	0,0	2,3	0,3	0:00			
20:00	1100,6	6,8	42,2	10,2	19,9	5,8	1,1	66,4	0,0	2,1	0,4	0:00			
20:30	1102,7	6,7	41,7	10,1	20,0	6,1	0,0	68,5	0,1	2,1	0,6	0:00			
21:00	1117,4	6,4	42,7	9,8	20,3	6,7	1,0	65,2	0,1	2,3	0,7	0:00			
21:30	1129,7	6,3	41,7	9,9	20,4	6,4	0,7	64,9	0,1	2,6	0,6	0:00			
22:00	1130,0	6,1	40,4	9,8	22,9	6,5	1,0	67,9	0,1	2,6	0,3	0:00			
22:30	1121,5	6,6	41,0	10,0	19,8	7,8	6,1	62,6	0,0	2,2	0,3	0:00			
23:00	1125,2	6,3	40,7	9,7	20,6	6,2	0,9	70,9	0,0	2,0	0,3	0:00			
23:30	1133,6	6,4	40,5	9,8	20,6	7,2	2,2	63,7	0,0	1,8	0,3	0:00			
00:00	1122,1	6,5	40,2	10,0	19,9	6,7	1,1	65,7	0,0	1,7	0,3	0:00			
Moyen	1111,3	6,6	42,4	9,9	19,4	7,0	5,9	68,6	0,1	1,9	0,5				
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5				
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30				
Intervalle de confiance moyen						3,81	0,94	15,27	0,01		0,19				
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00				
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00			
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non			

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2015		MOIS : 12		JOUR : 29	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			6,1		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00		
Intervalle de confiance moyen			0,60		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

