

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 1		6		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1106,3	6,9	41,3	10,3	18,9	7,9	4,8	68,6	0,1	2,6	0,6	0:00	
01:00	1105,7	6,7	41,5	10,0	18,9	7,9	4,2	62,0	0,1	2,6	0,6	0:00	
01:30	1120,3	6,4	41,5	9,8	18,9	6,9	2,5	67,3	0,1	2,7	0,6	0:00	
02:00	1126,0	6,5	41,7	9,8	18,0	7,7	5,5	64,2	0,1	2,3	0,6	0:00	
02:30	1120,0	6,6	41,4	9,8	17,0	7,6	5,5	63,9	0,1	2,0	0,5	0:00	
03:00	1124,4	6,6	41,8	9,7	16,6	6,5	3,8	66,3	0,1	1,7	0,5	0:00	
03:30	1132,6	6,4	41,9	9,5	16,8	8,1	6,4	73,3	0,1	1,6	0,5	0:00	
04:00	1136,1	6,3	42,7	9,4	17,4	6,1	1,2	66,7	0,1	1,5	0,5	0:00	
04:30	1125,4	6,6	42,8	9,7	16,8	6,5	3,4	64,0	0,1	1,4	0,5	0:00	
05:00	1133,2	6,5	43,2	9,7	17,4	8,2	4,8	66,6	0,1	1,5	0,6	0:00	
05:30	1120,2	6,6	42,9	9,8	17,9	6,2	1,6	77,6	0,1	1,4	0,6	0:00	
06:00	1128,9	6,1	43,2	9,7	20,7	7,3	2,6	69,2	0,1	1,7	0,5	0:00	
06:30	1127,7	6,4	43,0	9,7	19,0	7,2	4,4	61,3	0,1	1,7	0,3	0:00	
07:00	1116,4	6,5	42,8	9,8	19,1	6,7	3,3	69,7	0,1	1,7	0,3	0:00	
07:30	1120,6	6,4	42,8	9,8	19,3	7,1	3,3	69,3	0,1	1,7	0,4	0:00	
08:00	1117,2	6,6	42,5	9,9	19,0	7,5	3,8	66,5	0,1	1,7	0,4	0:00	
08:30	1113,8	6,6	42,2	10,0	19,1	7,5	1,8	76,9	0,1	1,6	0,6	0:00	
09:00	1124,6	6,4	43,2	9,8	19,2	7,2	1,8	61,0	0,1	1,8	0,6	0:00	
09:30	1113,5	6,7	42,3	10,0	18,8	7,1	0,6	62,3	0,1	3,0	0,6	0:00	
10:00	1141,4	6,0	41,7	9,7	19,8	17,9	6,7	96,3	0,1	3,0	0,6	0:00	
10:30	1132,2	6,3	42,7	9,8	19,7	4,0	0,0	85,1	0,1	2,0	0,6	0:00	
11:00	1137,0	6,1	41,5	9,8	21,3	4,4	0,0	60,4	0,1	2,5	0,6	0:00	
11:30	1138,4	6,3	40,8	9,6	21,1	5,2	0,1	59,8	0,1	3,6	0,6	0:00	
12:00	1121,2	7,1	40,5	10,0	19,0	5,9	1,2	71,0	0,1	3,3	0,6	0:00	
12:30	1100,6	7,1	39,4	10,0	18,7	6,7	1,1	72,4	0,1	2,6	0,6	0:00	
13:00	1093,4	7,5	39,1	10,3	18,5	7,1	1,2	61,2	0,1	2,8	0,6	0:00	
13:30	1095,1	6,9	39,9	10,0	19,3	7,9	3,4	68,2	0,1	3,1	0,6	0:00	
14:00	1105,7	7,2	42,7	9,8	18,4	9,3	13,9	61,3	0,1	2,7	0,6	0:00	
14:30	1103,2	7,1	42,7	9,8	17,3	7,6	13,9	62,5	0,1	2,6	0,4	0:00	
15:00	1104,6	6,9	42,1	9,7	19,5	5,8	3,2	80,6	0,1	2,2	0,3	0:00	
15:30	1086,2	7,5	41,5	10,0	17,2	6,9	8,7	68,3	0,0	1,8	0,3	0:00	
16:00	1083,5	7,3	42,0	9,8	17,2	9,3	16,5	62,3	0,0	1,6	0,3	0:00	
16:30	1092,9	7,2	42,6	9,7	16,8	9,7	27,2	65,2	0,0	1,5	0,3	0:00	
17:00	1098,3	6,9	42,8	9,6	18,0	19,4	28,2	72,3	0,1	1,4	0,4	0:00	
17:30	1086,1	7,4	42,6	9,8	16,9	32,4	24,7	109,3	0,1	1,3	0,6	0:00	
18:00	1073,2	7,9	39,9	10,1	14,6	8,8	3,6	63,3	0,1	1,3	0,4	0:00	
18:30	1080,8	7,6	38,1	10,2	14,7	7,2	2,6	72,8	0,1	1,0	0,5	0:00	
19:00	1116,6	6,7	38,2	9,7	17,7	4,7	0,0	87,0	0,1	0,9	0,6	0:00	
19:30	1141,4	6,2	39,5	9,2	20,1	4,3	0,0	60,9	0,0	1,1	0,3	0:00	
20:00	1139,7	6,5	41,4	9,3	19,1	5,4	2,2	67,7	0,1	1,1	0,4	0:00	
20:30	1124,5	6,7	42,4	9,6	18,8	7,6	4,3	70,2	0,1	1,1	0,6	0:00	
21:00	1110,6	6,9	41,6	9,7	18,6	5,8	2,3	66,1	0,1	1,4	0,6	0:00	
21:30	1116,7	6,8	41,7	9,7	19,0	7,3	7,3	71,2	0,1	1,9	0,6	0:00	
22:00	1130,1	6,3	42,8	9,5	21,2	5,1	0,1	70,9	0,1	2,4	0,6	0:00	
22:30	1122,2	6,8	42,1	9,8	19,2	5,7	2,7	59,1	0,1	3,2	0,6	0:00	
23:00	1116,8	6,7	42,3	9,5	18,6	11,3	6,5	66,0	0,1	3,0	0,6	0:00	
23:30	1127,8	6,4	42,3	9,3	18,3	9,1	8,0	69,2	0,1	2,4	0,6	0:00	
00:00	1128,3	6,7	42,6	9,4	18,2	7,9	5,5	65,2	0,1	2,2	0,6	0:00	
Moyen	1115,9	6,7	41,8	9,8	18,5	8,1	5,4	69,2	0,1	2,0	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,79	1,21	15,44	0,02	0,23			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 1	JOUR : 6
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,50
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

