

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 1	10	CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMEES							Pous- sières (2)	(3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)		
00:30	1131,2	6,5	42,2	9,5	19,8	7,7	2,5	63,6	0,0	0,9	0,6	0:00
01:00	1124,5	6,7	41,5	9,7	19,3	7,5	2,1	69,5	0,0	0,8	0,6	0:00
01:30	1129,8	6,5	42,1	9,6	19,2	7,5	2,8	65,0	0,0	0,8	0,6	0:00
02:00	1132,7	6,6	42,8	9,5	18,9	7,4	3,6	64,2	0,0	0,9	0,6	0:00
02:30	1125,6	6,6	42,4	9,6	19,2	6,8	2,0	72,7	0,0	0,9	0,6	0:00
03:00	1130,2	6,4	42,8	9,5	19,6	7,0	3,2	67,7	0,0	0,9	0,6	0:00
03:30	1121,2	6,7	42,0	9,7	19,4	7,6	3,2	64,6	0,0	0,8	0,6	0:00
04:00	1115,6	6,9	41,9	9,9	18,8	7,9	2,9	69,8	0,0	0,9	0,6	0:00
04:30	1121,8	6,6	42,2	9,6	19,5	7,3	2,7	68,2	0,0	0,9	0,6	0:00
05:00	1125,6	6,7	41,6	9,7	18,8	7,1	3,3	60,2	0,0	0,9	0,6	0:00
05:30	1129,4	6,4	42,2	9,5	19,5	7,4	2,9	74,5	0,0	1,0	0,6	0:00
06:00	1138,3	6,3	42,6	9,6	21,2	6,4	2,0	62,8	0,1	1,2	0,5	0:00
06:30	1122,7	6,8	41,8	9,8	19,3	7,7	6,3	68,5	0,0	1,5	0,3	0:00
07:00	1087,1	7,7	37,8	10,5	18,5	6,7	3,9	64,0	0,0	1,7	0,3	0:00
07:30	1080,1	7,3	38,3	10,1	18,7	7,3	7,9	68,8	0,0	1,5	0,3	0:00
08:00	1114,5	6,6	39,5	9,6	19,3	6,8	7,5	69,8	0,0	1,2	0,4	0:00
08:30	1140,7	6,2	40,4	9,4	19,9	7,0	7,5	67,3	0,0	0,9	0,6	0:00
09:00	1152,2	6,2	42,0	9,2	19,9	7,7	8,3	63,2	0,0	0,9	0,6	0:00
09:30	1136,7	6,5	41,9	9,5	19,5	7,4	5,8	72,3	0,0	1,0	0,6	0:00
10:00	1134,8	6,3	42,5	9,4	20,2	6,8	4,2	69,1	0,0	1,0	0,6	0:00
10:30	1131,9	6,5	42,6	9,7	19,5	7,3	4,6	64,0	0,0	1,1	0,6	0:00
11:00	1124,1	6,7	42,3	9,8	19,3	6,6	4,5	71,0	0,0	1,2	0,6	0:00
11:30	1137,0	6,1	42,8	9,3	21,1	6,8	2,6	65,1	0,0	1,3	0,6	0:00
12:00	1139,3	6,4	42,4	9,6	20,5	7,0	2,5	67,7	0,0	1,3	0,6	0:00
12:30	1134,0	6,5	42,4	9,7	19,9	7,8	2,3	65,6	0,0	1,3	0,6	0:00
13:00	1126,7	6,6	42,2	9,8	19,6	6,8	2,1	65,7	0,0	1,3	0,7	0:00
13:30	1129,5	6,4	41,7	9,7	20,1	7,1	1,6	69,8	0,0	1,3	0,6	0:00
14:00	1144,7	6,2	42,7	9,5	21,6	7,9	4,6	65,2	0,1	1,4	0,6	0:00
14:30	1140,8	6,4	41,4	9,7	21,0	7,4	3,9	69,6	0,1	1,3	0,6	0:00
15:00	1152,9	6,0	40,4	9,6	22,6	6,8	2,7	67,7	0,1	1,5	0,6	0:00
15:30	1136,3	6,4	41,0	9,8	20,5	7,6	3,3	66,5	0,0	1,4	0,6	0:00
16:00	1124,7	6,6	41,3	9,8	20,0	7,5	3,6	69,0	0,0	1,4	0,6	0:00
16:30	1119,9	6,8	41,9	9,8	19,7	8,3	3,6	65,9	0,0	1,4	0,6	0:00
17:00	1120,1	6,8	41,2	9,8	19,2	8,0	3,2	67,7	0,0	1,3	0,6	0:00
17:30	1118,7	6,5	42,0	9,6	19,2	6,9	4,8	70,5	0,0	1,3	0,6	0:00
18:00	1135,0	6,3	41,6	9,5	19,6	7,1	4,3	62,4	0,0	1,1	0,5	0:00
18:30	1145,1	6,2	41,6	9,2	20,0	7,2	5,2	68,9	0,0	1,0	0,3	0:00
19:00	1136,6	6,5	42,2	9,4	19,7	6,7	5,9	66,4	0,0	0,9	0,3	0:00
19:30	1134,4	6,5	41,6	9,4	20,0	6,1	4,4	65,9	0,0	0,8	0,3	0:00
20:00	1142,0	6,3	42,5	9,3	20,8	5,3	4,0	71,5	0,0	0,9	0,4	0:00
20:30	1134,3	6,5	42,2	9,6	20,0	6,2	4,6	66,6	0,0	0,9	0,6	0:00
21:00	1139,6	6,4	41,9	9,6	20,4	5,4	2,7	70,6	0,1	0,9	0,6	0:00
21:30	1141,7	6,3	42,2	9,5	20,7	6,0	4,5	65,8	0,1	1,0	0,6	0:00
22:00	1151,0	6,0	42,9	9,4	22,7	5,4	4,3	65,8	0,1	1,2	0,6	0:00
22:30	1136,8	6,3	42,5	9,4	20,3	7,4	8,0	65,1	0,1	1,3	0,6	0:00
23:00	1138,8	6,4	41,3	9,7	20,4	7,8	6,1	71,6	0,1	1,3	0,6	0:00
23:30	1146,6	5,9	42,4	9,3	21,4	7,0	5,2	69,8	0,1	1,4	0,6	0:00
00:00	1142,5	6,4	43,0	9,4	20,7	6,3	6,4	66,7	0,1	1,4	0,6	0:00
Moyen	1131,2	6,5	41,8	9,6	20,0	7,1	4,2	67,4	0,0	1,1	0,6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3,84	1,04	15,65	0,01	0,23		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 1	JOUR : 10
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			3,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,39
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

