

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 1	11									
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1127,8	6,6	42,1	9,8	20,3	6,3	3,5	57,6	0,1	1,4	0,6	0:00
01:00	1129,0	6,5	42,1	9,7	20,5	6,5	4,6	53,7	0,1	2,0	0,6	0:00
01:30	1134,3	6,3	42,0	9,6	20,9	6,6	3,8	55,5	0,1	2,6	0,6	0:00
02:00	1139,9	6,2	42,2	9,6	20,8	6,5	5,4	58,8	0,1	3,0	0,6	0:00
02:30	1140,1	6,4	42,5	9,6	20,4	7,2	5,5	52,5	0,1	3,3	0,6	0:00
03:00	1120,3	6,8	41,0	9,8	20,1	6,3	5,6	54,6	0,1	3,6	0,6	0:00
03:30	1128,7	6,8	40,5	9,9	19,7	7,2	5,1	56,9	0,1	4,3	0,6	0:00
04:00	1119,2	6,8	38,8	10,0	20,0	6,3	2,6	56,2	0,1	4,6	0,6	0:00
04:30	1146,6	6,1	39,9	9,6	21,7	6,3	2,6	58,8	0,1	4,4	0,6	0:00
05:00	1174,4	5,8	39,9	9,1	22,1	6,2	5,5	51,9	0,1	3,8	0,6	0:00
05:30	1156,8	6,4	39,7	9,7	20,6	6,2	4,2	58,3	0,1	3,5	0,6	0:00
06:00	1124,7	6,7	39,3	9,9	22,0	6,1	3,8	56,9	0,1	3,3	0,5	0:00
06:30	1117,0	7,0	38,5	9,9	19,6	5,5	5,1	53,7	0,1	2,8	0,3	0:00
07:00	1121,7	6,8	38,8	9,8	19,8	6,8	3,9	60,2	0,1	2,5	0,3	0:00
07:30	1112,9	7,2	38,8	10,2	19,6	7,1	3,5	51,1	0,1	2,5	0,3	0:00
08:00												0:00
08:30												0:00
09:00												0:00
09:30												0:00
10:00												0:00
10:30												0:00
11:00												0:00
11:30												0:00
12:00												0:00
12:30												0:00
13:00												0:00
13:30												0:00
14:00												0:00
14:30												0:00
15:00												0:00
15:30												0:00
16:00												0:00
16:30												0:00
17:00												0:00
17:30												0:00
18:00												0:00
18:30												0:00
19:00												0:00
19:30												0:00
20:00												0:00
20:30												0:00
21:00												0:00
21:30												0:00
22:00												0:00
22:30												0:00
23:00												0:00
23:30												0:00
00:00												0:00
Moyen	1132,9	6,6	40,4	9,7	20,5	6,5	4,3	55,8	0,1	3,2	0,5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3,61	1,08	13,91	0,05		0,25	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												00:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 1	JOUR : 11
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			11,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:10
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,56
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			97,9
			Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

8h00 : UVE en arrêt technique programmé

