

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 1		17		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30													0:00
01:00													0:00
01:30													0:00
02:00													0:00
02:30													0:00
03:00													0:00
03:30													0:00
04:00													0:00
04:30													0:00
05:00													0:00
05:30													0:00
06:00													0:00
06:30													0:00
07:00													0:00
07:30													0:00
08:00													0:00
08:30	1030,0	8,6	26,4	11,3	12,1	4,9	0,0	93,3	0,6	1,1	0,6		0:00
09:00	1108,8	6,0	29,0	9,2	19,2	4,9	0,0	96,4	0,6	1,0	0,6		0:00
09:30	1096,2	7,7	28,7	10,8	16,7	6,0	1,5	55,2	0,3	1,1	0,6		0:00
10:00	1069,3	7,8	28,5	11,0	16,4	7,4	3,4	54,0	0,3	1,2	0,6		0:00
10:30	1074,8	7,7	28,1	11,0	16,6	6,9	2,3	55,3	0,3	1,1	0,6		0:00
11:00	1089,3	7,5	28,0	10,8	17,0	7,4	3,3	54,8	0,2	1,0	0,6		0:00
11:30	1093,9	7,5	28,0	10,8	17,0	7,5	3,9	56,8	0,2	1,1	0,6		0:00
12:00	1104,5	7,4	28,9	10,5	17,0	7,6	4,6	68,8	0,2	1,0	0,6		0:00
12:30	1097,5	7,4	28,3	10,7	16,6	7,7	4,5	67,4	0,2	1,0	0,6		0:00
13:00	1102,1	7,4	28,1	10,6	17,3	7,0	3,4	64,9	0,2	0,9	0,6		0:00
13:30	1100,3	7,3	28,2	10,7	17,8	6,5	2,5	69,7	0,2	0,9	0,6		0:00
14:00	1101,8	7,2	29,9	10,4	17,6	8,3	6,1	69,4	0,2	0,9	0,5		0:00
14:30	1108,8	7,1	30,5	10,3	18,2	8,8	7,9	69,8	0,2	0,8	0,6		0:00
15:00	1107,0	7,0	31,7	10,3	18,2	8,5	8,0	67,9	0,2	0,8	0,6		0:00
15:30	1096,1	7,3	32,6	10,4	17,3	8,3	8,4	61,5	0,2	0,9	0,5		0:00
16:00	1099,9	7,1	33,7	10,3	17,4	9,7	16,9	71,5	0,2	0,8	0,5		0:00
16:30	1091,5	7,2	35,0	10,3	17,7	10,1	17,7	68,4	0,2	0,8	0,5		0:00
17:00	1090,7	7,2	35,3	10,3	18,0	5,9	3,5	66,8	0,2	0,7	0,5		0:00
17:30	1085,4	7,3	34,7	10,4	17,7	7,5	17,9	67,4	0,2	0,8	0,5		0:00
18:00	1086,6	7,3	34,7	10,4	17,6	4,0	0,7	66,0	0,2	0,7	0,6		0:00
18:30	1087,0	7,2	35,5	10,3	17,7	7,1	9,1	69,9	0,2	0,8	0,5		0:00
19:00	1098,7	6,9	36,9	10,2	18,2	9,3	15,4	67,5	0,2	0,8	0,5		0:00
19:30	1090,9	7,1	36,6	10,4	18,0	7,1	8,3	65,0	0,2	0,7	0,5		0:00
20:00	1081,2	7,4	36,6								1,5		0:00
20:30	1090,6	6,9	36,8	10,2	18,1	8,8	13,4	77,7	0,2	0,8	0,5		0:00
21:00	1093,3	7,0	37,2	10,2	19,2	8,7	13,9	68,9	0,2	0,7	0,5		0:00
21:30	1093,1	7,2	37,1	10,4	18,6	7,4	10,5	63,0	0,2	0,8	0,5		0:00
22:00	1085,0	7,3	36,7	10,4	17,6	5,7	6,5	67,7	0,2	0,8	0,5		0:00
22:30	1086,1	7,2	36,9	10,3	17,5	5,8	7,3	64,3	0,2	0,7	0,5		0:00
23:00	1087,0	7,2	37,2	10,3	17,7	7,9	14,8	66,9	0,2	0,8	0,5		0:00
23:30	1083,9	7,3	37,5	10,2	17,3	8,4	18,1	65,0	0,2	0,7	0,5		0:00
00:00	1092,6	7,1	38,5	10,0	17,2	8,1	18,8	64,4	0,2	0,8	0,5		0:00
Moyen	1090,7	7,3	32,9	10,4	17,4	7,4	8,1	67,3	0,2	0,9	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,84	1,94	15,34	0,11		0,25		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 1	JOUR : 17
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,53
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

20h00 : Mesure indisponible

